

#8427#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Зои Космодемьянской 29, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 8676  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209559  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,455	0,002	42,33	42,15	41,41	41,39	0,02	24	0	0	68,6	57,7	10,92	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,5	0,004	45,16	44,93	44,18	44,14	0,04	24	0	0	68,8	57,5	11,24	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,496	0,004	46,78	46,55	45,79	45,75	0,04	24	0	0	68,9	58,3	10,68	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,476	0,003	44,31	44,07	43,34	43,31	0,03	24	0	0	68,2	57,3	10,89	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,463	0,003	43,28	43,06	42,35	42,32	0,03	24	0	0	68,3	57,4	10,89	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,465	0,004	44,63	44,41	43,66	43,62	0,04	24	0	0	68,3	57,8	10,55	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,476	0,004	49,34	49,14	48,26	48,22	0,04	24	0	0	69,5	59,8	9,76	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,511	0,002	50,17	49,95	49,12	49,1	0,02	24	0	0	69,1	58,8	10,34	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,485	0	48,92	48,71	47,89	47,89	0	24	0	0	68,9	58,7	10,13	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,447	0,005	45,15	44,94	44,21	44,15	0,06	23	1	1	68,3	58,3	10,02	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,503	0,001	56,88	56,7	55,67	55,66	0,01	24	0	0	69,4	60,4	8,97	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,47	0,007	47,31	47,08	46,33	46,25	0,08	24	0	0	68,9	58,9	10	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,463	0,003	48,65	48,44	47,62	47,59	0,03	24	0	0	68,9	59,2	9,69	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,467	0	50,54	50,35	49,47	49,47	0	24	0	0	69	59,6	9,4	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,463	0,005	46,61	46,39	45,62	45,57	0,05	24	0	0	68,5	58,4	10,07	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,452	0,006	45,25	45,01	44,29	44,23	0,06	24	0	0	67,9	57,8	10,09	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,459	0,005	47,39	47,18	46,39	46,34	0,05	24	0	0	69	59,2	9,77	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,488	0,007	48,48	48,25	47,5	47,41	0,09	24	0	0	68,7	58,6	10,14	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,459	0,002	50,35	50,16	49,29	49,27	0,02	24	0	0	69	59,8	9,25	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,454	0,003	54,54	54,38	53,37	53,34	0,03	24	0	0	69,1	60,6	8,46	0,6	0,4	-
14.07.2021	0,459	0	64,58	64,44	63,2	63,2	0	23	1	1	69,5	62,2	7,27	0,6	0,4	-
15.07.2021	0,481	0,001	74,32	74,22	72,77	72,76	0,01	24	0	0	69,2	62,7	6,58	0,6	0,4	-
16.07.2021	0,457	0,001	68,36	68,26	66,93	66,92	0,01	24	0	0	69	62,2	6,79	0,6	0,4	-
17.07.2021	0,466	0	72,26	72,16	70,71	70,71	0	24	0	0	69,7	63,1	6,57	0,6	0,4	-
18.07.2021	0,462	0,002	65,21	65,1	63,86	63,84	0,02	24	0	0	69	61,8	7,21	0,6	0,4	-
19.07.2021	0,472	0	64,67	64,58	63,35	63,35	0	24	0	0	68,8	61,3	7,44	0,6	0,4	-
20.07.2021	0,475	0,001	63,89	63,77	62,55	62,54	0,01	24	0	0	69	61,5	7,55	0,6	0,4	-
21.07.2021	0,475	0,001	62,05	61,94	60,75	60,74	0,01	24	0	0	69,4	61,7	7,78	0,6	0,4	-
22.07.2021	0,468	0	61,25	61,14	59,94	59,94	0	24	0	0	69,3	61,6	7,74	0,6	0,4	-
23.07.2021	0,485	0	60,78	60,63	59,48	59,48	0	24	0	0	69,1	61	8,12	0,6	0,4	-
Итого:	14,152	0	1613,44	1608,09	1579,3	1578,5	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,152															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	1228,341	95788,57	94876,33	93536	93228,7
23.07.2021	1242,493	97402,01	96484,42	95115,3	94807,2

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.07.2021 7:56:33