

#8414#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК  
Адрес потребителя Зои Космодемьянской 29, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 8676  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209559  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,579	0,022	132,78	132,15	129,94	129,65	0,29	24	0	0	69,1	64,8	4,29	0,6	0,4	-
25.06.2022	0,608	0,023	145,79	145,11	142,58	142,22	0,36	24	0	0	70,1	66	4,04	0,6	0,4	-
26.06.2022	0,554	0,024	135,37	134,7	132,46	132,1	0,36	24	0	0	69,1	65,2	3,96	0,6	0,4	-
27.06.2022	0,534	0,025	135,93	135,28	133,06	132,68	0,38	24	0	0	68,8	65	3,79	0,6	0,4	-
28.06.2022	0,542	0,028	148,44	147,72	145,24	144,81	0,43	24	0	0	69,3	65,8	3,49	0,6	0,4	-
29.06.2022	0,569	0,028	165,36	164,61	161,73	161,29	0,44	24	0	0	69,7	66,4	3,3	0,6	0,4	-
30.06.2022	0,547	0,027	165,43	164,67	161,83	161,36	0,47	24	0	0	69,6	66,4	3,15	0,6	0,4	-
01.07.2022	0,524	0,025	159,3	158,57	155,89	155,44	0,45	24	0	0	68,8	65,6	3,13	0,6	0,4	-
02.07.2022	0,553	0,027	173,14	172,35	169,34	168,88	0,46	24	0	0	69,5	66,5	3,03	0,6	0,4	-
03.07.2022	0,574	0,031	173,71	172,91	169,91	169,47	0,44	24	0	0	69,6	66,4	3,16	0,6	0,4	-
04.07.2022	0,598	0,033	167,08	166,24	163,44	162,91	0,53	24	0	0	69,5	66,1	3,39	0,6	0,4	-
05.07.2022	0,413	0,023	110,61	110,02	108,33	107,94	0,39	24	0	1	67,6	64,1	3,56	0,6	0,4	-
06.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	42,3	29,2	13,04	0,6	0,4	-
07.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	35,5	25,8	9,75	0,6	0,4	-
08.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	31	24,3	6,67	0,6	0,4	-
09.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,7	23,2	4,52	0,6	0,4	-
10.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,5	22,3	3,2	0,6	0,4	-
11.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,9	21,6	1,29	0,6	0,4	-
12.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,7	21,4	0,27	0,6	0,4	-
13.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,5	21,4	0,13	0,6	0,4	-
14.07.2022	0,01	0	13,04	13,07	13	13,01	-0,01	24	0	1	25,6	24,9	0,73	0,6	0,4	-
15.07.2022	0,584	0,009	140,95	140,56	138,23	138,12	0,11	24	0	0	64,8	60,7	4,15	0,6	0,4	-
16.07.2022	0,622	0,014	175,7	175,22	171,92	171,76	0,16	24	0	0	69,2	65,7	3,51	0,6	0,4	-
17.07.2022	0,615	0,014	167,48	166,96	163,94	163,76	0,18	24	0	0	68,4	64,7	3,64	0,6	0,4	-
18.07.2022	0,595	0,017	169,2	168,65	165,62	165,39	0,23	24	0	0	68,6	65,2	3,46	0,6	0,4	-
19.07.2022	0,572	0,024	159,8	159,18	156,47	156,15	0,32	24	0	0	67,8	64,4	3,48	0,6	0,4	-
20.07.2022	0,462	0,018	131,02	130,52	128,26	127,99	0,27	24	0	1	68,5	65	3,43	0,6	0,4	-
21.07.2022	0,571	0,018	158,18	157,66	154,76	154,56	0,2	24	0	0	69,3	65,7	3,56	0,6	0,4	-
22.07.2022	0,545	0,017	165,11	164,62	161,52	161,34	0,18	24	0	0	69,3	66	3,26	0,6	0,4	-
23.07.2022	0,527	0,015	169,57	169,09	165,91	165,7	0,21	24	0	0	69,5	66,5	3,05	0,6	0,4	-
Итого:	11,698	0	3262,99	3249,86	3193,38	3186,53	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,698															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	1778,191	140957,44	139761,79	137661,84	137321,57
23.07.2022	1789,889	144220,43	143011,65	140855,22	140508,1

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.07.2022 8:26:56