

#90557#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК
Адрес потребителя Зои Космодемьянской 29, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 8676
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209559
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,714	0,159	152,6	149,83	149,26	146,86	2,4	24	0	0	69,9	66,2	3,69	0,6	0,4	-
25.06.2024	0,683	0,141	144,59	142,05	141,4	139,25	2,15	24	0	0	69,9	66,1	3,8	0,6	0,4	-
26.06.2024	0,679	0,153	149,24	146,63	145,96	143,67	2,29	24	0	0	70	66,4	3,56	0,6	0,4	-
27.06.2024	0,655	0,164	156,43	153,66	153,06	150,6	2,46	24	0	0	69,4	66,2	3,18	0,6	0,4	-
28.06.2024	0,641	0,149	145,36	142,74	142,24	139,97	2,27	24	0	0	69,1	65,7	3,41	0,6	0,4	-
29.06.2024	0,689	0,169	166,14	163,28	162,44	159,93	2,51	24	0	0	70,4	67,3	3,16	0,6	0,4	-
30.06.2024	0,655	0,16	172,68	169,98	168,92	166,53	2,39	24	0	0	69,8	66,9	2,87	0,6	0,4	-
01.07.2024	0,638	0,155	161,55	158,99	158,11	155,82	2,29	24	0	0	69	65,9	3,05	0,6	0,4	-
02.07.2024	0,648	0,148	168,24	165,62	164,53	162,29	2,24	24	0	0	69,8	66,8	2,99	0,6	0,4	-
03.07.2024	0,683	0,158	170,06	167,36	166,35	163,97	2,38	24	0	0	69,8	66,7	3,1	0,6	0,4	-
04.07.2024	0,703	0,17	170,19	167,26	166,47	163,92	2,55	24	0	0	69,6	66,4	3,17	0,6	0,4	-
05.07.2024	0,635	0,1	161,47	159,65	158,08	156,55	1,53	24	0	0	68,5	65,1	3,37	0,6	0,4	-
06.07.2024	0,69	0,154	198,05	195,4	193,67	191,34	2,33	24	0	0	70,4	67,7	2,71	0,6	0,4	-
07.07.2024	0,665	0,148	187,93	185,42	183,86	181,65	2,21	24	0	0	69,7	66,9	2,78	0,6	0,4	-
08.07.2024	0,695	0,159	191,95	189,26	187,76	185,38	2,38	24	0	0	69,8	67	2,81	0,6	0,4	-
09.07.2024	0,678	0,157	194,14	191,48	189,81	187,5	2,31	24	0	0	70,4	67,7	2,71	0,6	0,4	-
10.07.2024	0,198	0,042	62,11	61,37	60,94	60,28	0,66	24	0	1	64,3	61,7	2,54	0,6	0,4	-
11.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	36,6	27,8	8,72	0,6	0,4	-
12.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	28,8	26,1	2,73	0,6	0,4	-
13.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,9	25,6	0,34	0,6	0,4	-
14.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,5	24,7	-0,15	0,6	0,4	-
15.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24	24,2	-0,21	0,6	0,4	-
16.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,9	24,1	-0,15	0,6	0,4	-
17.07.2024	0,319	0,06	81,62	80,44	80,17	79,15	1,02	24	0	1	61,3	58,1	3,2	0,6	0,4	-
18.07.2024	0,7	0,189	194,33	191,19	190,08	187,25	2,83	24	0	0	70	67,3	2,66	0,6	0,4	-
19.07.2024	0,686	0,183	196,38	193,27	192,12	189,34	2,78	24	0	0	69,5	66,9	2,57	0,6	0,4	-
20.07.2024	0,698	0,186	203,21	200,1	198,75	195,95	2,8	24	0	0	69,9	67,4	2,52	0,6	0,4	-
21.07.2024	0,686	0,184	201,08	198,01	196,69	193,94	2,75	24	0	0	69,8	67,3	2,51	0,6	0,4	-
22.07.2024	0,677	0,186	202,74	199,62	198,29	195,52	2,77	24	0	0	69,9	67,5	2,44	0,6	0,4	-
23.07.2024	0,623	0,147	181,66	179,11	177,76	175,52	2,24	24	0	0	69,2	66,5	2,63	0,6	0,4	-
Итого:	15,338	0	4013,75	3951,72	3926,72	3872,18	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,338															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	374,863	29200,25	28492,86	28483	27981,28
23.07.2024	390,201	33214	32444,58	32409,72	31853,46

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.07.2024 14:59:11