

#142267#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Зои Космодемьянской 29, Калининград
8676
ВКТ-7
00209559
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,7	0,086	145,7	144,03	142,46	141,14	1,32	24	0	0	70,7	66,4	4,26	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,68	0,093	145,17	143,41	141,93	140,52	1,41	24	0	0	70,5	66,4	4,07	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,71	0,098	150,52	148,68	147,13	145,65	1,48	24	0	0	71	66,9	4,11	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,685	0,1	154,04	152,18	150,56	149,07	1,49	24	0	0	70,9	67,1	3,84	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,69	0,1	154,5	152,61	151,02	149,51	1,51	24	0	0	70,9	67	3,86	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,692	0,104	154,95	153,03	151,48	149,9	1,58	24	0	0	70,7	66,9	3,82	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,698	0,099	152,94	151,08	149,49	148,01	1,48	24	0	0	71	67	3,96	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,714	0,117	172,38	170,31	168,48	166,76	1,72	24	0	0	71,2	67,7	3,51	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,74	0,156	204,91	202,33	200,16	197,94	2,22	24	0	0	72,2	69,3	2,89	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,688	0,122	185,04	182,84	180,86	179,05	1,81	24	0	0	71	67,9	3,08	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,699	0,122	184,23	182,06	180,07	178,26	1,81	24	0	0	71,2	68	3,16	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,725	0,116	186,85	184,79	182,6	180,92	1,68	24	0	0	71,3	68	3,31	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,685	0,1	177,28	175,44	173,28	171,78	1,5	24	0	0	71,2	67,8	3,35	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,67	0,099	181,8	179,93	177,68	176,21	1,47	24	0	0	71,1	67,9	3,17	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,704	0,099	178,58	176,71	174,51	173,03	1,48	24	0	0	71,4	67,9	3,42	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,179	-0,003	50,41	51,18	49,46	50,34	-0,88	24	0	1	64,1	59,7	4,39	0,6	0,4	-
10.07.2025	-0,018	-0,018	0	0,94	0	0,94	-0,94	24	0	1	38,4	27,7	10,7	0,6	0,4	-
11.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	32	24	8,02	0,6	0,4	-
12.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	28,1	23	5,02	0,6	0,4	-
13.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,7	22,7	3	0,6	0,4	-
14.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,5	23,1	0,44	0,6	0,4	-
15.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,1	22,9	0,27	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,001	0,001	0,19	0,13	0,19	0,13	0,06	24	0	1	22	22,5	-0,58	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,094	0,016	32,27	31,57	32,06	31,37	0,69	24	0	1	36,7	34,5	2,18	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,661	0,073	153,44	151,98	150,09	148,98	1,11	24	0	0	69,8	65,9	3,88	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,748	0,122	170,53	168,39	166,6	164,83	1,77	24	0	0	72	68,3	3,72	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,655	0,1	155,96	154,12	152,46	150,96	1,5	24	0	0	70,7	67,1	3,59	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,711	0,141	170,78	168,32	166,92	164,81	2,11	24	0	0	71,2	67,8	3,37	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,717	0,163	172,43	169,72	168,56	166,2	2,36	24	0	0	71	67,7	3,26	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,731	0,169	165,41	162,55	161,71	159,2	2,51	24	0	0	70,9	67,5	3,44	0,6	0,4	-
Итого:	14,959	0	3600,31	3558,33	3519,76	3485,51	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,959															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	923,357	83796,1	82007,62	81797,8	80513,67
23.07.2025	938,316	87396,41	85565,95	85317,56	83999,18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 9:51:33