

#8413#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК
Адрес потребителя Зои Космодемьянской 29, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 8676
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209559
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2022 | 0,552 | 0,017 | 154,73 | 154,26 | 151,45 | 151,26 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 65,4 | 3,51 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.07.2022 | 0,539 | 0,015 | 148,2 | 147,72 | 145 | 144,82 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 65,6 | 3,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.07.2022 | 0,549 | 0,019 | 144,7 | 144,2 | 141,59 | 141,39 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 69 | 65,2 | 3,74 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.07.2022 | 0,544 | 0,016 | 135,55 | 135,1 | 132,7 | 132,53 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 64,4 | 3,96 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.07.2022 | 0,572 | 0,011 | 144,41 | 143,94 | 141,31 | 141,18 | 0,13 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 65 | 3,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.07.2022 | 0,569 | 0,015 | 153,88 | 153,4 | 150,53 | 150,36 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 65,7 | 3,66 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.07.2022 | 0,576 | 0,015 | 157,43 | 156,96 | 154,03 | 153,87 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 65,8 | 3,63 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.07.2022 | 0,567 | 0,015 | 146,64 | 146,16 | 143,51 | 143,32 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 69 | 65,2 | 3,83 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.08.2022 | 0,583 | 0,014 | 156,75 | 156,25 | 153,36 | 153,17 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 65,7 | 3,67 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.08.2022 | 0,562 | 0,017 | 149,66 | 149,15 | 146,44 | 146,21 | 0,23 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 65,5 | 3,69 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.08.2022 | 0,591 | 0,017 | 159,32 | 158,76 | 155,84 | 155,59 | 0,25 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 66,1 | 3,64 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.08.2022 | 0,539 | 0,021 | 155,27 | 154,72 | 151,9 | 151,63 | 0,27 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 66 | 3,4 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.08.2022 | 0,543 | 0,021 | 154,5 | 153,92 | 151,17 | 150,89 | 0,28 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 65,7 | 3,43 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.08.2022 | 0,57 | 0,021 | 154,16 | 153,59 | 150,83 | 150,56 | 0,27 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 65,7 | 3,63 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.08.2022 | 0,564 | 0,017 | 150,41 | 149,86 | 147,17 | 146,94 | 0,23 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 65,4 | 3,68 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.08.2022 | 0,55 | 0,016 | 146,96 | 146,42 | 143,81 | 143,59 | 0,22 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 65,1 | 3,69 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.08.2022 | 0,559 | 0,017 | 148,09 | 147,55 | 144,91 | 144,68 | 0,23 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 65,4 | 3,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.08.2022 | 0,551 | 0,02 | 147,38 | 146,81 | 144,22 | 143,94 | 0,28 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 65,6 | 3,65 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.08.2022 | 0,578 | 0,022 | 151,62 | 151,04 | 148,36 | 148,07 | 0,29 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 65,6 | 3,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.08.2022 | 0,55 | 0,023 | 153,79 | 153,19 | 150,45 | 150,15 | 0,3 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 65,9 | 3,5 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.08.2022 | 0,553 | 0,022 | 157,81 | 157,23 | 154,43 | 154,11 | 0,32 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 66,1 | 3,41 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.08.2022 | 0,574 | 0,019 | 158,31 | 157,72 | 154,82 | 154,58 | 0,24 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 66,2 | 3,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.08.2022 | 0,526 | 0,018 | 164,03 | 163,45 | 160,4 | 160,13 | 0,27 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 66,7 | 3,13 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.08.2022 | 0,548 | 0,022 | 174,38 | 173,8 | 170,49 | 170,19 | 0,3 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 67,8 | 3,04 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.08.2022 | 0,544 | 0,022 | 176,31 | 175,75 | 172,42 | 172,13 | 0,29 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 67,3 | 3,01 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.08.2022 | 0,472 | 0,017 | 140,23 | 139,77 | 137,37 | 137,18 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 67 | 63,6 | 3,32 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.08.2022 | 0,454 | 0,016 | 133 | 132,56 | 130,33 | 130,14 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 63,2 | 3,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.08.2022 | 0,458 | 0,016 | 134,88 | 134,44 | 132,12 | 131,92 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 67 | 63,7 | 3,32 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.08.2022 | 0,488 | 0,019 | 134,36 | 133,92 | 131,66 | 131,44 | 0,22 | 24 | 0 | 0 | 67 | 63,4 | 3,56 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.08.2022 | 0,492 | 0,018 | 135,24 | 134,79 | 132,52 | 132,28 | 0,24 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 63,6 | 3,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.08.2022 | 0,497 | 0,021 | 137,09 | 136,62 | 134,29 | 134,04 | 0,25 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 63,9 | 3,52 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 16,814 | 0 | 4659,09 | 4643,05 | 4559,43 | 4552,29 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 16,814 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.07.2022 | 1789,889 | 144220,43 | 143011,65 | 140855,22 | 140508,1 |
| 23.08.2022 | 1806,703 | 148879,52 | 147654,7 | 145414,65 | 145060,39 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2022 13:19:55