

#8428#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Зои Космодемьянской 29, Калининград
 Номер абонента 4817
 Порядковый номер 8676
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209559
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.08.2021	0,534	0,005	57,76	57,51	56,53	56,48	0,05	24	0	0	69,2	59,8	9,39	0,6	0,4	-
23.08.2021	0,523	0,002	57,17	56,91	55,91	55,89	0,02	24	0	0	69	59,7	9,32	0,6	0,4	-
24.08.2021	0,543	0,004	55,2	54,92	53,98	53,94	0,04	24	0	0	69	59	10	0,6	0,4	-
25.08.2021	0,533	0,007	52,66	52,36	51,54	51,47	0,07	24	0	0	68,4	58,2	10,22	0,6	0,4	-
26.08.2021	0,521	0,007	52,9	52,61	51,8	51,73	0,07	24	0	0	68,9	58,9	9,97	0,6	0,4	-
27.08.2021	0,56	0,005	55,93	55,63	54,73	54,68	0,05	24	0	0	69,3	59,1	10,18	0,6	0,4	-
28.08.2021	0,521	0,008	50,3	50	49,24	49,16	0,08	24	0	0	68,7	58,3	10,38	0,6	0,4	-
29.08.2021	0,517	0,005	49,84	49,56	48,78	48,73	0,05	24	0	0	68,8	58,2	10,52	0,6	0,4	-
30.08.2021	0,526	0,009	50,49	50,2	49,42	49,33	0,09	24	0	0	68,9	58,4	10,48	0,6	0,4	-
31.08.2021	0,563	0,005	53,08	52,76	51,96	51,91	0,05	24	0	0	68,7	58	10,76	0,6	0,4	-
01.09.2021	0,533	0,003	51,87	51,58	50,77	50,74	0,03	24	0	0	68,8	58,4	10,46	0,6	0,4	-
02.09.2021	0,542	0,007	50,84	50,53	49,79	49,71	0,08	24	0	0	68,6	57,8	10,75	0,6	0,4	-
03.09.2021	0,515	0,009	47,93	47,63	46,93	46,83	0,1	24	0	0	68,6	57,8	10,78	0,6	0,4	-
04.09.2021	0,558	0,002	51,28	50,98	50,17	50,15	0,02	24	0	0	69	58	11,06	0,6	0,4	-
05.09.2021	0,555	0,006	51,71	51,4	50,62	50,56	0,06	24	0	0	68,4	57,5	10,87	0,6	0,4	-
06.09.2021	0,563	0,004	52,13	51,8	50,98	50,93	0,05	24	0	0	69,4	58,4	10,97	0,6	0,4	-
07.09.2021	0,535	0,006	50,13	49,81	49,07	49,01	0,06	24	0	0	69,3	58,4	10,84	0,6	0,4	-
08.09.2021	0,553	0,008	50,89	50,55	49,82	49,74	0,08	24	0	0	69,1	58,1	10,97	0,6	0,4	-
09.09.2021	0,515	0,007	51,04	50,73	49,95	49,87	0,08	24	0	0	68,8	58,6	10,22	0,6	0,4	-
10.09.2021	0,542	0,008	51,22	50,9	50,14	50,06	0,08	24	0	0	68,8	58,1	10,68	0,6	0,4	-
11.09.2021	0,545	0,004	53,2	52,88	52,08	52,04	0,04	24	0	0	69,4	59	10,39	0,6	0,4	-
12.09.2021	0,521	0,007	52,42	52,11	51,34	51,27	0,07	24	0	0	69,2	59,3	9,99	0,6	0,4	-
13.09.2021	0,541	0,006	51,98	51,67	50,87	50,8	0,07	24	0	0	68,9	58,4	10,53	0,6	0,4	-
14.09.2021	0,557	0,006	53,49	53,18	52,32	52,26	0,06	24	0	0	69,3	58,8	10,52	0,6	0,4	-
15.09.2021	0,507	0,006	51,8	51,51	50,71	50,65	0,06	24	0	0	68	58,1	9,93	0,6	0,4	-
16.09.2021	0,544	0,008	52,47	52,15	51,41	51,33	0,08	24	0	0	68,1	57,6	10,45	0,6	0,4	-
17.09.2021	0,515	0,009	50,9	50,57	49,84	49,74	0,1	24	0	0	67,9	57,6	10,22	0,6	0,4	-
18.09.2021	0,55	0,008	52,95	52,62	51,87	51,78	0,09	24	0	0	67,5	57	10,49	0,6	0,4	-
19.09.2021	0,552	0,005	51,4	51,08	50,36	50,3	0,06	24	0	0	67,2	56,4	10,88	0,6	0,4	-
20.09.2021	0,601	0,036	51,88	51	50,8	50,23	0,57	24	0	0	67,3	56,1	11,19	0,6	0,4	-
21.09.2021	0,633	0,027	54,32	53,6	53,18	52,81	0,37	24	0	0	67,5	56	11,48	0,6	0,4	-
22.09.2021	0,58	0,023	52,28	51,65	51,23	50,88	0,35	24	0	0	67,2	56,3	10,93	0,6	0,4	-
23.09.2021	0,563	0,025	51,92	51,3	50,87	50,56	0,31	24	0	0	67	56,3	10,71	0,6	0,4	-
Итого:	17,961	0	1725,38	1713,69	1689,01	1685,57	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,961															

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.08.2021	1256,946	99180,73	98257,21	96856,03	96547,01
23.09.2021	1274,907	100906,11	99970,9	98545,04	98232,58

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.09.2021 20:17:21