

#8415#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК
Адрес потребителя Зои Космодемьянской 29, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 8676
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209559
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,481	0,015	134,4	133,97	131,68	131,47	0,21	24	0	0	67,2	63,7	3,51	0,6	0,4	-
25.08.2022	0,469	0,014	139,55	139,09	136,66	136,5	0,16	24	0	0	67,3	64	3,32	0,6	0,4	-
26.08.2022	0,486	0,019	146,08	145,63	143,05	142,85	0,2	24	0	0	67,8	64,6	3,27	0,6	0,4	-
27.08.2022	0,481	0,018	148,45	147,99	145,37	145,16	0,21	24	0	0	68	64,8	3,17	0,6	0,4	-
28.08.2022	0,493	0,015	141,25	140,81	138,36	138,17	0,19	24	0	0	67,4	64	3,44	0,6	0,4	-
29.08.2022	0,465	0,015	135,61	135,2	132,87	132,7	0,17	24	0	0	66,7	63,3	3,37	0,6	0,4	-
30.08.2022	0,533	0,017	150,88	150,41	147,76	147,57	0,19	24	0	0	67,8	64,3	3,49	0,6	0,4	-
31.08.2022	0,523	0,012	141,36	140,94	138,48	138,32	0,16	24	0	0	67,1	63,5	3,66	0,6	0,4	-
01.09.2022	0,507	0,013	141,5	141,12	138,63	138,49	0,14	24	0	0	67,2	63,6	3,57	0,6	0,4	-
02.09.2022	0,536	0,015	135,91	135,52	133,15	133	0,15	24	0	0	66,9	63	3,92	0,6	0,4	-
03.09.2022	0,526	0,011	136,06	135,67	133,33	133,2	0,13	24	0	0	67	63,2	3,83	0,6	0,4	-
04.09.2022	0,564	0,01	135,3	134,9	132,53	132,43	0,1	24	0	0	67,2	63	4,17	0,6	0,4	-
05.09.2022	0,535	0,01	131,6	131,23	128,95	128,83	0,12	24	0	0	66,7	62,7	4,06	0,6	0,4	-
06.09.2022	0,547	0,008	136,26	135,88	133,46	133,38	0,08	24	0	0	67,2	63,2	4,02	0,6	0,4	-
07.09.2022	0,584	0,012	137,15	136,74	134,34	134,22	0,12	24	0	0	67,4	63,2	4,26	0,6	0,4	-
08.09.2022	0,553	0,01	133,33	132,95	130,62	130,52	0,1	24	0	0	67,2	63	4,16	0,6	0,4	-
09.09.2022	0,568	0,013	127,76	127,34	125,17	125,03	0,14	24	0	0	66,9	62,5	4,4	0,6	0,4	-
10.09.2022	0,555	0,012	134,51	134,09	131,74	131,62	0,12	24	0	0	67,5	63,4	4,13	0,6	0,4	-
11.09.2022	0,562	0,011	129,36	128,98	126,73	126,62	0,11	24	0	0	67	62,7	4,34	0,6	0,4	-
12.09.2022	0,581	0,012	130,84	130,44	128,19	128,05	0,14	24	0	0	67,3	62,9	4,41	0,6	0,4	-
13.09.2022	0,545	0,014	127,82	127,39	125,25	125,09	0,16	24	0	0	67	62,7	4,23	0,6	0,4	-
14.09.2022	0,554	0,012	133,88	133,45	131,14	130,99	0,15	24	0	0	67,3	63,2	4,11	0,6	0,4	-
15.09.2022	0,563	0,013	127,62	127,2	125,06	124,92	0,14	24	0	0	66,9	62,5	4,4	0,6	0,4	-
16.09.2022	0,536	0,013	118,55	118,15	116,17	115,99	0,18	24	0	0	66,8	62,3	4,48	0,6	0,4	-
17.09.2022	0,553	0,011	115,63	115,21	113,32	113,21	0,11	24	0	0	66,4	61,6	4,76	0,6	0,4	-
18.09.2022	0,549	0,006	120	119,61	117,55	117,48	0,07	24	0	0	66,9	62,3	4,61	0,6	0,4	-
19.09.2022	0,579	0,014	121,77	121,37	119,31	119,17	0,14	24	0	0	67	62,3	4,74	0,6	0,4	-
20.09.2022	0,559	0,012	119,82	119,42	117,42	117,29	0,13	24	0	0	66,8	62,1	4,66	0,6	0,4	-
21.09.2022	0,578	0,011	125,17	124,78	122,61	122,5	0,11	24	0	0	67,3	62,7	4,61	0,6	0,4	-
22.09.2022	0,555	0,012	119,56	119,14	117,15	117,01	0,14	24	0	0	66,6	62	4,62	0,6	0,4	-
23.09.2022	0,586	0,014	123,71	123,28	121,18	121,03	0,15	24	0	0	67,3	62,6	4,71	0,6	0,4	-
Итого:	16,706	0	4100,69	4087,9	4017,23	4012,81	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,706															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	1806,703	148879,52	147654,7	145414,65	145060,39
23.09.2022	1823,409	152980,21	151742,6	149431,88	149073,2

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:54:43