

#148571#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Зои Космодемьянской 29, Калининград
8676
ВКТ-7
00209559
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,743	0,149	149,08	146,52	145,77	143,55	2,22	24	0	0	70,6	66,6	4,05	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,706	0,131	142,12	139,74	139,09	137,06	2,03	24	0	0	68,9	64,8	4,1	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,732	0,139	145,01	142,52	141,81	139,69	2,12	24	0	0	70,2	66,1	4,13	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,741	0,145	149,14	146,57	145,8	143,61	2,19	24	0	0	70,7	66,7	4,02	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,729	0,138	146,75	144,3	143,48	141,4	2,08	24	0	0	70,6	66,5	4,1	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,722	0,141	146,54	144,08	143,24	141,12	2,12	24	0	0	70,9	66,9	4	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,709	0,14	145,88	143,38	142,61	140,52	2,09	24	0	0	70,7	66,8	3,93	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,722	0,144	147,1	144,58	143,8	141,65	2,15	24	0	0	70,9	66,9	3,97	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,709	0,137	143,32	140,91	140,09	138,05	2,04	24	0	0	70,9	66,8	4,03	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,715	0,134	143,08	140,68	139,85	137,83	2,02	24	0	0	71	66,9	4,11	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,672	0,134	142,29	139,94	139,1	137,11	1,99	24	0	0	70,7	66,9	3,84	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,665	0,128	141,12	138,83	137,92	135,99	1,93	24	0	0	71	67,2	3,86	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,633	0,125	138,59	136,39	135,45	133,6	1,85	24	0	0	71	67,3	3,72	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,669	0,127	137,55	135,32	134,47	132,57	1,9	24	0	0	70,8	66,8	3,99	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,694	0,126	136,35	134,13	133,34	131,44	1,9	24	0	0	70,6	66,3	4,21	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,687	0,14	143,66	141,26	140,42	138,34	2,08	24	0	0	71,2	67,3	3,84	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,695	0,133	145,78	143,38	142,48	140,47	2,01	24	0	0	71	67,2	3,9	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,678	0,13	143,87	141,52	140,6	138,61	1,99	24	0	0	71,2	67,3	3,83	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,663	0,133	141,46	139,12	138,29	136,29	2	24	0	0	70,7	66,9	3,8	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,702	0,142	146,38	143,93	143,06	140,92	2,14	24	0	0	71,5	67,6	3,85	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,712	0,141	146,25	143,76	142,98	140,83	2,15	24	0	0	70,8	66,8	3,94	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,688	0,136	141,69	139,3	138,53	136,49	2,04	24	0	0	70,5	66,6	3,93	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,695	0,132	137,97	135,61	134,95	132,95	2	24	0	0	69,9	65,8	4,14	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,692	0,132	138,65	136,24	135,55	133,54	2,01	24	0	0	70,4	66,3	4,09	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,718	0,137	140,21	137,77	137,07	134,99	2,08	24	0	0	70,6	66,4	4,18	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,717	0,13	137	134,69	133,97	132,05	1,92	24	0	0	70,2	65,9	4,38	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,694	0,135	139,06	136,68	135,94	133,91	2,03	24	0	0	70,7	66,7	4,06	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,724	0,147	143,62	141,08	140,42	138,23	2,19	24	0	0	70,7	66,6	4,09	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,718	0,15	144,92	142,3	141,69	139,43	2,26	24	0	0	70,6	66,6	3,97	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,716	0,138	142,02	139,51	138,83	136,7	2,13	24	0	0	70,9	66,8	4,1	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,721	0,132	141,17	138,82	137,99	136,01	1,98	24	0	0	70,9	66,7	4,22	0,6	0,4	-
Итого:	21,781	0	4427,63	4352,86	4328,59	4264,95	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,781															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	959,693	92153,03	90248,89	89967,2	88585,98
23.09.2025	981,474	96580,66	94601,75	94295,79	92850,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:48:06