

# #8421#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК  
Зои Космодемьянской 29, Калининград  
8676  
ВКТ-7  
00209559  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,597	0,021	50,35	49,71	49,28	48,98	0,3	24	0	0	68,3	56,5	11,75	0,6	0,4	-
25.09.2021	0,558	0,02	45,37	44,76	44,38	44,11	0,27	24	0	0	68,7	56,4	12,26	0,6	0,4	-
26.09.2021	0,591	0,019	49,68	49,11	48,64	48,38	0,26	24	0	0	68,2	56,4	11,83	0,6	0,4	-
27.09.2021	0,581	0,018	48,41	47,87	47,4	47,17	0,23	24	0	0	68	56	11,96	0,6	0,4	-
28.09.2021	0,571	0,018	48,54	48	47,51	47,25	0,26	24	0	0	68,4	56,7	11,69	0,6	0,4	-
29.09.2021	0,568	0,017	51,07	50,53	49,99	49,76	0,23	24	0	0	68,4	57,4	11,04	0,6	0,4	-
30.09.2021	0,773	0,019	59,08	58,42	57,85	57,6	0,25	24	0	0	68,4	55,3	13,08	0,6	0,4	-
Итого:	4,239	0	352,5	348,4	345,05	343,25	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,239															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	1274,907	100906,11	99970,9	98545,04	98232,58
30.09.2021	1279,146	101258,61	100319,3	98890,09	98575,83

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
14.10.2021 16:49:10