

#8435#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Зои Космодемьянской 29, Калининград
8676
ВКТ-7
00209559
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,588	0,011	123,46	123,02	120,91	120,8	0,11	24	0	0	67,3	62,5	4,76	0,6	0,4	-
25.09.2022	0,608	0,016	120,2	119,76	117,81	117,63	0,18	24	0	0	66,9	61,9	5,01	0,6	0,4	-
26.09.2022	0,554	0,015	116,19	115,75	113,91	113,73	0,18	24	0	0	66,1	61,4	4,74	0,6	0,4	-
27.09.2022	0,577	0,014	121,87	121,46	119,43	119,25	0,18	24	0	0	67,1	62,4	4,69	0,6	0,4	-
28.09.2022	0,626	0,031	116,24	115,46	113,91	113,41	0,5	24	0	0	66,8	61,6	5,19	0,6	0,4	-
29.09.2022	0,582	0,013	114,68	114,23	112,33	112,18	0,15	24	0	0	67,3	62,2	5,06	0,6	0,4	-
30.09.2022	0,612	0,016	134,66	134,21	131,78	131,6	0,18	24	0	0	69,6	65,1	4,51	0,6	0,4	-
01.10.2022	0,599	0,012	133,46	133,03	130,6	130,46	0,14	24	0	0	69,4	64,9	4,48	0,6	0,4	-
02.10.2022	0,62	0,015	129,19	128,72	126,43	126,27	0,16	24	0	0	69,2	64,4	4,79	0,6	0,4	-
03.10.2022	0,629	0,008	138,38	137,95	135,37	135,27	0,1	24	0	0	69,4	64,9	4,53	0,6	0,4	-
04.10.2022	0,782	0,013	129,22	128,62	126,4	126,24	0,16	24	0	0	69,4	63,3	6,09	0,6	0,4	-
Итого:	6,777	0	1377,55	1372,21	1348,88	1346,84	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,777															

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1823,409	152980,21	151742,6	149431,88	149073,2
04.10.2022	1830,186	154357,76	153114,81	150780,76	150420,04

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 14:00:00