

#8434#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Зои Космодемьянской 29, Калининград
8676
ВКТ-7
00209559
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2022 | 0,588 | 0,011 | 123,46 | 123,02 | 120,91 | 120,8 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 62,5 | 4,76 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.09.2022 | 0,608 | 0,016 | 120,2 | 119,76 | 117,81 | 117,63 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 61,9 | 5,01 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.09.2022 | 0,554 | 0,015 | 116,19 | 115,75 | 113,91 | 113,73 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 61,4 | 4,74 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.09.2022 | 0,577 | 0,014 | 121,87 | 121,46 | 119,43 | 119,25 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 62,4 | 4,69 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.09.2022 | 0,626 | 0,031 | 116,24 | 115,46 | 113,91 | 113,41 | 0,5 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 61,6 | 5,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.09.2022 | 0,582 | 0,013 | 114,68 | 114,23 | 112,33 | 112,18 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 62,2 | 5,06 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.09.2022 | 0,612 | 0,016 | 134,66 | 134,21 | 131,78 | 131,6 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 65,1 | 4,51 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.10.2022 | 0,599 | 0,012 | 133,46 | 133,03 | 130,6 | 130,46 | 0,14 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 64,9 | 4,48 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.10.2022 | 0,62 | 0,015 | 129,19 | 128,72 | 126,43 | 126,27 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 64,4 | 4,79 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.10.2022 | 0,629 | 0,008 | 138,38 | 137,95 | 135,37 | 135,27 | 0,1 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 64,9 | 4,53 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.10.2022 | 0,782 | 0,013 | 129,22 | 128,62 | 126,4 | 126,24 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 63,3 | 6,09 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.10.2022 | 1,977 | 0,012 | 176,96 | 175,77 | 173,1 | 172,93 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 70 | 58,6 | 11,32 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.10.2022 | 1,983 | 0,009 | 182,51 | 181,35 | 178,44 | 178,35 | 0,09 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 59,4 | 11,04 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.10.2022 | 2,074 | 0,005 | 207,91 | 206,76 | 203,2 | 203,15 | 0,05 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 61 | 10,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.10.2022 | 2,072 | 0,01 | 217,32 | 216,07 | 212,45 | 212,32 | 0,13 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 61,1 | 9,68 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.10.2022 | 2,067 | 0,045 | 203,23 | 201,58 | 198,79 | 198,06 | 0,73 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 60 | 10,13 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.10.2022 | 2,083 | 0,001 | 221,06 | 220,26 | 216,2 | 216,19 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 61,7 | 9,59 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.10.2022 | 2,103 | 0 | 212,81 | 211,95 | 208,05 | 208,05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 61,1 | 10,06 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.10.2022 | 2,076 | 0 | 208,2 | 207,39 | 203,59 | 203,59 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 61,2 | 10,16 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.10.2022 | 2,041 | 0,002 | 201,13 | 200,33 | 196,71 | 196,69 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 60,8 | 10,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.10.2022 | 2,067 | 0 | 213,14 | 212,38 | 208,4 | 208,4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 61,6 | 9,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.10.2022 | 2,102 | 0 | 222,39 | 221,6 | 217,39 | 217,39 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 62,3 | 9,62 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.10.2022 | 2,099 | 0 | 219,46 | 218,66 | 214,56 | 214,56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 61,8 | 9,74 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.10.2022 | 2,037 | 0 | 226,84 | 226,06 | 221,73 | 221,73 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 62,5 | 9,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.10.2022 | 2,038 | 0 | 213,44 | 212,72 | 208,76 | 208,76 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 61,5 | 9,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.10.2022 | 2,012 | 0 | 192,74 | 192,03 | 188,52 | 188,52 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 60,4 | 10,64 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.10.2022 | 2,02 | 0 | 176,43 | 175,63 | 172,54 | 172,54 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 59,4 | 11,67 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.10.2022 | 2,027 | 0 | 181,95 | 181,21 | 177,92 | 177,92 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 60 | 11,36 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.10.2022 | 2,049 | 0 | 197,8 | 197,04 | 193,4 | 193,4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 61 | 10,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.10.2022 | 2,013 | 0,041 | 198,03 | 196,63 | 193,69 | 193,02 | 0,67 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 61 | 10,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 45,717 | 0 | 5250,9 | 5227,63 | 5136,32 | 5132,41 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 45,717 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.09.2022 | 1823,409 | 152980,21 | 151742,6 | 149431,88 | 149073,2 |
| 23.10.2022 | 1869,126 | 158231,11 | 156970,23 | 154568,2 | 154205,61 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2022 7:47:56