

#115132#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.01.2025 по 19.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Калининградский областной музей изобразительных искусств, ГБУК
Ленинский пр-т 83, Калининград
5896

| Заводской номер счётчика 19086921 | Показания прибора, ГДж 19.02.2025 | Предыдущие показания, ГДж 20.01.2025 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 4145,772 | 3715,409 | 430.363 | 102.79 |

Подпись исполнителя



#115131#

Отчёт за период с 20.01.2025 по 19.02.2025.

Номер абонента 5896
 Порядковый номер 8703
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 19086921
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin, | Tmax, | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|-------|-------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 21.01.2025 | - | 14,653 | 0 | 234,243 | 0 | 0 | 228,073 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 77,4 | 62 | 0,43 | 0,35 |
| 22.01.2025 | - | 14,919 | 0 | 235,262 | 0 | 0 | 228,93 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 78,3 | 62,8 | 0,43 | 0,35 |
| 23.01.2025 | - | 14,551 | 0 | 238,628 | 0 | 0 | 232,369 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 77,2 | 62,2 | 0,44 | 0,35 |
| 24.01.2025 | - | 13,612 | 0 | 245,84 | 0 | 0 | 239,854 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 74 | 60,4 | 0,44 | 0,36 |
| 25.01.2025 | - | 13,249 | 0 | 256,39 | 0 | 0 | 250,371 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 72,5 | 59,9 | 0,45 | 0,36 |
| 26.01.2025 | - | 13,115 | 0 | 253,85 | 0 | 0 | 247,894 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 72,5 | 59,9 | 0,45 | 0,35 |
| 27.01.2025 | - | 13,083 | 0 | 253,79 | 0 | 0 | 247,814 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 72,7 | 60,1 | 0,45 | 0,35 |
| 28.01.2025 | - | 12,812 | 0 | 254,81 | 0 | 0 | 248,852 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 72,3 | 60 | 0,45 | 0,35 |
| 29.01.2025 | - | 12,902 | 0 | 256,62 | 0 | 0 | 250,57 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 72,7 | 60,4 | 0,45 | 0,35 |
| 30.01.2025 | - | 12,824 | 0 | 249,765 | 0 | 0 | 243,915 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 72,4 | 59,9 | 0,45 | 0,35 |
| 31.01.2025 | - | 12,586 | 0 | 227,717 | 0 | 0 | 222,373 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 72,5 | 59 | 0,44 | 0,35 |
| 01.02.2025 | - | 12,688 | 0 | 216,913 | 0 | 0 | 211,773 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 72,9 | 58,6 | 0,43 | 0,35 |
| 02.02.2025 | - | 13,434 | 0 | 219,855 | 0 | 0 | 214,385 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 74,9 | 59,9 | 0,43 | 0,35 |
| 03.02.2025 | - | 13,86 | 0 | 219,505 | 0 | 0 | 213,859 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 76,2 | 60,8 | 0,43 | 0,35 |
| 04.02.2025 | - | 13,139 | 0 | 219,275 | 0 | 0 | 213,944 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 73,9 | 59,3 | 0,43 | 0,35 |
| 05.02.2025 | - | 13,305 | 0 | 218,655 | 0 | 0 | 213,31 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 74,2 | 59,3 | 0,43 | 0,35 |
| 06.02.2025 | - | 12,902 | 0 | 225,728 | 0 | 0 | 220,419 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 72,6 | 58,6 | 0,44 | 0,36 |
| 07.02.2025 | - | 13,554 | 0 | 216,443 | 0 | 0 | 211,075 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 74,7 | 59,4 | 0,43 | 0,36 |
| 08.02.2025 | - | 15,004 | 0 | 211,115 | 0 | 0 | 205,272 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 79,6 | 62,1 | 0,43 | 0,35 |
| 09.02.2025 | - | 15,485 | 0 | 209,818 | 0 | 0 | 203,789 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 81,2 | 63,1 | 0,43 | 0,36 |
| 10.02.2025 | - | 16,087 | 0 | 208,75 | 0 | 0 | 202,539 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 82,9 | 63,9 | 0,43 | 0,36 |
| 11.02.2025 | - | 16,325 | 0 | 208,17 | 0 | 0 | 201,925 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 83,2 | 64 | 0,43 | 0,36 |
| 12.02.2025 | - | 16,201 | 0 | 213,49 | 0 | 0 | 207,179 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 82,5 | 63,9 | 0,43 | 0,35 |
| 13.02.2025 | - | 15,981 | 0 | 220,605 | 0 | 0 | 214,212 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 81,7 | 63,9 | 0,44 | 0,35 |
| 14.02.2025 | - | 15,284 | 0 | 226,732 | 0 | 0 | 220,466 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 79,4 | 62,9 | 0,44 | 0,35 |
| 15.02.2025 | - | 16,086 | 0 | 233,242 | 0 | 0 | 226,569 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 81 | 64,1 | 0,44 | 0,35 |
| 16.02.2025 | - | 15,975 | 0 | 218,463 | 0 | 0 | 212,063 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 82,1 | 64,2 | 0,43 | 0,35 |
| 17.02.2025 | - | 15,747 | 0 | 225,772 | 0 | 0 | 219,358 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 80,7 | 63,6 | 0,44 | 0,36 |
| 18.02.2025 | - | 15,463 | 0 | 227,735 | 0 | 0 | 221,426 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 79,7 | 63 | 0,44 | 0,35 |
| 19.02.2025 | - | 15,537 | 0 | 226,212 | 0 | 0 | 219,895 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 79,9 | 63,1 | 0,44 | 0,35 |
| Итого: | - | 430,363 | 0 | 6873,393 | 0 | 0 | 6694,473 | 0 | 0 | 720 | 210 | 0 | 0 | 76,93 | 61,48 | 0,44 | 0,35 |

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|
| 20.01.2025 | 3715,409 | 63902,52 | 0 | 0 | 62351,627 | 0 | 0 | 12196 | 364 |
| 19.02.2025 | 4145,772 | 70775,913 | 0 | 0 | 69046,099 | 0 | 0 | 12916 | 364 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____