

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/01/24г.-21/02/24г.

Абонент: Ленинский пр-т 83, Договор N:000000000
 Адрес: Музей Тип расходомера:
 Теплоучислитель ТВ7-4.1 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
 M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч
 тхв: не исп.

Серийный номер 19086921, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x1B28

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.01.24 23	79.49	63.91	15.58	0.44	0.35	244.545	237.790	15.549	0.000 <	24	0	
22.01.24 23	78.42	63.95	14.47	0.45	0.35	257.503	250.551	15.216	0.000 <	24	0	
23.01.24 23	72.60	58.98	13.61 <	0.38	0.32	203.960	199.170	11.380 <	0.000 <	24	0	*
24.01.24 23	71.80	56.70	15.10 <	0.34	0.29	170.818 <	166.831 <	10.567 <	0.000 <	24	0	*
25.01.24 23	72.58	57.25	15.34	0.41	0.35	205.270	200.432	12.889	0.000 <	24	0	
26.01.24 23	75.79	59.82	15.97	0.42	0.35	214.557	209.107	14.005	0.000 <	24	0	
27.01.24 23	74.94	59.82	15.12	0.42	0.35	223.910	218.334	13.848	0.000 <	24	0	
28.01.24 23	73.94	59.46	14.48	0.43	0.36	230.065	224.471	13.630	0.000 <	24	0	
29.01.24 23	74.50	59.94	14.56	0.43	0.36	231.205	225.528	13.777	0.000 <	24	0	
30.01.24 23	73.84	59.75	14.09	0.43	0.36	234.603	228.916	13.525	0.000 <	24	0	
31.01.24 23	72.60	58.81	13.79	0.43	0.35	229.970	224.570	12.991	0.000 <	24	0	
01.02.24 23	73.12	58.72	14.40	0.43	0.35	224.943	219.578	13.261	0.000 <	24	0	
02.02.24 23	73.40	59.09	14.31	0.43	0.35	227.625	222.173	13.334	0.000 <	24	0	
03.02.24 23	72.13	58.73	13.40	0.43	0.35	236.492	231.000	12.983	0.000 <	24	0	
04.02.24 23	71.70	57.80	13.90	0.42	0.35	223.095	217.966	12.705	0.000 <	24	0	
05.02.24 23	72.12	58.28	13.84	0.43	0.35	229.550	224.217	13.017	0.000 <	24	0	
06.02.24 23	74.93	60.39	14.54	0.43	0.35	231.265	225.495	13.752	0.000 <	24	0	
07.02.24 23	74.57	59.98	14.59	0.43	0.35	229.835	224.148	13.717	0.000 <	24	0	
08.02.24 23	77.68	62.34	15.35	0.43	0.35	232.795	226.610	14.590	0.000 <	24	0	
09.02.24 23	78.07	62.26	15.81	0.43	0.35	227.342	221.257	14.672	0.000 <	24	0	
10.02.24 23	78.44	63.25	15.20	0.44	0.35	242.830	236.265	15.065	0.000 <	24	0	
11.02.24 23	75.60	61.28	14.32	0.43	0.35	237.487	231.476	13.906	0.000 <	24	0	
12.02.24 23	72.42	58.88	13.54	0.43	0.35	232.655	227.198	12.907	0.000 <	24	0	
13.02.24 23	71.56	57.83	13.74	0.43	0.36	224.255	219.111	12.623	0.000 <	24	0	
14.02.24 23	71.83	58.73	13.10	0.44	0.36	239.303	233.770	12.844	0.000 <	24	0	
15.02.24 23	71.66	58.77	12.89	0.44	0.35	242.100	236.534	12.793	0.000 <	24	0	
16.02.24 23	71.89	59.67	12.22	0.44	0.35	256.740	250.808	12.858	0.000 <	24	0	
17.02.24 23	71.91	59.33	12.58	0.44	0.35	246.560	240.860	12.708	0.000 <	24	0	
18.02.24 23	73.89	60.11	13.79	0.43	0.35	233.530	227.846	13.177	0.000 <	24	0	
19.02.24 23	75.35	61.24	14.11	0.43	0.36	237.990	232.003	13.736	0.000 <	24	0	
20.02.24 23	74.47	60.94	13.53	0.44	0.35	243.930	237.928	13.508	0.000 <	24	0	
21.02.24 23	72.01	59.23	12.78	0.44	0.35	242.613	236.989	12.707	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	74.08	59.92	14.16	0.43	0.35	7389.340	7208.932	428.240	0.000	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.01.24 23	22880.148	22295.684	1336.248	0.000	3421	355
21.02.24 23	30269.488	29504.616	1764.489	0.000	4189	355
Итого	7389.340	7208.932	428.240	0.000	768	0

Условные обозначения:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут.питания
 (#) дисбаланс масс
 (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

