

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/12/23г.-20/01/24г.

Абонент: Ленинский пр-т 83, Калининград
Адрес: Музей

Договор N: 000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.19 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Серийный номер 19086921, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х1В28

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.12.23 23	72.65	59.46	13.19	0.29	0.23	156.925	153.222	8.477	0.000 <	24	0	
22.12.23 23	74.91	59.00	15.91	0.20	0.16	107.052	104.381	6.966	0.000 <	24	0	
23.12.23 23	76.77	61.94	14.83	0.44	0.35	240.485	234.218	14.571	0.000 <	24	0	
24.12.23 23	77.00	62.53	14.47	0.44	0.35	244.553	238.164	14.461	0.000 <	24	0	
25.12.23 23	72.62	59.74	12.88	0.44	0.35	248.700	242.854	13.125	0.000 <	24	0	
26.12.23 23	71.20	58.25	12.95	0.44	0.36	238.322	232.920	12.651	0.000 <	24	0	
27.12.23 23	71.63	58.23	13.40	0.43	0.36	233.650	228.286	12.831	0.000 <	24	0	
28.12.23 23	73.90	60.56	13.34	0.44	0.36	248.520	242.478	13.574	0.000 <	24	0	
29.12.23 23	71.53	59.23	12.31	0.45	0.36	253.947	248.139	12.814	0.000 <	24	0	
30.12.23 23	71.29	58.69	12.60	0.44	0.35	242.820	237.297	12.543	0.000 <	24	0	
31.12.23 23	72.11	58.73	13.38	0.44	0.36	233.460	228.026	12.800	0.000 <	24	0	
01.01.24 23	75.75	61.33	14.41	0.44	0.36	236.902	230.894	13.962	0.000 <	24	0	
02.01.24 23	80.61	64.33	16.28	0.43	0.36	235.100	228.430	15.602	0.000 <	24	0	
03.01.24 23	83.54	65.53	18.01	0.43	0.36	223.938	217.179	16.413	0.000 <	24	0	
04.01.24 23	85.88	66.95	18.92	0.43	0.36	224.425	217.313	17.259	0.000 <	24	0	
05.01.24 23	83.12	66.54	16.58	0.44	0.36	247.595	240.205	16.715	0.000 <	24	0	
06.01.24 23	82.80	66.25	16.55	0.44	0.36	246.292	238.972	16.600	0.000 <	24	0	
07.01.24 23	90.05	68.07	21.98	0.41	0.35	205.510	198.430	18.305	0.000 <	24	0	
08.01.24 23	89.64	67.02	22.62	0.41	0.35	200.322	193.480	18.368	0.000 <	24	0	
09.01.24 23	86.87	68.01	18.86	0.44	0.36	239.083	231.359	18.318	0.000 <	24	0	
10.01.24 23	80.59	64.81	15.79	0.45	0.36	251.788	244.661	16.210	0.000 <	24	0	
11.01.24 23	78.70	62.56	16.14	0.42	0.35	228.607	222.396	15.059	0.000 <	24	0	
12.01.24 23	79.01	63.12	15.88	0.43	0.35	238.915	232.383	15.488	0.000 <	24	0	
13.01.24 23	80.44	64.42	16.02	0.44	0.35	244.575	237.660	15.981	0.000 <	24	0	
14.01.24 23	79.85	64.51	15.34	0.44	0.35	249.580	242.628	15.620	0.000 <	24	0	
15.01.24 23	79.49	63.96	15.54	0.44	0.35	243.178	236.448	15.415	0.000 <	24	0	
16.01.24 23	81.96	64.71	17.25	0.43	0.35	229.645	222.955	16.142	0.000 <	24	0	
17.01.24 23	83.74	65.64	18.10	0.42	0.35	224.735	217.920	16.555	0.000 <	24	0	
18.01.24 23	80.19	64.18	16.01	0.43	0.35	238.667	231.956	15.578	0.000 <	24	0	
19.01.24 23	78.56	61.95	16.61	0.42	0.35	217.542	211.640	14.749	0.000 <	24	0	
20.01.24 23	79.41	63.30	16.11	0.43	0.35	233.818	227.352	15.366	0.000 <	24	0	
Итого/Среди	78.87	63.06	15.80	0.42	0.34	7108.653	6914.245	458.517	0.000	744	0	

Проверено с сайта

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.12.23 23	15771.495	15381.439	8772.732	0.000	2677	355
20.01.24 23	22880.148	22295.684	1336.248	0.000	3421	355
Итого	7108.653	6914.245	458.517	0.000	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неиспр.



Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____