

# #116531#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Тюриков Александр Леонтьевич, ИП  
Адрес потребителя Батальная 62а, Калининград  
Номер абонента 7289  
Порядковый номер 8264  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 8536  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	0,347	0	15,002	0	0	14,604	0	0	24	0	16384	0	77,8	54	30	0,47	0,29	0,5	-
22.01.2025	0,347	0	15,251	0	0	14,846	0	0	24	0	16384	0	77,7	54,4	30	0,47	0,29	0,5	-
23.01.2025	0,342	0	14,797	0	0	14,404	0	0	24	0	16384	0	77,8	53,8	30	0,47	0,29	0,5	-
24.01.2025	0,299	0	11,84	0	0	11,531	0	0	24	0	16384	0	77	50,9	30	0,47	0,28	0,5	-
25.01.2025	0,246	0	8,714	0	0	8,489	0	0	24	0	16384	0	76,6	47	30	0,48	0,28	0,5	-
26.01.2025	0,236	0	8,204	0	0	7,994	0	0	24	0	16384	0	76,2	46,5	30	0,48	0,28	0,5	-
27.01.2025	0,219	0	7,321	0	0	7,134	0	0	24	0	16384	0	76	45,1	30	0,48	0,27	0,5	-
28.01.2025	0,187	0	5,875	0	0	5,727	0	0	24	0	16384	0	75,4	42,6	30	0,48	0,27	0,5	-
29.01.2025	0,202	0	6,588	0	0	6,421	0	0	24	0	16384	0	75,8	44,1	30	0,48	0,27	0,5	-
30.01.2025	0,208	0	6,757	0	0	6,586	0	0	24	0	16384	0	75,7	44,1	30	0,47	0,27	0,5	-
31.01.2025	0,262	0	9,519	0	0	9,272	0	0	24	0	16384	0	76,8	48,3	30	0,48	0,28	0,5	-
01.02.2025	0,3	0	11,901	0	0	11,59	0	0	24	0	16384	0	77,1	51,2	30	0,48	0,28	0,5	-
02.02.2025	0,318	0	13,255	0	0	12,907	0	0	24	0	16384	0	77,3	52,4	30	0,47	0,29	0,5	-
03.02.2025	0,334	0	14,471	0	0	14,089	0	0	24	0	16384	0	77,5	53,8	30	0,47	0,29	0,5	-
04.02.2025	0,3	0	11,855	0	0	11,544	0	0	24	0	16384	0	77,2	51	30	0,47	0,28	0,5	-
05.02.2025	0,319	0	13,255	0	0	12,905	0	0	24	0	16384	0	77,5	52,5	30	0,47	0,29	0,5	-
06.02.2025	0,289	0	11,236	0	0	10,942	0	0	24	0	16384	0	77,1	50,6	30	0,46	0,28	0,5	-
07.02.2025	0,312	0	12,835	0	0	12,498	0	0	24	0	16384	0	77,3	52	30	0,46	0,28	0,5	-
08.02.2025	0,386	0	18,706	0	0	18,202	0	0	24	0	16384	0	78,4	57	30	0,46	0,29	0,5	-
09.02.2025	0,414	0	20,46	0	0	19,886	0	0	24	0	16384	0	80,2	59,1	30	0,46	0,3	0,5	-
10.02.2025	0,444	0	21,929	0	0	21,289	0	0	24	0	16384	0	82,1	61,1	30	0,47	0,29	0,5	-
11.02.2025	0,452	0	22,207	0	0	21,556	0	0	24	0	16384	0	82,3	61,3	30	0,46	0,29	0,5	-
12.02.2025	0,446	0	22,573	0	0	21,916	0	0	24	0	16384	0	81,9	60,9	30	0,46	0,29	0,5	-
13.02.2025	0,415	0	20,072	0	0	19,498	0	0	24	0	16384	0	81,1	58,9	30	0,47	0,29	0,5	-
14.02.2025	0,384	0	17,749	0	0	17,259	0	0	24	0	16384	0	79,5	57	30	0,46	0,29	0,5	-
15.02.2025	0,391	0	17,997	0	0	17,496	0	0	24	0	16384	0	79,9	57,4	30	0,47	0,29	0,5	-
16.02.2025	0,419	0	20,282	0	0	19,706	0	0	24	0	802817	0	80,8	59,3	30	0,47	0,29	0,5	-
17.02.2025	0,403	0	19,178	0	0	18,644	0	0	24	0	16384	0	79,9	57,5	30	0,46	0,29	0,5	-
18.02.2025	0,378	0	17,204	0	0	16,742	0	0	24	0	16384	0	78,3	55,6	30	0,46	0,28	0,5	-
19.02.2025	0,368	0	16,824	0	0	16,374	0	0	24	0	16384	0	78,1	55,1	30	0,46	0,28	0,5	-
20.02.2025	0,425	0	20,755	0	0	20,161	0	0	24	0	16384	0	81,1	59	30	0,47	0,29	0,5	-
Итого:	10,392	0	454,612	0	0	442,212	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,392																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.01.2025	402,357	15370,398	0	0,022	15004,127	0	0,022	51527,52	768	3930,88	0
20.02.2025	412,748	15825,008	0	0,022	15446,339	0	0,022	52271,52	1512	3930,88	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2025 11:58:35