

#296748#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Тюриков Александр Леонтьевич, ИП
Адрес потребителя Батальная 62а, Калининград
Номер абонента 7289
Порядковый номер 8264
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8536
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,266	0	13,291	0	0	12,974	0	0	24	0	16385	0	73,2	50,6	30	0,42	0,27	0,5	-
22.03.2026	0,252	0	12,531	0	0	12,234	0	0	24	0	16385	0	72,9	49,4	30	0,42	0,27	0,5	-
23.03.2026	0,228	0	9,969	0	0	9,734	0	0	24	0	16385	0	72,8	47,9	30	0,43	0,27	0,5	-
24.03.2026	0,217	0	9,28	0	0	9,062	0	0	24	0	16384	0	72,5	47	30	0,43	0,27	0,5	-
25.03.2026	0,194	0	7,542	0	0	7,369	0	0	24	0	16384	0	71,7	45,1	30	0,43	0,27	0,5	-
26.03.2026	0,26	0	12,36	0	0	12,067	0	0	24	0	16385	0	72,9	50,5	30	0,42	0,27	0,5	-
27.03.2026	0,273	0	13,949	0	0	13,615	0	0	24	0	16385	0	73,4	51,5	30	0,42	0,27	0,5	-
28.03.2026	0,261	0	13,01	0	0	12,698	0	0	24	0	16384	0	73,4	50,7	30	0,43	0,27	0,5	-
29.03.2026	0,228	0	9,934	0	0	9,7	0	0	24	0	16384	0	72,7	48,2	30	0,43	0,27	0,5	-
30.03.2026	0,234	0	10,633	0	0	10,382	0	0	24	0	16385	0	72,8	48,6	30	0,43	0,27	0,5	-
31.03.2026	0,26	0	12,353	0	0	12,059	0	0	24	0	16384	0	73,1	50,5	30	0,43	0,27	0,5	-
01.04.2026	0,27	0	13,454	0	0	13,131	0	0	24	0	16384	0	73,4	51,5	30	0,42	0,27	0,5	-
02.04.2026	0,274	0	14,44	0	0	14,094	0	0	24	0	16385	0	73,4	51,6	30	0,42	0,27	0,5	-
03.04.2026	0,27	0	13,473	0	0	13,15	0	0	24	0	16385	0	73,4	51,3	30	0,42	0,28	0,5	-
04.04.2026	0,257	0	11,989	0	0	11,703	0	0	24	0	16384	0	73,2	50,1	30	0,43	0,27	0,5	-
05.04.2026	0,22	0	9,505	0	0	9,282	0	0	24	0	16385	0	72,6	47,7	30	0,43	0,27	0,5	-
06.04.2026	0,236	0	10,123	0	0	9,885	0	0	24	0	16384	0	72,7	48,6	30	0,43	0,27	0,5	-
07.04.2026	0,268	0	12,417	0	0	12,122	0	0	24	0	16384	0	73	50,5	30	0,43	0,27	0,5	-
08.04.2026	0,307	0	15,691	0	0	15,313	0	0	24	0	802816	0	73,6	53,3	30	0,42	0,27	0,5	-
09.04.2026	0,288	0	14,199	0	0	13,859	0	0	24	0	16384	0	73,3	51,5	30	0,42	0,28	0,5	-
10.04.2026	0,27	0	13,246	0	0	12,931	0	0	24	0	16385	0	73	50,7	30	0,43	0,27	0,5	-
11.04.2026	0,236	0	10,682	0	0	10,431	0	0	24	0	16385	0	72,6	48,3	30	0,43	0,27	0,5	-
12.04.2026	0,224	0	10,566	0	0	10,317	0	0	24	0	16385	0	72,6	48,3	30	0,43	0,27	0,5	-
13.04.2026	0,219	0	9,62	0	0	9,396	0	0	24	0	16385	0	72,2	46,9	30	0,43	0,27	0,5	-
14.04.2026	0,195	0	7,981	0	0	7,797	0	0	24	0	16385	0	71,9	45,7	30	0,43	0,27	0,5	-
15.04.2026	0,201	0	8,084	0	0	7,898	0	0	24	0	16384	0	71,8	45,5	30	0,43	0,27	0,5	-
16.04.2026	0,242	0	10,926	0	0	10,668	0	0	24	0	16384	0	72,8	48,6	30	0,43	0,27	0,5	-
17.04.2026	0,245	0	11,117	0	0	10,854	0	0	24	0	16384	0	72,9	49	30	0,43	0,27	0,5	-
18.04.2026	0,206	0	9,112	0	0	8,9	0	0	24	0	16385	0	72,2	47,3	30	0,43	0,27	0,5	-
19.04.2026	0,185	0	7,232	0	0	7,066	0	0	24	0	16385	0	71,6	44,9	30	0,43	0,27	0,5	-
20.04.2026	0,218	0	9,364	0	0	9,146	0	0	24	0	16384	0	72,3	47,1	30	0,43	0,27	0,5	-
Итого:	7,504	0	348,073	0	0	339,837	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,504																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.03.2026	495,338	19878,248	0	0,022	19393,393	0	0,022	61702,6	696	3930,88	0
20.04.2026	502,839	20226,32	0	0,022	19733,23	0	0,022	62446,6	1440	3930,88	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 13:36:41