

#83969#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Тюриков Александр Леонтьевич, ИП  
Адрес потребителя Батальная 62а, Калининград  
Номер абонента 7289  
Порядковый номер 8264  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 8536  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	0,221	0	8,497	0	0	8,295	0	0	24	0	16384	0	73	46,1	30	0,38	0,28	0,5	3,7
22.04.2024	0,248	0	10,232	0	0	9,987	0	0	24	0	16384	0	73,4	48,2	30	0,38	0,28	0,5	3,1
23.04.2024	0,23	0	9,218	0	0	8,997	0	0	24	0	16384	0	73,3	46,9	30	0,38	0,28	0,5	2,9
24.04.2024	0,193	0	7,263	0	0	7,092	0	0	24	0	16385	0	72,7	44,1	30	0,4	0,28	0,5	4,9
25.04.2024	0,183	0	6,551	0	0	6,398	0	0	24	0	16384	0	72,4	43,3	30	0,4	0,27	0,5	6,4
26.04.2024	0,153	0	5,495	0	0	5,367	0	0	24	0	16385	0	72,2	42	30	0,41	0,27	0,5	7,8
27.04.2024	0,122	0	3,991	0	0	3,901	0	0	24	0	16384	0	70,9	39,5	30	0,42	0,26	0,5	12,1
28.04.2024	0,062	0	2,106	0	0	2,059	0	0	24	0	16385	0	70,5	44,3	30	0,41	0,27	0,5	14,6
29.04.2024	0,062	0	2,031	0	0	1,986	0	0	24	0	16385	0	69,9	42,8	30	0,41	0,26	0,5	16,9
30.04.2024	0,047	0	1,571	0	0	1,536	0	0	24	0	16385	0	70	44,5	30	0,41	0,26	0,5	16,1
01.05.2024	0,041	0	1,367	0	0	1,337	0	0	24	0	16385	0	69,4	43,3	30	0,38	0,26	0,5	-
02.05.2024	0,042	0	1,4	0	0	1,37	0	0	24	0	16385	0	69,3	42,5	30	0,34	0,25	0,5	-
03.05.2024	0,046	0	1,539	0	0	1,505	0	0	24	0	16385	0	70	43,8	30	0,41	0,25	0,5	-
04.05.2024	0,049	0	1,623	0	0	1,588	0	0	24	0	16385	0	69,7	43,2	30	0,4	0,25	0,5	-
05.05.2024	0,055	0	1,821	0	0	1,781	0	0	24	0	16385	0	70,1	42,9	30	0,41	0,25	0,5	-
06.05.2024	0,092	0	2,995	0	0	2,929	0	0	24	0	16385	0	70,3	39,5	30	0,41	0,25	0,5	-
07.05.2024	0,125	0	4,19	0	0	4,094	0	0	24	0	16385	0	71,5	40,6	30	0,41	0,25	0,5	-
08.05.2024	0,142	0	4,958	0	0	4,843	0	0	24	0	16385	0	72,1	42	30	0,41	0,25	0,5	-
09.05.2024	0,122	0	4,151	0	0	4,056	0	0	24	0	16385	0	71,4	40,9	30	0,41	0,25	0,5	-
10.05.2024	0,125	0	4,151	0	0	4,057	0	0	24	0	16385	0	71	39,8	30	0,4	0,25	0,5	-
11.05.2024	0,143	0	4,937	0	0	4,824	0	0	24	0	16385	0	71,6	41,2	30	0,39	0,25	0,5	-
12.05.2024	0,128	0	4,412	0	0	4,311	0	0	24	0	16385	0	71,6	41,6	30	0,4	0,25	0,5	-
13.05.2024	0,113	0	3,897	0	0	3,808	0	0	24	0	16385	0	71,4	41,8	30	0,4	0,25	0,5	-
14.05.2024	0,072	0	2,424	0	0	2,369	0	0	24	0	16385	0	71	43,6	30	0,39	0,25	0,5	-
15.05.2024	0,061	0	1,983	0	0	1,939	0	0	24	0	16385	0	70,2	42,8	30	0,39	0,25	0,5	-
16.05.2024	0,069	0	2,291	0	0	2,24	0	0	24	0	16385	0	70,2	42,6	30	0,39	0,25	0,5	-
17.05.2024	0,055	0	1,826	0	0	1,786	0	0	24	0	16385	0	70,2	44	30	0,4	0,25	0,5	-
18.05.2024	0,044	0	1,451	0	0	1,419	0	0	24	0	16385	0	70,1	43,9	30	0,4	0,25	0,5	-
19.05.2024	0,046	0	1,522	0	0	1,489	0	0	24	0	16385	0	69,7	43,2	30	0,4	0,25	0,5	-
20.05.2024	0,062	0	2,057	0	0	2,012	0	0	24	0	16385	0	70	42,1	30	0,41	0,25	0,5	-
Итого:	3,153	0	111,95	0	0	109,375	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,153																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.04.2024	375,215	14178,642	0	0,008	13841,028	0	0,008	44927,52	768	3930,88	0
20.05.2024	378,367	14290,592	0	0,008	13950,404	0	0,008	45647,52	1488	3930,88	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.05.2024 7:37:44