

#133820#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Тюриков Александр Леонтьевич, ИП

Батальная 62а, Калининград

7289

8264

ВКТ-9

8536

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,1	0	3,577	0	0	3,499	0	0	24	0	16385	0	69,8	43,1	30	0,42	0,26	0,5	-
22.05.2025	0,13	0	4,504	0	0	4,405	0	0	24	0	16385	0	69,9	40,7	30	0,43	0,26	0,5	-
23.05.2025	0,134	0	4,697	0	0	4,594	0	0	24	0	16385	0	70	41	30	0,43	0,26	0,5	-
24.05.2025	0,138	0	5,217	0	0	5,1	0	0	24	0	16385	0	70,6	43,3	30	0,42	0,26	0,5	-
25.05.2025	0,079	0	2,939	0	0	2,874	0	0	24	0	16385	0	70,2	45,4	30	0,42	0,27	0,5	-
26.05.2025	0,106	0	3,667	0	0	3,587	0	0	24	0	16385	0	69,7	41,9	30	0,42	0,26	0,5	-
27.05.2025	0,082	0	3,124	0	0	3,054	0	0	24	0	16385	0	70,5	45,9	30	0,42	0,27	0,5	-
28.05.2025	0,062	0	2,157	0	0	2,11	0	0	24	0	16385	0	69,6	44,3	30	0,42	0,26	0,5	-
29.05.2025	0,125	0	4,256	0	0	4,163	0	0	24	0	16384	0	69,7	39,7	30	0,43	0,26	0,5	-
30.05.2025	0,104	0	3,607	0	0	3,528	0	0	24	0	16385	0	69,8	42,5	30	0,43	0,26	0,5	-
31.05.2025	0,096	0	3,292	0	0	3,221	0	0	24	0	16385	0	69,5	41,9	30	0,42	0,26	0,5	-
01.06.2025	0,06	0	2,137	0	0	2,09	0	0	24	0	16385	0	70	45,6	30	0,42	0,26	0,5	-
02.06.2025	0,105	0	3,568	0	0	3,49	0	0	24	0	16385	0	69,8	41,4	30	0,43	0,26	0,5	-
03.06.2025	0,074	0	2,579	0	0	2,523	0	0	24	0	16385	0	69,4	43,5	30	0,42	0,26	0,5	-
04.06.2025	0,043	0	2,146	0	0	2,112	0	0	24	0	802817	518	56,4	32,5	30	0,47	0,28	0,5	-
05.06.2025	0,001	0	1,108	0	0	1,106	0	0	24	0	802817	2	24,5	23,4	30	0,5	0,3	0,5	-
06.06.2025	0,001	0	1,136	0	0	1,134	0	0	24	0	802817	2	23,5	22,2	30	0,5	0,3	0,5	-
07.06.2025	0,001	0	1,132	0	0	1,13	0	0	24	0	802817	2	22,9	21,6	30	0,5	0,3	0,5	-
08.06.2025	0,001	0	1,129	0	0	1,127	0	0	24	0	802817	2	22,7	21,5	30	0,5	0,3	0,5	-
09.06.2025	0,001	0	1,13	0	0	1,129	0	0	24	0	802817	2	20,9	19,7	30	0,5	0,3	0,5	-
10.06.2025	0,001	0	1,126	0	0	1,125	0	0	24	0	802817	2	20,5	19,3	30	0,5	0,3	0,5	-
11.06.2025	0,001	0	1,125	0	0	1,124	0	0	24	0	802817	2	20,8	19,6	30	0,5	0,3	0,5	-
12.06.2025	0,002	0	1,158	0	0	1,157	0	0	24	0	802817	2	20,4	19,1	30	0,5	0,3	0,5	-
13.06.2025	0,002	0	1,139	0	0	1,138	0	0	24	0	802817	2	20,9	19,5	30	0,5	0,3	0,5	-
14.06.2025	0,002	0	1,139	0	0	1,138	0	0	24	0	802817	2	21,2	19,8	30	0,5	0,3	0,5	-
15.06.2025	0,002	0	1,139	0	0	1,137	0	0	24	0	802817	2	21,9	20,6	30	0,5	0,3	0,5	-
16.06.2025	0,001	0	1,136	0	0	1,134	0	0	24	0	802817	2	22,6	21,4	30	0,5	0,3	0,5	-
17.06.2025	0,001	0	1,084	0	0	1,083	0	0	24	0	802817	518	21,7	20,8	30	0,5	0,3	0,5	-
18.06.2025	0,002	0	1,25	0	0	1,248	0	0	24	0	802817	6	22,3	21	30	0,5	0,3	0,5	-
19.06.2025	0,001	0	1,277	0	0	1,276	0	0	24	0	802817	2	21,3	20,3	30	0,5	0,3	0,5	-
20.06.2025	0,001	0	1,251	0	0	1,25	0	0	24	0	802817	2	20,7	19,8	30	0,5	0,3	0,5	-
Итого:	1,459	0	69,926	0	0	68,786	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,459																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.05.2025	431,698	16605,168	0	0,022	16207,855	0	0,022	54407,52	744	3930,88	0
20.06.2025	433,16	16675,094	0	0,022	16276,642	0	0,022	55151,52	1488	3930,88	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2025 8:22:30