

#8478#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Тюриков Александр Леонтьевич, ИП
Адрес потребителя Батальная 62а, Калининград
Номер абонента 7289
Порядковый номер 8264
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8536
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 21.06.2023 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16385 | 0 | 56,3 | 46,6 | 30 | 0,37 | 0,26 | 0,5 | - |
| 22.06.2023 | 0 | 0 | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16385 | 0 | 56,8 | 46,6 | 30 | 0,37 | 0,26 | 0,5 | - |
| 23.06.2023 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16385 | 0 | 56,5 | 46,8 | 30 | 0,37 | 0,26 | 0,5 | - |
| 24.06.2023 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16385 | 0 | 56,5 | 46,9 | 30 | 0,37 | 0,26 | 0,5 | - |
| 25.06.2023 | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16385 | 0 | 57,6 | 46,6 | 30 | 0,36 | 0,26 | 0,5 | - |
| 26.06.2023 | 0 | 0 | 0,021 | 0 | 0 | 0,021 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16385 | 0 | 56,9 | 46,6 | 30 | 0,36 | 0,26 | 0,5 | - |
| 27.06.2023 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16385 | 0 | 56,9 | 46,5 | 30 | 0,36 | 0,26 | 0,5 | - |
| 28.06.2023 | 0 | 0 | 0,361 | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 802817 | 6 | 28,8 | 32,9 | 30 | 0,45 | 0,28 | 0,5 | - |
| 29.06.2023 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 24 | 0 | 802817 | 2 | 24,4 | 23,5 | 30 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - |
| 30.06.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 802817 | 2 | 23,5 | 23 | 30 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - |
| 01.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 802817 | 2 | 23,4 | 22,9 | 30 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - |
| 02.07.2023 | 0 | 0 | 0,477 | 0 | 0 | 0,476 | 0 | 0 | 24 | 0 | 802817 | 2 | 22,9 | 22,2 | 30 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - |
| 03.07.2023 | 0 | 0 | 0,189 | 0 | 0 | 0,189 | 0 | 0 | 24 | 0 | 802817 | 2 | 21,9 | 21,6 | 30 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - |
| 04.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 802817 | 2 | 21,8 | 21,4 | 30 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - |
| 05.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 802817 | 2 | 21,9 | 21,4 | 30 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - |
| 06.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 802817 | 2 | 22,6 | 22,1 | 30 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - |
| 07.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 802817 | 2 | 22,4 | 21,9 | 30 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - |
| 08.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 802817 | 2 | 22,5 | 22 | 30 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - |
| 09.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 802817 | 2 | 22,8 | 22,3 | 30 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - |
| 10.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 802817 | 2 | 23 | 22,5 | 30 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - |
| 11.07.2023 | 0,001 | 0 | 0,286 | 0 | 0 | 0,285 | 0 | 0 | 24 | 0 | 802817 | 6 | 32,4 | 34,9 | 30 | 0,38 | 0,26 | 0,5 | - |
| 12.07.2023 | 0 | 0 | 0,025 | 0 | 0 | 0,025 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16385 | 0 | 57,2 | 46,6 | 30 | 0,35 | 0,25 | 0,5 | - |
| 13.07.2023 | 0 | 0 | 0,027 | 0 | 0 | 0,027 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16385 | 0 | 58,1 | 47,9 | 30 | 0,38 | 0,25 | 0,5 | - |
| 14.07.2023 | 0 | 0 | 0,033 | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16385 | 0 | 59,5 | 48 | 30 | 0,38 | 0,25 | 0,5 | - |
| 15.07.2023 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16385 | 0 | 58 | 48 | 30 | 0,38 | 0,25 | 0,5 | - |
| 16.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16385 | 0 | 57 | 47,6 | 30 | 0,37 | 0,25 | 0,5 | - |
| 17.07.2023 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16385 | 0 | 57,6 | 47,5 | 30 | 0,38 | 0,25 | 0,5 | - |
| 18.07.2023 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16385 | 0 | 57,7 | 47,5 | 30 | 0,37 | 0,25 | 0,5 | - |
| 19.07.2023 | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0 | 0,031 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16385 | 0 | 58,8 | 47,3 | 30 | 0,37 | 0,25 | 0,5 | - |
| 20.07.2023 | 0 | 0 | 0,031 | 0 | 0 | 0,031 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16385 | 0 | 58,6 | 47,2 | 30 | 0,37 | 0,25 | 0,5 | - |
| Итого: | 0,001 | 0 | 1,609 | 0 | 0 | 1,604 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 0,001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 20.06.2023 | 322,849 | 12131,15 | 0 | 0,008 | 11845,322 | 0 | 0,008 | 37607,52 | 768 | 3930,88 | 0 |
| 20.07.2023 | 322,854 | 12132,76 | 0 | 0,008 | 11846,923 | 0 | 0,008 | 38327,52 | 1488 | 3930,88 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 14:02:02