

#142268#

Отчёт по теплопотреблению за период с 29.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Тюриков Александр Леонтьевич, ИП

Батальная 62а, Калининград

7289

8264

ВКТ-9

8536

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
30.06.2025	0,055	0	2,43	0	0	2,387	0	0	24	0	16385	6	59,7	32,1	30	0,32	0,24	0,5	-
01.07.2025	0,062	0	2,252	0	0	2,203	0	0	24	0	16385	0	69,4	45	30	0,4	0,26	0,5	-
02.07.2025	0,042	0	1,515	0	0	1,482	0	0	24	0	16385	0	69,4	45,9	30	0,4	0,26	0,5	-
03.07.2025	0,037	0	1,353	0	0	1,324	0	0	24	0	16385	0	68,8	46,5	30	0,4	0,26	0,5	-
04.07.2025	0,076	0	2,754	0	0	2,695	0	0	24	0	16385	0	69,2	44	30	0,4	0,26	0,5	-
05.07.2025	0,069	0	2,489	0	0	2,435	0	0	24	0	16385	0	69,2	44,5	30	0,4	0,26	0,5	-
06.07.2025	0,048	0	1,765	0	0	1,727	0	0	24	0	16385	0	69,1	45,4	30	0,4	0,26	0,5	-
07.07.2025	0,06	0	2,178	0	0	2,132	0	0	24	0	16385	0	68,8	44,7	30	0,4	0,26	0,5	-
08.07.2025	0,06	0	2,186	0	0	2,139	0	0	24	0	16385	0	69	44,4	30	0,4	0,26	0,5	-
09.07.2025	0,104	0	3,68	0	0	3,6	0	0	24	0	16385	0	69,4	41,8	30	0,41	0,26	0,5	-
10.07.2025	0,101	0	3,592	0	0	3,514	0	0	24	0	16385	0	69,3	42,3	30	0,4	0,26	0,5	-
11.07.2025	0,093	0	3,375	0	0	3,302	0	0	24	0	16385	0	69,2	43	30	0,4	0,26	0,5	-
12.07.2025	0,063	0	2,297	0	0	2,248	0	0	24	0	16385	0	69,1	44,9	30	0,4	0,26	0,5	-
13.07.2025	0,07	0	2,519	0	0	2,465	0	0	24	0	16385	0	69,4	44,5	30	0,4	0,26	0,5	-
14.07.2025	0,049	0	1,783	0	0	1,745	0	0	24	0	16385	0	69,1	45,9	30	0,4	0,26	0,5	-
15.07.2025	0,049	0	1,792	0	0	1,754	0	0	24	0	16385	0	69,1	45,9	30	0,4	0,26	0,5	-
16.07.2025	0,072	0	2,643	0	0	2,586	0	0	24	0	16385	0	68,9	44,2	30	0,4	0,26	0,5	-
17.07.2025	0,053	0	1,907	0	0	1,866	0	0	24	0	802817	0	69,2	45,6	30	0,4	0,26	0,5	-
18.07.2025	0,088	0	3,12	0	0	3,053	0	0	24	0	16385	0	69,1	42,6	30	0,41	0,26	0,5	-
19.07.2025	0,035	0	1,256	0	0	1,229	0	0	24	0	16385	0	69	46,2	30	0,39	0,26	0,5	-
20.07.2025	0,032	0	1,153	0	0	1,128	0	0	24	0	16385	0	69	47	30	0,4	0,26	0,5	-
Итого:	1,318	0	48,039	0	0	47,014	0	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,318																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

504

504

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
29.06.2025	433,17	16684,463	0	0,022	16285,998	0	0,022	55367,52	768	3930,88	0
20.07.2025	434,487	16732,502	0	0,022	16333,014	0	0,022	55871,52	1272	3930,88	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 10:37:02