

#28644#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Тюриков Александр Леонтьевич, ИП
Адрес потребителя Батальная 62а, Калининград
Номер абонента 7289
Порядковый номер 8264
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8536
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0	0	0,014	0	0	0,014	0	0	24	0	16385	0	57,9	47,3	30	0,37	0,25	0,5	-
22.07.2023	0	0	0,018	0	0	0,018	0	0	24	0	16385	0	58,1	47,3	30	0,37	0,25	0,5	-
23.07.2023	0	0	0,026	0	0	0,026	0	0	24	0	16385	0	58,3	46,9	30	0,36	0,25	0,5	-
24.07.2023	0	0	0,024	0	0	0,024	0	0	24	0	16385	0	58,3	46,8	30	0,36	0,25	0,5	-
25.07.2023	0,001	0	0,037	0	0	0,036	0	0	24	0	16385	0	58,8	46,7	30	0,36	0,25	0,5	-
26.07.2023	0	0	0,007	0	0	0,007	0	0	24	0	16385	0	57,2	46,8	30	0,36	0,25	0,5	-
27.07.2023	0	0	0,015	0	0	0,015	0	0	24	0	16385	0	57,8	46,8	30	0,36	0,25	0,5	-
28.07.2023	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	16385	0	57,8	46,8	30	0,36	0,25	0,5	-
29.07.2023	0	0	0,007	0	0	0,007	0	0	24	0	16385	0	57	47	30	0,36	0,25	0,5	-
30.07.2023	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	16385	0	56,7	46,9	30	0,36	0,25	0,5	-
31.07.2023	0	0	0,016	0	0	0,016	0	0	24	0	16385	0	57,9	46,9	30	0,36	0,25	0,5	-
01.08.2023	0	0	0,011	0	0	0,011	0	0	24	0	16385	0	58,1	46,7	30	0,36	0,25	0,5	-
02.08.2023	0	0	0,012	0	0	0,012	0	0	24	0	16385	0	57,8	46,7	30	0,36	0,25	0,5	-
03.08.2023	0	0	0,004	0	0	0,004	0	0	24	0	16385	0	57,3	46,6	30	0,36	0,25	0,5	-
04.08.2023	0	0	0,017	0	0	0,017	0	0	24	0	16385	0	57,6	46,7	30	0,36	0,25	0,5	-
05.08.2023	0	0	0,021	0	0	0,021	0	0	24	0	16385	0	57,9	47,2	30	0,37	0,25	0,5	-
06.08.2023	0	0	0,007	0	0	0,007	0	0	24	0	16385	0	57,2	46,5	30	0,36	0,25	0,5	-
07.08.2023	0	0	0,009	0	0	0,009	0	0	24	0	16385	0	56,9	46,4	30	0,36	0,25	0,5	-
08.08.2023	0,001	0	0,039	0	0	0,038	0	0	24	0	16385	0	58,3	46,5	30	0,36	0,25	0,5	-
09.08.2023	0	0	0,024	0	0	0,024	0	0	24	0	16385	0	58	46,7	30	0,36	0,25	0,5	-
10.08.2023	0	0	0,012	0	0	0,012	0	0	24	0	16385	0	58,3	47,3	30	0,36	0,25	0,5	-
11.08.2023	0	0	0,009	0	0	0,009	0	0	24	0	16385	0	57,7	47,2	30	0,36	0,25	0,5	-
12.08.2023	0	0	0,021	0	0	0,021	0	0	24	0	16385	0	57,8	47,2	30	0,37	0,25	0,5	-
13.08.2023	0	0	0,016	0	0	0,016	0	0	24	0	16385	0	57,4	47	30	0,36	0,25	0,5	-
14.08.2023	0	0	0,028	0	0	0,028	0	0	24	0	16385	0	58,2	46,9	30	0,36	0,26	0,5	-
15.08.2023	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	16385	0	58	47,3	30	0,37	0,26	0,5	-
16.08.2023	0	0	0,022	0	0	0,022	0	0	24	0	16385	0	58,3	47,3	30	0,38	0,25	0,5	-
17.08.2023	0	0	0,017	0	0	0,017	0	0	24	0	16385	0	58,5	47,5	30	0,38	0,25	0,5	-
18.08.2023	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	16385	0	58,3	47,4	30	0,37	0,26	0,5	-
19.08.2023	0	0	0,006	0	0	0,006	0	0	24	0	16385	0	57,8	47,6	30	0,38	0,25	0,5	-
20.08.2023	0	0	0,012	0	0	0,012	0	0	24	0	16385	0	57,8	47,5	30	0,38	0,25	0,5	-
Итого:	0,002	0	0,486	0	0	0,484	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,002																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.07.2023	322,854	12132,76	0	0,008	11846,923	0	0,008	38327,52	744	3930,88	0
20.08.2023	322,86	12133,245	0	0,008	11847,401	0	0,008	39071,52	1488	3930,88	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2023 9:04:16