

#8480#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Тюриков Александр Леонтьевич, ИП
Адрес потребителя Батальная 62а, Калининград
Номер абонента 7289
Порядковый номер 8264
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8536
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	0,073	0	3,344	0	0	3,277	0	0	22,18	1,87	16385	32770	66,4	45,7	30	0,38	0,25	0,5	-
22.08.2021	0,061	0	3,049	0	0	2,988	0	0	21,67	2,37	16385	32770	66,2	47,1	30	0,38	0,25	0,5	-
23.08.2021	0,062	0	3,041	0	0	2,981	0	0	22,32	1,68	16385	32768	65,8	46,1	30	0,39	0,25	0,5	-
24.08.2021	0,083	0	3,393	0	0	3,324	0	0	23,17	0,83	16385	32768	66,8	41,8	30	0,38	0,25	0,5	-
25.08.2021	0,069	0	3,232	0	0	3,167	0	0	22,53	1,48	16385	32770	66,4	45,4	30	0,38	0,25	0,5	-
26.08.2021	0,066	0	3,089	0	0	3,028	0	0	22,4	1,6	16385	32768	65,9	45,2	30	0,38	0,25	0,5	-
27.08.2021	0,076	0	3,294	0	0	3,228	0	0	23,3	0,73	16385	32770	66,4	43,1	30	0,38	0,25	0,5	-
28.08.2021	0,072	0	3,2	0	0	3,136	0	0	23,07	0,95	16385	32770	66,4	44,3	30	0,38	0,25	0,5	-
29.08.2021	0,062	0	2,927	0	0	2,87	0	0	22,43	1,58	16385	32770	65,6	44,6	30	0,38	0,25	0,5	-
30.08.2021	0,072	0	3,074	0	0	3,013	0	0	22,32	1,7	16385	32768	66	42,2	30	0,38	0,25	0,5	-
31.08.2021	0,087	0	3,399	0	0	3,33	0	0	23,87	0,13	16385	32768	66,8	40,5	30	0,38	0,25	0,5	-
01.09.2021	0,068	0	3,243	0	0	3,179	0	0	22,82	1,22	16385	32770	66,1	45,7	30	0,39	0,25	0,5	-
02.09.2021	0,091	0	3,975	0	0	3,893	0	0	23,25	0,75	16385	32768	67,4	44,3	30	0,38	0,25	0,5	-
03.09.2021	0,09	0	3,807	0	0	3,729	0	0	23,17	0,85	16385	32768	67,2	43,3	30	0,38	0,25	0,5	-
04.09.2021	0,101	0	4,189	0	0	4,102	0	0	22,97	1,05	16385	32768	67,7	42,8	30	0,37	0,25	0,5	-
05.09.2021	0,106	0	4,452	0	0	4,359	0	0	23,33	0,7	16385	32768	68	43,4	30	0,38	0,25	0,5	-
06.09.2021	0,097	0	4,388	0	0	4,297	0	0	23,13	0,87	16385	32768	67,9	45,4	30	0,38	0,25	0,5	-
07.09.2021	0,066	0	3,408	0	0	3,339	0	0	22,72	1,32	16385	32768	66,6	48,6	30	0,38	0,25	0,5	-
08.09.2021	0,059	0	3,216	0	0	3,152	0	0	22,52	1,48	16385	32768	66,2	49,2	30	0,37	0,25	0,5	-
09.09.2021	0,047	0	2,786	0	0	2,732	0	0	22,22	1,82	16385	32770	65,4	49,1	30	0,37	0,25	0,5	-
10.09.2021	0,042	0	2,567	0	0	2,518	0	0	20,73	3,28	16385	32770	64,6	49,7	30	0,38	0,25	0,5	-
11.09.2021	0,046	0	2,529	0	0	2,481	0	0	21,38	2,62	16385	32770	64,8	47,4	30	0,38	0,25	0,5	-
12.09.2021	0,045	0	2,419	0	0	2,373	0	0	21,17	2,85	16385	32770	64,4	46,8	30	0,38	0,25	0,5	-
13.09.2021	0,057	0	2,827	0	0	2,772	0	0	22,53	1,5	16385	32770	65,6	45,9	30	0,38	0,25	0,5	-
14.09.2021	0,076	0	3,32	0	0	3,253	0	0	23,27	0,75	16385	32770	66,8	43,9	30	0,38	0,25	0,5	-
15.09.2021	0,066	0	3,062	0	0	3,001	0	0	23,02	1	16385	32770	66,3	45,1	30	0,38	0,25	0,5	-
16.09.2021	0,098	0	3,958	0	0	3,876	0	0	23,98	0,02	16385	32768	67,7	42	30	0,38	0,25	0,5	-
17.09.2021	0,091	0	3,686	0	0	3,611	0	0	23,83	0,18	16385	32768	67,2	41,7	30	0,38	0,25	0,5	-
18.09.2021	0,141	0	5,689	0	0	5,567	0	0	24	0	16384	0	68,9	43,5	30	0,38	0,25	0,5	-
19.09.2021	0,167	0	6,765	0	0	6,618	0	0	23,93	0,07	16385	32768	69,4	44	30	0,38	0,25	0,5	-
20.09.2021	0,165	0	6,55	0	0	6,408	0	0	23,95	0,05	16385	32768	69,5	43,5	30	0,39	0,25	0,5	-
Итого:	2,502	0	111,878	0	0	109,602	0	0	707,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,502																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 707,18

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.08.2021	205,126	7658,265	0	0,001	7478,029	0	0,001	22496,58	637,68	2984,6	131
20.09.2021	207,627	7770,144	0	0,001	7587,633	0	0,001	23203,75	1344,85	3021,9	168,3

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2021 7:24:01