

#8471#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Тюриков Александр Леонтьевич, ИП  
 Адрес потребителя Батальная 62а, Калининград  
 Номер абонента 7289  
 Порядковый номер 8264  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 8536  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0,006	0	0,228	0	0	0,224	0	0	24	0	16385	0	62,4	39,3	30	0,36	0,25	0,5	-
22.08.2022	0,018	0	0,658	0	0	0,645	0	0	24	0	16385	0	66	38,9	30	0,37	0,25	0,5	-
23.08.2022	0,011	0	0,418	0	0	0,41	0	0	24	0	16385	0	63	39,5	30	0,37	0,25	0,5	-
24.08.2022	0,01	0	0,351	0	0	0,344	0	0	24	0	16385	0	64,6	38,3	30	0,35	0,25	0,5	-
25.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16385	0	45,3	38,4	30	0,35	0,25	0,5	-
26.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16385	0	46,6	39,8	30	0,38	0,25	0,5	-
27.08.2022	0,013	0	0,466	0	0	0,457	0	0	24	0	16385	0	65,1	39,8	30	0,37	0,25	0,5	-
28.08.2022	0,015	0	0,538	0	0	0,528	0	0	24	0	16385	0	65,1	39,7	30	0,37	0,25	0,5	-
29.08.2022	0,008	0	0,302	0	0	0,296	0	0	24	0	16385	0	63,6	38,5	30	0,36	0,25	0,5	-
30.08.2022	0,043	0	1,532	0	0	1,502	0	0	24	0	16385	0	65,8	38	30	0,37	0,25	0,5	-
31.08.2022	0,057	0	2,077	0	0	2,035	0	0	24	0	16385	0	66,7	38,5	30	0,37	0,25	0,5	-
01.09.2022	0,089	0	3,199	0	0	3,133	0	0	24	0	16385	0	67,8	39,2	30	0,37	0,25	0,5	-
02.09.2022	0,083	0	2,977	0	0	2,915	0	0	24	0	16385	0	67,8	39,6	30	0,37	0,25	0,5	-
03.09.2022	0,096	0	3,516	0	0	3,442	0	0	24	0	16385	0	68,2	39,8	30	0,37	0,25	0,5	-
04.09.2022	0,088	0	3,255	0	0	3,187	0	0	24	0	16385	0	68,2	39,7	30	0,36	0,25	0,5	-
05.09.2022	0,097	0	3,538	0	0	3,464	0	0	24	0	16385	0	68	39,8	30	0,38	0,25	0,5	-
06.09.2022	0,104	0	3,969	0	0	3,886	0	0	24	0	16385	0	68,2	40,6	30	0,38	0,25	0,5	-
07.09.2022	0,1	0	3,858	0	0	3,777	0	0	24	0	16385	0	68,4	41	30	0,38	0,25	0,5	-
08.09.2022	0,093	0	3,519	0	0	3,445	0	0	24	0	16385	0	68,3	40,4	30	0,38	0,25	0,5	-
09.09.2022	0,127	0	4,754	0	0	4,653	0	0	24	0	16384	0	68,6	41,2	30	0,38	0,25	0,5	-
10.09.2022	0,108	0	3,901	0	0	3,82	0	0	24	0	16385	0	68	39,6	30	0,38	0,25	0,5	-
11.09.2022	0,099	0	3,503	0	0	3,43	0	0	24	0	16385	0	68,2	39	30	0,38	0,25	0,5	-
12.09.2022	0,102	0	3,674	0	0	3,597	0	0	24	0	16385	0	68,3	39,4	30	0,38	0,25	0,5	-
13.09.2022	0,092	0	3,42	0	0	3,348	0	0	24	0	16385	0	68,3	40,1	30	0,38	0,25	0,5	-
14.09.2022	0,089	0	3,254	0	0	3,186	0	0	24	0	16385	0	67,8	40	30	0,38	0,25	0,5	-
15.09.2022	0,093	0	3,394	0	0	3,324	0	0	24	0	16385	0	67,7	39,7	30	0,38	0,25	0,5	-
16.09.2022	0,111	0	4,159	0	0	4,072	0	0	24	0	16385	0	68	40,6	30	0,38	0,25	0,5	-
17.09.2022	0,107	0	3,978	0	0	3,895	0	0	24	0	16385	0	68,1	40,1	30	0,39	0,25	0,5	-
18.09.2022	0,11	0	4,019	0	0	3,934	0	0	24	0	16385	0	68,7	40,4	30	0,38	0,25	0,5	-
19.09.2022	0,112	0	4,094	0	0	4,007	0	0	24	0	16385	0	68,5	40,4	30	0,38	0,25	0,5	-
20.09.2022	0,117	0	4,307	0	0	4,216	0	0	24	0	16385	0	68,5	40,8	30	0,38	0,25	0,5	-
Итого:	2,198	0	80,858	0	0	79,172	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,198																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.08.2022	266,107	9958,701	0	0,001	9724,878	0	0,001	30311,52	768	3930,88	0
20.09.2022	268,303	10039,559	0	0,001	9804,048	0	0,001	31055,52	1512	3930,88	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 23.09.2022 8:58:55