

#8476#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2021 по 20.10.2021

Потребитель Тюриков Александр Леонтьевич, ИП
 Адрес потребителя Батальная 62а, Калининград
 Номер абонента 7289
 Порядковый номер 8264
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 8536
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 21.09.2021 | 0,159 | 0 | 6,57 | 0 | 0 | 6,428 | 0 | 0 | 23,83 | 0,17 | 16385 | 32768 | 69,4 | 44,2 | 30 | 0,39 | 0,25 | 0,5 | - |
| 22.09.2021 | 0,135 | 0 | 26,083 | 0 | 0 | 25,834 | 0 | 0 | 23,53 | 0,47 | 16385 | 32770 | 45,1 | 41,5 | 30 | 0,3 | 0,24 | 0,5 | - |
| 23.09.2021 | 0,146 | 0 | 6,047 | 0 | 0 | 5,923 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 67,2 | 42,1 | 30 | 0,38 | 0,29 | 0,5 | - |
| 24.09.2021 | 0,137 | 0 | 5,477 | 0 | 0 | 5,36 | 0 | 0 | 23,53 | 0,47 | 16385 | 32768 | 68,8 | 43 | 30 | 0,37 | 0,25 | 0,5 | - |
| 25.09.2021 | 0,126 | 0 | 4,947 | 0 | 0 | 4,843 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16385 | 32768 | 68,4 | 42,2 | 30 | 0,37 | 0,25 | 0,5 | - |
| 26.09.2021 | 0,121 | 0 | 5,162 | 0 | 0 | 5,052 | 0 | 0 | 23,55 | 0,45 | 16385 | 32768 | 68,7 | 45,4 | 30 | 0,37 | 0,25 | 0,5 | - |
| 27.09.2021 | 0,141 | 0 | 5,849 | 0 | 0 | 5,723 | 0 | 0 | 23,63 | 0,38 | 16385 | 32768 | 69,2 | 44,8 | 30 | 0,39 | 0,25 | 0,5 | - |
| 28.09.2021 | 0,159 | 0 | 6,715 | 0 | 0 | 6,568 | 0 | 0 | 23,95 | 0,05 | 16385 | 32768 | 69,8 | 45 | 30 | 0,39 | 0,25 | 0,5 | - |
| 29.09.2021 | 0,152 | 0 | 6,339 | 0 | 0 | 6,202 | 0 | 0 | 23,95 | 0,07 | 16385 | 32768 | 69,4 | 44,5 | 30 | 0,38 | 0,25 | 0,5 | - |
| 30.09.2021 | 0,148 | 0 | 5,994 | 0 | 0 | 5,865 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 69,1 | 43,5 | 30 | 0,39 | 0,25 | 0,5 | - |
| 01.10.2021 | 0,154 | 0 | 6,397 | 0 | 0 | 6,258 | 0 | 0 | 23,77 | 0,23 | 16385 | 32768 | 69,6 | 44,8 | 30 | 0,4 | 0,26 | 0,5 | - |
| 02.10.2021 | 0,158 | 0 | 6,645 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 69,8 | 45,1 | 30 | 0,41 | 0,26 | 0,5 | - |
| 03.10.2021 | 0,128 | 0 | 5,295 | 0 | 0 | 5,182 | 0 | 0 | 23,75 | 0,25 | 16385 | 32768 | 69 | 44,8 | 30 | 0,41 | 0,26 | 0,5 | - |
| 04.10.2021 | 0,132 | 0 | 5,175 | 0 | 0 | 5,064 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16385 | 32768 | 69 | 42,5 | 30 | 0,42 | 0,26 | 0,5 | - |
| 05.10.2021 | 0,13 | 0 | 5,057 | 0 | 0 | 4,949 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16385 | 32768 | 68,9 | 42,4 | 30 | 0,42 | 0,26 | 0,5 | - |
| 06.10.2021 | 0,134 | 0 | 5,333 | 0 | 0 | 5,218 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 69,1 | 43,2 | 30 | 0,41 | 0,26 | 0,5 | - |
| 07.10.2021 | 0,151 | 0 | 6,231 | 0 | 0 | 6,096 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16385 | 32768 | 69,6 | 44,6 | 30 | 0,42 | 0,26 | 0,5 | - |
| 08.10.2021 | 0,183 | 0 | 7,893 | 0 | 0 | 7,719 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,2 | 46,1 | 30 | 0,42 | 0,26 | 0,5 | - |
| 09.10.2021 | 0,19 | 0 | 9,217 | 0 | 0 | 9,012 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,5 | 47,9 | 30 | 0,42 | 0,26 | 0,5 | - |
| 10.10.2021 | 0,2 | 0 | 9,481 | 0 | 0 | 9,269 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,7 | 48,4 | 30 | 0,42 | 0,26 | 0,5 | - |
| 11.10.2021 | 0,202 | 0 | 9,338 | 0 | 0 | 9,129 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,6 | 48,2 | 30 | 0,42 | 0,26 | 0,5 | - |
| 12.10.2021 | 0,195 | 0 | 8,651 | 0 | 0 | 8,459 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,5 | 47,1 | 30 | 0,43 | 0,26 | 0,5 | - |
| 13.10.2021 | 0,2 | 0 | 8,804 | 0 | 0 | 8,607 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,7 | 47,2 | 30 | 0,42 | 0,26 | 0,5 | - |
| 14.10.2021 | 0,206 | 0 | 9,538 | 0 | 0 | 9,324 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,8 | 48 | 30 | 0,42 | 0,26 | 0,5 | - |
| 15.10.2021 | 0,163 | 0 | 6,738 | 0 | 0 | 6,591 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 69,8 | 45 | 30 | 0,42 | 0,26 | 0,5 | - |
| 16.10.2021 | 0,183 | 0 | 7,783 | 0 | 0 | 7,611 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,1 | 45,8 | 30 | 0,42 | 0,26 | 0,5 | - |
| 17.10.2021 | 0,19 | 0 | 8,078 | 0 | 0 | 7,899 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,4 | 46,2 | 30 | 0,42 | 0,26 | 0,5 | - |
| 18.10.2021 | 0,191 | 0 | 8,575 | 0 | 0 | 8,384 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,5 | 47,1 | 30 | 0,42 | 0,26 | 0,5 | - |
| 19.10.2021 | 0,21 | 0 | 11,261 | 0 | 0 | 11,007 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,9 | 51,2 | 30 | 0,42 | 0,26 | 0,5 | - |
| 20.10.2021 | 0,143 | 0 | 6,935 | 0 | 0 | 6,783 | 0 | 0 | 23,88 | 0,13 | 540673 | 32768 | 70 | 48,3 | 30 | 0,42 | 0,26 | 0,5 | - |
| Итого: | 4,867 | 0 | 231,608 | 0 | 0 | 226,859 | 0 | 0 | 717,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 4,867 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 717,37

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 20.09.2021 | 207,627 | 7770,144 | 0 | 0,001 | 7587,633 | 0 | 0,001 | 23203,75 | 729,18 | 3021,9 | 39,28 |
| 20.10.2021 | 212,494 | 8001,751 | 0 | 0,001 | 7814,49 | 0 | 0,001 | 23921,13 | 1446,57 | 3024,57 | 41,95 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.10.2021 7:38:25