

#8487#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Тюриков Александр Леонтьевич, ИП
Батальная 62а, Калининград
7289
8264
ВКТ-9
8536
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.09.2022	0,12	0	4,514	0	0	4,419	0	0	24	0	16385	0	68,3	40,7	30	0,38	0,25	0,5	-
22.09.2022	0,115	0	4,223	0	0	4,134	0	0	24	0	16385	0	68,4	40,3	30	0,39	0,25	0,5	-
23.09.2022	0,127	0	4,842	0	0	4,739	0	0	24	0	16385	0	68,7	41,4	30	0,38	0,25	0,5	-
24.09.2022	0,116	0	4,343	0	0	4,252	0	0	24	0	16385	0	68,2	40,7	30	0,39	0,25	0,5	-
25.09.2022	0,105	0	3,86	0	0	3,779	0	0	24	0	16385	0	68,2	40,3	30	0,38	0,25	0,5	-
26.09.2022	0,11	0	4,126	0	0	4,04	0	0	24	0	16385	0	68,1	40,4	30	0,38	0,25	0,5	-
27.09.2022	0,109	0	4,068	0	0	3,983	0	0	24	0	16385	0	68	40,4	30	0,38	0,25	0,5	-
28.09.2022	0,125	0	4,716	0	0	4,616	0	0	24	0	16385	0	68,6	41,4	30	0,39	0,25	0,5	-
29.09.2022	0,137	0	5,213	0	0	5,102	0	0	24	0	802817	0	68,8	41,6	30	0,38	0,25	0,5	-
30.09.2022	0,134	0	5,212	0	0	5,102	0	0	24	0	16385	0	68,4	41,4	30	0,37	0,25	0,5	-
01.10.2022	0,115	0	4,329	0	0	4,238	0	0	24	0	16385	0	68,2	40,5	30	0,37	0,25	0,5	-
02.10.2022	0,11	0	4,097	0	0	4,012	0	0	24	0	16385	0	67,9	40	30	0,37	0,25	0,5	-
03.10.2022	0,121	0	4,49	0	0	4,395	0	0	24	0	16384	0	68,3	40,7	30	0,38	0,26	0,5	-
04.10.2022	0,119	0	4,413	0	0,005	4,32	0	0,005	24	0	802817	0	68,2	40,2	30	0,38	0,26	0,5	-
05.10.2022	0,117	0	4,296	0	0	4,206	0	0	24	0	16385	0	67,9	39,9	30	0,39	0,26	0,5	-
06.10.2022	0,116	0	4,172	0	0	4,084	0	0	24	0	16385	0	68,2	39,5	30	0,41	0,26	0,5	-
07.10.2022	0,122	0	4,522	0	0	4,427	0	0	24	0	16385	0	68,4	40,4	30	0,41	0,26	0,5	-
08.10.2022	0,114	0	4,203	0	0	4,115	0	0	24	0	16385	0	68,3	40,1	30	0,41	0,26	0,5	-
09.10.2022	0,125	0	4,686	0	0	4,587	0	0	24	0	16384	0	68,4	40,9	30	0,41	0,26	0,5	-
10.10.2022	0,141	0	5,259	0	0	5,146	0	0	24	0	16384	0	69,2	41,3	30	0,4	0,26	0,5	-
11.10.2022	0,129	0	4,524	0	0	4,426	0	0	24	0	16384	0	69,3	40	30	0,41	0,26	0,5	-
12.10.2022	0,139	0	4,999	0	0	4,891	0	0	24	0	16384	0	69,4	40,8	30	0,4	0,26	0,5	-
13.10.2022	0,134	0	4,724	0	0	4,622	0	0	24	0	16384	0	69,4	40,1	30	0,41	0,26	0,5	-
14.10.2022	0,137	0	4,846	0	0	4,74	0	0	24	0	16385	0	69,7	40,3	30	0,41	0,26	0,5	-
15.10.2022	0,113	0	3,976	0	0	3,89	0	0	24	0	16385	0	69,2	39,8	30	0,4	0,26	0,5	-
16.10.2022	0,099	0	3,424	0	0	3,352	0	0	24	0	16385	0	68,3	38,8	30	0,4	0,26	0,5	-
17.10.2022	0,102	0	3,551	0	0	3,475	0	0	24	0	16385	0	68,8	39,1	30	0,41	0,26	0,5	-
18.10.2022	0,101	0	3,441	0	0	3,368	0	0	24	0	16385	0	68,6	38,6	30	0,4	0,26	0,5	-
19.10.2022	0,151	0	5,542	0	0	5,42	0	0	24	0	16384	0	70	42	30	0,4	0,26	0,5	-
20.10.2022	0,155	0	5,746	0	0	5,62	0	0	24	0	16384	0	69,9	42,1	30	0,4	0,26	0,5	-
Итого:	3,658	0	134,357	0	0,005	131,5	0	0,005	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,658																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.09.2022	268,303	10039,559	0	0,001	9804,048	0	0,001	31055,52	768	3930,88	0
20.10.2022	271,96	10173,916	0	0,006	9935,548	0	0,006	31775,52	1488	3930,88	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2022 7:23:21