

#31617#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель Тюриков Александр Леонтьевич, ИП
 Адрес потребителя Батальная 62а, Калининград
 Номер абонента 7289
 Порядковый номер 8264
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 8536
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.09.2023	0	0	0,024	0	0	0,024	0	0	24	0	16385	0	59,2	47,7	30	0,38	0,25	0,5	-
22.09.2023	0	0	0,016	0	0	0,016	0	0	24	0	16385	0	58,4	47,6	30	0,38	0,25	0,5	-
23.09.2023	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	16385	0	58,2	47,8	30	0,38	0,25	0,5	-
24.09.2023	0	0	0,018	0	0	0,018	0	0	24	0	16385	0	58,7	47,9	30	0,38	0,25	0,5	-
25.09.2023	0	0	0,018	0	0	0,018	0	0	24	0	16385	0	59,6	48,1	30	0,38	0,25	0,5	-
26.09.2023	0	0	0,031	0	0	0,03	0	0	24	0	16385	0	59,4	47,8	30	0,37	0,25	0,5	-
27.09.2023	0	0	0,013	0	0	0,013	0	0	24	0	16385	0	59	47,9	30	0,37	0,25	0,5	-
28.09.2023	0	0	0,028	0	0	0,028	0	0	24	0	16385	0	59,4	48,2	30	0,38	0,25	0,5	-
29.09.2023	0	0	0,018	0	0	0,018	0	0	24	0	16385	0	58,8	47,8	30	0,38	0,25	0,5	-
30.09.2023	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	24	0	16385	0	58,8	47,7	30	0,37	0,25	0,5	-
01.10.2023	0	0	0,016	0	0	0,016	0	0	24	0	16385	0	59,2	47,6	30	0,37	0,25	0,5	-
02.10.2023	0	0	0,011	0	0	0,011	0	0	24	0	16385	0	59,1	48,2	30	0,37	0,25	0,5	-
03.10.2023	0	0	0,013	0	0	0,013	0	0	24	0	16385	0	58,8	48,1	30	0,38	0,25	0,5	-
04.10.2023	0	0	0,015	0	0	0,015	0	0	24	0	16385	0	59,3	47,8	30	0,37	0,25	0,5	-
05.10.2023	0	0	0,022	0	0	0,022	0	0	24	0	16385	0	59,2	47,4	30	0,36	0,25	0,5	-
06.10.2023	0	0	0,014	0	0	0,014	0	0	24	0	16385	0	57,9	46,6	30	0,34	0,25	0,5	-
07.10.2023	0	0	0,034	0	0	0,033	0	0	24	0	16385	0	58,4	46,8	30	0,35	0,25	0,5	-
08.10.2023	0	0	0,028	0	0	0,028	0	0	24	0	16385	0	59,4	48	30	0,37	0,25	0,5	-
09.10.2023	0	0	0,029	0	0	0,029	0	0	24	0	16385	0	60,2	48,5	30	0,38	0,25	0,5	-
10.10.2023	0,001	0	0,353	0	0	0,351	0	0	24	0	802817	518	35,4	43,5	30	0,4	0,26	0,5	-
11.10.2023	0	0	0,028	0	0	0,028	0	0	24	0	16385	0	59,2	47,2	30	0,38	0,25	0,5	-
12.10.2023	0,002	0	0,113	0	0	0,111	0	0	24	0	16385	0	60,7	46,8	30	0,38	0,26	0,5	-
13.10.2023	0	0	0,027	0	0	0,027	0	0	24	0	16385	0	59,1	47,7	30	0,39	0,26	0,5	-
14.10.2023	0	0	0,03	0	0	0,03	0	0	24	0	16385	0	58	47,5	30	0,4	0,26	0,5	-
15.10.2023	0,001	0	0,068	0	0	0,067	0	0	24	0	16385	0	57,8	48	30	0,4	0,26	0,5	-
16.10.2023	0,001	0	0,053	0	0	0,052	0	0	24	0	16385	0	60,1	49,1	30	0,42	0,26	0,5	-
17.10.2023	0,07	0	2,367	0	0	2,314	0	0	24	0	16385	0	70,4	45,6	30	0,42	0,26	0,5	-
18.10.2023	0,161	0	5,644	0	0	5,517	0	0	24	0	16384	0	70,8	41,3	30	0,43	0,26	0,5	-
19.10.2023	0,212	0	8,256	0	0	8,066	0	0	24	0	16384	0	71,7	45,3	30	0,43	0,26	0,5	-
20.10.2023	0,238	0	9,848	0	0	9,619	0	0	24	0	16384	0	72,2	47,3	30	0,42	0,27	0,5	-
Итого:	0,686	0	27,165	0	0	26,558	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,686																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.09.2023	322,865	12133,653	0	0,008	11847,803	0	0,008	39815,52	768	3930,88	0
20.10.2023	323,556	12160,818	0	0,008	11874,356	0	0,008	40535,52	1488	3930,88	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.10.2023 8:24:56