

# #102405#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель Тюриков Александр Леонтьевич, ИП  
Адрес потребителя Батальная 62а, Калининград  
Номер абонента 7289  
Порядковый номер 8264  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 8536  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.10.2024	0,016	0	1,123	0	0	1,101	0	0	24	0	16385	0	65	48,1	30	0,44	0,27	0,5	-
22.10.2024	0,012	0	0,776	0	0	0,762	0	0	24	0	16385	0	63,3	47,2	30	0,44	0,27	0,5	-
23.10.2024	0,013	0	0,883	0	0	0,867	0	0	24	0	16385	0	63,4	47,5	30	0,43	0,27	0,5	-
24.10.2024	0,017	0	1,352	0	0	1,326	0	0	24	0	16385	0	64,5	47,1	30	0,4	0,28	0,5	-
25.10.2024	0,026	0	2,893	0	0	2,832	0	0	24	0	16385	2	68,6	51,2	30	0,41	0,28	0,5	-
26.10.2024	0,018	0	1,549	0	0	1,518	0	0	24	0	16385	0	66,5	48,4	30	0,43	0,27	0,5	-
27.10.2024	0,015	0	1,079	0	0	1,059	0	0	24	0	16385	0	64,4	47	30	0,43	0,27	0,5	-
28.10.2024	0,014	0	1,018	0	0	0,999	0	0	24	0	16385	0	63,9	46,8	30	0,43	0,27	0,5	-
29.10.2024	0,014	0	0,931	0	0	0,914	0	0	24	0	16385	0	63,8	46,4	30	0,43	0,27	0,5	-
30.10.2024	0,014	0	1,532	0	0	1,508	0	0	24	0	16385	2	58,6	44,7	30	0,4	0,28	0,5	-
31.10.2024	0,015	0	1,175	0	0	1,153	0	0	24	0	16385	0	64,5	47,4	30	0,44	0,27	0,5	-
01.11.2024	0,013	0	0,915	0	0	0,898	0	0	24	0	16385	0	63,2	46,8	30	0,44	0,27	0,5	-
02.11.2024	0,024	0	2,512	0	0	2,46	0	0	24	0	16385	0	67,7	50,9	30	0,44	0,28	0,5	-
03.11.2024	0,025	0	2,627	0	0	2,572	0	0	24	0	16385	2	68,4	51	30	0,44	0,27	0,5	-
04.11.2024	0,021	0	2,019	0	0	1,978	0	0	24	0	16385	2	67,2	49,8	30	0,44	0,27	0,5	-
05.11.2024	0,033	0	4,431	0	0	4,333	0	0	24	0	16385	2	70,3	53,9	30	0,44	0,28	0,5	-
06.11.2024	0,031	0	3,838	0	0	3,755	0	0	24	0	16385	2	69,5	53,2	30	0,43	0,28	0,5	-
07.11.2024	0,155	0	8,102	0	0	7,915	0	0	24	0	16385	2	71,8	51,5	30	0,44	0,28	0,5	-
08.11.2024	0,232	0	8,7	0	0	8,498	0	0	24	0	16384	0	72,1	44,3	30	0,45	0,27	0,5	-
09.11.2024	0,27	0	11,225	0	0	10,962	0	0	24	0	16384	0	72,5	47,7	30	0,44	0,28	0,5	-
10.11.2024	0,309	0	14,443	0	0	14,102	0	0	24	0	16384	0	72,7	50,8	30	0,43	0,28	0,5	-
11.11.2024	0,338	0	16,334	0	0	15,932	0	0	24	0	16384	0	74,4	53,3	30	0,44	0,28	0,5	-
12.11.2024	0,339	0	16,007	0	0	15,609	0	0	24	0	16384	0	74,9	53,3	30	0,44	0,28	0,5	-
13.11.2024	0,347	0	16,715	0	0	16,3	0	0	24	0	16384	0	74,9	53,4	30	0,44	0,28	0,5	-
14.11.2024	0,309	0	14,108	0	0	13,771	0	0	24	0	16384	0	73,2	50,3	30	0,44	0,28	0,5	-
15.11.2024	0,247	0	10,013	0	0	9,779	0	0	24	0	16384	0	72,4	45,6	30	0,43	0,28	0,5	-
16.11.2024	0,21	0	7,536	0	0	7,363	0	0	24	0	16384	0	71,7	42,9	30	0,44	0,27	0,5	-
17.11.2024	0,276	0	11,661	0	0	11,388	0	0	24	0	16384	0	72,5	48,1	30	0,44	0,28	0,5	-
18.11.2024	0,316	0	14,666	0	0	14,318	0	0	24	0	16384	0	73	50,9	30	0,45	0,29	0,5	-
19.11.2024	0,342	0	17,453	0	0	17,038	0	0	24	0	16384	0	73,1	52,8	30	0,45	0,29	0,5	-
20.11.2024	0,317	0	13,762	0	0	13,421	0	0	24	0	16384	0	74,8	50,7	30	0,47	0,28	0,5	-
Итого:	4,328	0	211,378	0	0	206,431	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,328																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.10.2024	379,968	14414,827	0	0,022	14072,685	0	0,022	49319,52	744	3930,88	0
20.11.2024	384,295	14626,204	0	0,022	14279,112	0	0,022	50063,52	1488	3930,88	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.11.2024 7:44:32