

#8475#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.11.2021 по 19.12.2021

Потребитель Тюриков Александр Леонтьевич, ИП
Адрес потребителя Батальная 62а, Калининград
Номер абонента 7289
Порядковый номер 8264
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8536
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
26.11.2021	0,223	0	9,869	0	0	9,645	0	0	24	0	16384	0	71,2	48	30	0,42	0,27	0,5	-
27.11.2021	0,238	0	10,222	0	0	9,978	0	0	24	0	16384	0	73,2	49,3	30	0,42	0,27	0,5	-
28.11.2021	0,236	0	10,029	0	0	9,79	0	0	24	0	16384	0	73,1	48,9	30	0,41	0,27	0,5	-
29.11.2021	0,249	0	10,418	0	0	10,162	0	0	24	0	16384	0	74,4	50	30	0,42	0,27	0,5	-
30.11.2021	0,252	0	10,99	0	0	10,726	0	0	24	0	16384	0	73,4	50	30	0,41	0,27	0,5	-
01.12.2021	0,222	0	9,147	0	0	8,919	0	0	19,12	4,88	802817	33286	74,9	45,1	30	0,4	0,28	0,5	-
02.12.2021	0,262	0	11,117	0	0	10,854	0	0	24	0	16384	0	72,8	48,6	30	0,42	0,27	0,5	-
03.12.2021	0,161	0	6,604	0	0	6,442	0	0	13,77	10,25	802817	33286	74,4	45,2	30	0,33	0,25	0,5	-
04.12.2021	0,284	0	10,592	0	0	10,323	0	0	24	0	16384	0	75,7	48,3	30	0,42	0,27	0,5	-
05.12.2021	0,285	0	10,637	0	0	10,367	0	0	24	0	16384	0	75,8	48,3	30	0,42	0,27	0,5	-
06.12.2021	0,342	0	11,598	0	0	11,268	0	0	24	0	16384	0	80,8	50,5	30	0,42	0,27	0,5	-
07.12.2021	0,421	0	13,424	0	0	13,006	0	0	24	0	16384	0	85	52,7	30	0,42	0,27	0,5	-
08.12.2021	0,471	0	14,395	0	0	13,933	0	0	24	0	16384	0	86,5	52,7	30	0,43	0,27	0,5	-
09.12.2021	0,411	0	12,171	0	0	11,804	0	0	24	0	16384	0	83,5	48,6	30	0,42	0,27	0,5	-
10.12.2021	0,346	0	11,264	0	0	10,967	0	0	24	0	16384	0	77,4	45,9	30	0,42	0,27	0,5	-
11.12.2021	0,338	0	11,142	0	0	10,851	0	0	24	0	16384	0	77,1	45,9	30	0,42	0,27	0,5	-
12.12.2021	0,344	0	11,189	0	0	10,891	0	0	24	0	16384	0	77,8	46,2	30	0,41	0,27	0,5	-
13.12.2021	0,336	0	11,07	0	0	10,779	0	0	24	0	16384	0	77,2	46	30	0,42	0,27	0,5	-
14.12.2021	0,309	0	10,879	0	0	10,613	0	0	24	0	16384	0	74,2	45	30	0,41	0,27	0,5	-
15.12.2021	0,272	0	9,823	0	0	9,599	0	0	24	0	16384	0	71,5	43,2	30	0,42	0,27	0,5	-
16.12.2021	0,203	0	7,476	0	0	7,308	0	0	18,27	5,73	802817	33286	70,9	39,7	30	0,42	0,27	0,5	-
17.12.2021	0,279	0	10,815	0	0	10,572	0	0	23,67	0,33	16385	32774	70,7	44,1	30	0,41	0,27	0,5	-
18.12.2021	0,275	0	10,249	0	0	10,017	0	0	24	0	16384	0	71	43,6	30	0,42	0,27	0,5	-
19.12.2021	0,284	0	10,904	0	0	10,657	0	0	24	0	16384	0	71,2	44,5	30	0,42	0,27	0,5	-
Итого:	7,043	0	256,024	0	0	249,471	0	0	554,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,043																		

Общее время работы системы, ч 576
Период нормальной работы системы, ч 554,83

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
25.11.2021	216,45	8166,561	0	0,001	7975,641	0	0,001	24404,9	387,77	3404,8	380,23
19.12.2021	223,495	8422,583	0	0,001	8225,113	0	0,001	24959,72	942,58	3426	401,43

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.12.2021 16:05:36