

#9892#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 10-12, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6656
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00210181
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.02.2023	1,728	0,019	61,66	60,32	60,15	59,71	0,44	24	0	0	73,9	45,5	28,44	0,4	0,4	0	3,1
25.02.2023	1,713	0,015	59,61	58,27	58,13	57,72	0,41	24	0	0	74	44,8	29,17	0,4	0,4	0	1,3
26.02.2023	1,831	0,016	61,79	60,39	60,22	59,8	0,42	24	0	0	76	45,9	30,07	0,4	0,4	0	0,3
27.02.2023	1,889	0,023	74,34	72,88	72,41	71,96	0,45	24	0	1	77	51,2	25,77	0,4	0,4	0	-1,2
28.02.2023	1,484	0,02	55,86	54,64	54,45	54,01	0,44	24	0	1	76,4	49,6	26,86	0,4	0,4	0	-1,2
01.03.2023	1,768	0,021	66,89	65,53	65,32	64,88	0,44	24	0	0	72,7	46	26,78	0,4	0,4	0	3,1
02.03.2023	1,817	0,019	69,18	67,79	67,53	67,04	0,49	24	0	0	73,6	47	26,6	0,4	0,4	0	1,9
03.03.2023	1,707	0,017	64,85	63,5	63,33	62,89	0,44	24	0	0	72,3	45,6	26,63	0,4	0,4	0	3,6
04.03.2023	1,762	0,018	63,67	62,31	62,14	61,7	0,44	24	0	0	73,4	45,3	28,05	0,4	0,4	0	1,8
05.03.2023	1,845	0,017	65,15	63,74	63,49	63,06	0,43	24	0	0	75,3	46,5	28,75	0,4	0,4	0	-0,5
06.03.2023	2,048	0,017	82	80,52	79,9	79,55	0,35	24	0	0	76,2	50,7	25,42	0,4	0,4	0	-0,9
07.03.2023	2,088	0,015	83,63	82,15	81,42	81,12	0,3	24	0	0	77,3	51,8	25,44	0,4	0,4	0	-1,6
08.03.2023	2,09	0,018	88,67	87,23	86,44	86,11	0,33	24	0	0	75,6	51,6	23,98	0,4	0,4	0	-0,2
09.03.2023	2,231	0,019	92,83	91,29	90,34	90,03	0,31	24	0	0	78,4	53,8	24,53	0,4	0,4	0	-3,2
10.03.2023	2,214	0,021	90,36	88,74	87,89	87,55	0,34	24	0	0	78,3	53,3	25	0,4	0,4	0	-2,6
11.03.2023	1,985	0,018	71,85	70,36	69,95	69,58	0,37	24	0	0	77,1	49	28,17	0,4	0,4	0	-1
12.03.2023	1,896	0,017	69,07	67,64	67,35	66,93	0,42	24	0	0	75,4	47,5	27,89	0,4	0,4	0	-0,3
13.03.2023	1,873	0,015	78,75	77,4	76,8	76,49	0,31	24	0	0	74,4	50,2	24,24	0,4	0,4	0	0
14.03.2023	1,284	0,011	42,73	41,71	41,76	41,41	0,35	24	0	0	69,8	39,3	30,48	0,4	0,4	0	8,8
15.03.2023	1,739	0,014	73,37	72,16	71,77	71,43	0,34	24	0	0	70,4	46,4	24,01	0,4	0,4	0	4,4
16.03.2023	1,551	0,01	66,46	65,38	64,92	64,66	0,26	24	0	1	71,9	48,1	23,74	0,4	0,4	0	1,8
17.03.2023	1,722	0,019	68,8	67,43	67,2	66,73	0,47	24	0	0	72,2	46,9	25,28	0,4	0,4	0	2,2
18.03.2023	1,25	0,019	40,84	39,71	39,95	39,38	0,57	24	0	0	69,7	38,9	30,79	0,4	0,4	0	6,6
19.03.2023	1,103	0,02	34,16	33,11	33,4	32,9	0,5	24	0	0	69,4	36,9	32,52	0,4	0,4	0	8,8
20.03.2023	1,31	0,016	44,45	43,32	43,49	43	0,49	24	0	0	69,7	40	29,74	0,4	0,4	0	-
21.03.2023	1,488	0,017	54,85	53,62	53,64	53,17	0,47	24	0	0	70	42,6	27,37	0,4	0,4	0	-
22.03.2023	1,343	0,019	47,16	46,02	46,12	45,63	0,49	24	0	0	69,9	41,2	28,73	0,4	0,4	0	-
23.03.2023	1,134	0,018	35,51	34,51	34,7	34,27	0,43	24	0	0	69,5	37,3	32,2	0,4	0,4	0	-
Итого:	47,893	0	1808,49	1771,67	1764,21	1752,71	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,893																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	244,214	9689,94	9528,35	9448,91	9418,66
23.03.2023	292,107	11498,43	11300,02	11213,12	11171,37

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.03.2023 7:44:33