

#75653#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Артиллерийская 10-12, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6656  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00210181  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.02.2024	1,363	0,027	43,84	42,51	42,87	42,21	0,66	24	0	0	70,2	39	31,22	0,4	0,4	0	-
25.02.2024	1,348	0,027	43,56	42,23	42,57	41,89	0,68	24	0	0	70,4	39,3	31,1	0,4	0,4	0	-
26.02.2024	1,483	0,028	52,29	50,85	51,1	50,43	0,67	24	0	0	70,4	41,9	28,49	0,4	0,4	0	-
27.02.2024	1,496	0,027	52,8	51,35	51,62	50,93	0,69	24	0	0	70,5	42,1	28,44	0,4	0,4	0	-
28.02.2024	1,599	0,026	60,25	58,75	58,88	58,23	0,65	24	0	0	70,4	43,7	26,72	0,4	0,4	0	-
29.02.2024	1,612	0,028	60,62	59,18	59,28	58,63	0,65	24	0	0	70,6	43,9	26,75	0,4	0,4	0	-
01.03.2024	1,314	0,025	43,16	41,9	42,22	41,61	0,61	24	0	0	70	39,4	30,61	0,4	0,4	0	-
02.03.2024	1,203	0,024	36,47	35,3	35,67	35,06	0,61	24	0	0	69,7	36,6	33,11	0,4	0,4	0	-
03.03.2024	1,288	0,026	40,69	39,42	39,8	39,14	0,66	24	0	0	69,9	38,1	31,78	0,4	0,4	0	-
04.03.2024	1,673	0,027	65,86	64,39	64,39	63,78	0,61	24	0	0	70,5	44,9	25,6	0,4	0,4	0	-
05.03.2024	1,694	0,022	71,58	70,14	69,96	69,43	0,53	24	0	0	70,4	46,5	23,92	0,4	0,4	0	-
06.03.2024	1,801	0,025	73,78	72,24	72,09	71,48	0,61	24	0	0	71,4	46,7	24,62	0,4	0,4	0	-
07.03.2024	1,939	0,025	76,84	75,21	74,97	74,36	0,61	24	0	0	74	48,5	25,48	0,4	0,4	0	-
08.03.2024	1,972	0,025	81,12	79,52	79,16	78,59	0,57	24	0	0	73,9	49,3	24,6	0,4	0,4	0	-
09.03.2024	1,837	0,026	63,17	61,61	61,59	60,96	0,63	24	0	0	75,3	45,9	29,36	0,4	0,4	0	-
10.03.2024	1,77	0,024	61,89	60,38	60,37	59,8	0,57	24	0	0	74,4	45,5	28,92	0,4	0,4	0	-
11.03.2024	1,828	0,025	72,69	71,1	71,02	70,36	0,66	24	0	0	72,2	46,8	25,36	0,4	0,4	0	-
12.03.2024	1,771	0,027	71,28	69,73	69,69	69,03	0,66	24	0	0	71,2	46,1	25,01	0,4	0,4	0	-
13.03.2024	1,627	0,028	61,38	59,89	60,03	59,32	0,71	24	0	0	70,5	43,8	26,62	0,4	0,4	0	-
14.03.2024	1,341	0,026	45,01	43,75	44,02	43,43	0,59	24	0	0	69,8	39,8	30	0,4	0,4	0	-
15.03.2024	1,24	0,025	39,43	38,24	38,6	37,98	0,62	24	0	0	69,3	37,8	31,52	0,4	0,4	0	-
16.03.2024	1,125	0,022	33,84	32,74	33,09	32,53	0,56	24	0	0	69,5	36,2	33,34	0,4	0,4	0	-
17.03.2024	1,677	0,034	59,54	57,9	58,19	57,37	0,82	24	0	0	71,8	43,6	28,23	0,4	0,4	0	-
18.03.2024	1,874	0,033	72,73	71,03	70,98	70,23	0,75	24	0	0	73,7	47,8	25,9	0,4	0,4	0	-
19.03.2024	1,886	0,031	75,1	73,42	73,31	72,63	0,68	24	0	0	73	47,7	25,29	0,4	0,4	0	-
20.03.2024	1,633	0,026	59,32	57,85	57,95	57,33	0,62	24	0	0	72	44,2	27,74	0,4	0,4	0	-
21.03.2024	1,512	0,027	53,11	51,69	51,95	51,28	0,67	24	0	0	70,5	41,9	28,59	0,4	0,4	0	-
22.03.2024	1,464	0,027	51,36	49,98	50,2	49,52	0,68	24	0	0	70,3	41,6	28,66	0,4	0,4	0	-
23.03.2024	1,298	0,024	40,94	39,71	40,02	39,44	0,58	24	0	0	70,1	38,1	31,95	0,4	0,4	0	-
Итого:	45,668	0	1663,65	1622,01	1625,59	1606,98	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,668																

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	554,382	21081,15	20720,15	20557,82	20491,93
23.03.2024	600,05	22744,8	22342,16	22183,41	22098,91

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2024 16:35:27