

#296815#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 10-12, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6656
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00210181
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
19.03.2026	2,008	0	116,28	115,43	113,53	113,78	-0,25	24	0	0	73,2	55,4	17,81	0,4	0,4	0	-
20.03.2026	1,963	0	114,2	113,27	111,51	111,67	-0,16	24	0	0	72,7	55	17,7	0,4	0,4	0	-
21.03.2026	1,958	0,001	113,89	112,93	111,16	111,36	-0,2	24	0	0	72,6	54,9	17,7	0,4	0,4	0	-
22.03.2026	1,963	0,002	115,7	114,74	112,97	113,11	-0,14	24	0	0	72,8	55,3	17,48	0,4	0,4	0	-
23.03.2026	1,968	0,004	120,4	119,41	117,57	117,65	-0,08	24	0	0	72,7	55,9	16,78	0,4	0,4	0	-
24.03.2026	1,834	0	108,37	107,42	105,8	105,88	-0,08	24	0	0	72,8	55,4	17,38	0,4	0,4	0	-
25.03.2026	1,225	0,001	41,6	40,73	40,64	40,49	0,15	24	0	0	71,4	41,3	30,08	0,4	0,4	0	-
26.03.2026	1,238	0,004	40,14	39,2	39,18	38,96	0,22	24	0	0	72	40,6	31,43	0,4	0,4	0	-
27.03.2026	1,222	0,005	39	38,05	38,04	37,81	0,23	24	0	0	71,8	39,8	31,93	0,4	0,4	0	-
28.03.2026	1,244	0,006	39,7	38,72	38,74	38,48	0,26	24	0	0	71,8	39,8	31,93	0,4	0,4	0	-
29.03.2026	1,247	0,005	40,2	39,23	39,24	38,99	0,25	24	0	0	71,5	39,9	31,62	0,4	0,4	0	-
30.03.2026	1,258	0,006	40,64	39,65	39,68	39,41	0,27	24	0	0	71,6	40,1	31,5	0,4	0,4	0	-
31.03.2026	1,243	0,004	39,68	38,72	38,72	38,48	0,24	24	0	0	71,7	39,8	31,91	0,4	0,4	0	-
01.04.2026	1,23	0,009	38,73	37,78	37,79	37,54	0,25	24	0	0	71,8	39,4	32,35	0,4	0,4	0	-
02.04.2026	1,221	0,002	38,68	37,77	37,76	37,53	0,23	24	0	0	71,3	39,2	32,09	0,4	0,4	0	-
03.04.2026	1,248	0,002	39,46	38,5	38,5	38,26	0,24	24	0	0	71,8	39,6	32,2	0,4	0,4	0	-
04.04.2026	1,242	0,001	39,4	38,45	38,44	38,21	0,23	24	0	0	71,4	39,3	32,07	0,4	0,4	0	-
05.04.2026	1,253	0,003	40,26	39,33	39,3	39,09	0,21	24	0	0	71,5	39,8	31,69	0,4	0,4	0	-
06.04.2026	1,239	0,001	39,62	38,69	38,66	38,45	0,21	24	0	0	71,3	39,5	31,83	0,4	0,4	0	-
07.04.2026	1,232	0,005	38,52	37,6	37,56	37,36	0,2	24	0	0	71,7	39	32,67	0,4	0,4	0	-
08.04.2026	1,221	0,004	37,64	36,72	36,71	36,48	0,23	24	0	0	71,7	38,6	33,11	0,4	0,4	0	-
09.04.2026	1,244	0,003	37,92	37	36,98	36,76	0,22	24	0	0	72,1	38,6	33,48	0,4	0,4	0	-
10.04.2026	1,245	0,002	38,76	37,83	37,82	37,59	0,23	24	0	0	71,8	39	32,82	0,4	0,4	0	-
11.04.2026	1,259	0,001	39,68	38,74	38,72	38,5	0,22	24	0	0	71,8	39,5	32,36	0,4	0,4	0	-
12.04.2026	1,254	0,002	40,34	39,42	39,38	39,18	0,2	24	0	0	71,5	39,8	31,73	0,4	0,4	0	-
13.04.2026	1,266	0,002	40,54	39,63	39,58	39,39	0,19	24	0	0	71,8	40,1	31,73	0,4	0,4	0	-
14.04.2026	1,223	0,002	40,8	39,91	39,86	39,67	0,19	24	0	0	70,5	40	30,52	0,4	0,4	0	-
15.04.2026	1,045	0,006	35,42	34,63	34,67	34,41	0,26	24	0	1	68,5	38,6	29,92	0,4	0,4	0	-
16.04.2026	1,239	0,01	40,04	39,01	39,08	38,77	0,31	24	0	0	71,4	39,9	31,44	0,4	0,4	0	-
17.04.2026	1,241	0,006	39,77	38,82	38,81	38,58	0,23	24	0	0	71,8	40	31,76	0,4	0,4	0	-
18.04.2026	1,236	0,004	40,38	39,43	39,42	39,19	0,23	24	0	0	71,4	40,2	31,15	0,4	0,4	0	-
Итого:	42,509	0	1675,76	1646,76	1635,82	1631,03	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,509																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1468,381	48930,85	43569,92	47698,07	43057,74
18.04.2026	1510,89	50606,61	45216,68	49333,89	44688,77

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 14:25:52