

#9887#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 21.04.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 10-12, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6656
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00210181
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.03.2023	1,166	0,017	37,13	36,13	36,32	35,86	0,46	24	0	0	69,6	38	31,62	0,4	0,4	0	9,5
25.03.2023	1,088	0,017	33,33	32,38	32,61	32,15	0,46	24	0	0	69,4	36,6	32,84	0,4	0,4	0	7,8
26.03.2023	1,235	0,017	39,86	38,82	38,97	38,54	0,43	24	0	0	69,8	38,4	31,33	0,4	0,4	0	6
27.03.2023	1,853	0,02	77,71	76,28	75,83	75,41	0,42	24	0	0	73	48,8	24,18	0,4	0,4	0	2,1
28.03.2023	2,058	0,024	80,2	78,62	78,08	77,62	0,46	24	0	0	77,3	51,2	26,04	0,4	0,4	0	-1,5
29.03.2023	1,771	0,018	69,89	68,52	68,2	67,75	0,45	24	0	0	73,6	47,9	25,68	0,4	0,4	0	1,7
30.03.2023	1,324	0,016	45,8	44,7	44,75	44,32	0,43	24	0	0	69,9	40,8	29,15	0,4	0,4	0	7,1
31.03.2023	1,239	0,018	40,77	39,7	39,87	39,43	0,44	24	0	0	69,7	39	30,75	0,4	0,4	0	8,9
01.04.2023	1,462	0,017	51,45	50,27	50,32	49,88	0,44	24	0	0	70,5	41,8	28,7	0,4	0,4	0	5,2
02.04.2023	1,558	0,013	56,66	55,44	55,37	55	0,37	24	0	0	71,2	43,3	27,91	0,4	0,4	0	3,9
03.04.2023	1,955	0,021	81,64	80,18	79,64	79,22	0,42	24	0	0	73,9	49,6	24,31	0,4	0,4	0	1,7
04.04.2023	1,97	0,018	84,97	83,55	82,92	82,56	0,36	24	0	0	73,8	50,2	23,55	0,4	0,4	0	-0,1
05.04.2023	1,895	0,022	83,45	81,97	81,45	81	0,45	24	0	0	72,8	49,8	23	0,4	0,4	0	1
06.04.2023	1,829	0,022	81,64	80,24	79,81	79,3	0,51	24	0	0	71,4	48,8	22,6	0,4	0,4	0	2,3
07.04.2023	1,239	0,017	43,09	42,02	42,13	41,67	0,46	24	0	0	69,9	41	28,97	0,4	0,4	0	9,6
08.04.2023	0,992	0,016	29,27	28,38	28,63	28,19	0,44	24	0	0	69,1	35	34,1	0,4	0,4	0	10,3
09.04.2023	1,082	0,016	33,81	32,84	33,07	32,66	0,41	24	0	0	69,4	37,1	32,27	0,4	0,4	0	8,2
10.04.2023	1,256	0,019	42,78	41,71	41,84	41,39	0,45	24	0	0	69,6	40	29,63	0,4	0,4	0	7,9
11.04.2023	1,055	0,018	33,31	32,38	32,58	32,15	0,43	24	0	0	69,5	37,6	31,89	0,4	0,4	0	10
12.04.2023	1,025	0,02	31,49	30,58	30,82	30,35	0,47	24	0	0	69,3	36,6	32,69	0,4	0,4	0	11,3
13.04.2023	1,084	0,019	34,03	33,05	33,31	32,81	0,5	24	0	0	69,5	37,4	32,06	0,4	0,4	0	9,5
14.04.2023	1,018	0,018	31,36	30,44	30,67	30,2	0,47	24	0	0	69,3	36,6	32,73	0,4	0,4	0	11
15.04.2023	0,916	0,021	26,18	25,36	25,68	25,12	0,56	24	0	0	69,1	34,1	35,01	0,4	0,4	0	10,4
16.04.2023	1,209	0,018	39,15	38,08	38,29	37,84	0,45	24	0	0	69,5	38,3	31,21	0,4	0,4	0	6,1
17.04.2023	1,3	0,017	44,78	43,67	43,79	43,35	0,44	24	0	0	69,9	40,5	29,35	0,4	0,4	0	7,2
18.04.2023	1,239	0,018	41,23	40,19	40,35	39,92	0,43	24	0	0	69,6	39,2	30,35	0,4	0,4	0	9,5
19.04.2023	1,214	0,015	43,93	42,92	42,97	42,55	0,42	24	0	0	69,8	42	27,81	0,4	0,4	0	-
20.04.2023	1,027	0,017	33,34	32,46	32,65	32,22	0,43	24	0	0	67,8	36,7	31,06	0,4	0,4	0	-
21.04.2023	0,559	0,009	20,18	19,7	19,77	19,57	0,2	24	0	1	66,6	38,7	27,89	0,4	0,4	0	-
Итого:	38,618	0	1392,43	1360,58	1360,69	1348,03	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,618																

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	292,107	11498,43	11300,02	11213,12	11171,37
21.04.2023	330,725	12890,86	12660,6	12573,81	12519,4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.04.2023 11:43:16