

#9888#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 02.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 10-12, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6656
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00210181
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.04.2021	1,789	0,022	71,61	70,1	70,09	69,49	0,6	24	0	0	68,4	43,2	25,19	0,4	0,4	0	4
25.04.2021	2,121	0,027	108,35	106,7	106,05	105,52	0,53	24	0	0	68,3	48,6	19,76	0,4	0,4	0	3,7
26.04.2021	1,949	0,012	87,64	86,41	85,78	85,53	0,25	24	0	0	68,9	46,3	22,61	0,4	0,4	0	2,9
27.04.2021	1,776	0,023	78,2	76,74	76,55	76,01	0,54	24	0	0	68,1	45,2	22,91	0,4	0,4	0	4,1
28.04.2021	1,51	0,018	56,4	55,2	55,23	54,76	0,47	23	1	1	68,1	41	27,04	0,4	0,4	0	6,7
29.04.2021	1,69	0,02	68,29	66,91	66,88	66,36	0,52	24	0	0	67,5	42,5	25,01	0,4	0,4	0	9,3
30.04.2021	1,547	0,019	61,2	59,93	59,96	59,45	0,51	24	0	0	66,7	41,3	25,43	0,4	0,4	0	7
01.05.2021	1,731	0,022	76,05	74,64	74,53	73,99	0,54	24	0	0	66,1	43,2	22,95	0,4	0,4	0	7,3
02.05.2021	0,97	0,015	47,71	46,86	46,74	46,37	0,37	24	0	1	67,1	46,7	20,39	0,4	0,4	0	-
Итого:	15,083	0	655,45	643,49	641,81	637,48	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,083																

Общее время работы системы, ч 216

Период нормальной работы системы, ч 215

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1714,263	89163,93	87610,9	87018,56	86398,07
02.05.2021	1729,346	89819,38	88254,39	87660,37	87035,55

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.05.2021 14:34:49