

#84030#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 10-12, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6656
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00210181
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.04.2024	1,662	-0,006	81,66	81,26	79,81	80,3	-0,49	24	0	0	71	49,8	21,13	0,4	0,4	0	4,9
25.04.2024	1,026	0,001	31,02	30,42	30,31	30,18	0,13	24	0	0	69,5	35,7	33,75	0,4	0,4	0	6,4
26.04.2024	1,103	0,002	33,81	33,19	33,09	32,95	0,14	24	0	0	69,8	36,5	33,28	0,4	0,4	0	7,8
27.04.2024	1,111	0	35,65	35,04	34,93	34,8	0,13	24	0	0	69,3	37,5	31,76	0,4	0,4	0	12,1
28.04.2024	1,046	0,002	34,67	34,07	33,95	33,83	0,12	24	0	0	68,4	37,7	30,71	0,4	0,4	0	14,6
29.04.2024	1,032	0	34,49	33,92	33,77	33,68	0,09	24	0	0	68,6	38,1	30,46	0,4	0,4	0	16,9
30.04.2024	1,042	0	35,62	35,07	34,9	34,83	0,07	24	0	0	68,8	39	29,81	0,4	0,4	0	16,1
01.05.2024	0,924	0,002	31,97	31,43	31,3	31,19	0,11	24	0	0	67,7	38,2	29,43	0,4	0,4	0	-
02.05.2024	0,285	0,001	9,45	9,26	9,24	9,18	0,06	24	0	1	67,4	36,6	30,79	0,4	0,4	0	-
Итого:	9,231	0	328,34	323,66	321,3	320,94	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,231																

Общее время работы системы, ч 216

Период нормальной работы системы, ч 216

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	631,691	23896,67	23465,81	23310,27	23212,92
02.05.2024	640,922	24225,01	23789,47	23631,57	23533,86

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2024 10:46:35