

#9895#

Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Артиллерийская 10-12, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6656  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00210181  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
05.10.2022	0,539	0,013	17,6	17	17,22	16,87	0,35	18	6	1	68,4	37,8	30,57	0,4	0,4	0	-
06.10.2022	1,077	0,004	36,77	36,03	36,01	35,78	0,23	24	0	1	67,3	37,6	29,69	0,4	0,4	0	-
07.10.2022	0,87	0,001	31,08	30,53	30,43	30,31	0,12	24	0	1	67,8	39,4	28,44	0,4	0,4	0	-
08.10.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,6	21	1,54	0,4	0,4	0	-
09.10.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,1	18,8	1,32	0,4	0,4	0	-
10.10.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,1	17,8	1,32	0,4	0,4	0	-
11.10.2022	0,886	0,008	31,12	30,43	30,44	30,2	0,24	24	0	1	68,1	39,3	28,8	0,4	0,4	0	-
12.10.2022	1,397	0,016	50,76	49,63	49,69	49,27	0,42	24	0	0	67,9	40,1	27,83	0,4	0,4	0	-
13.10.2022	1,301	0,018	45,89	44,79	44,91	44,47	0,44	24	0	0	68,2	39,6	28,6	0,4	0,4	0	-
14.10.2022	1,298	0,017	47,97	46,87	46,97	46,51	0,46	24	0	0	68,1	40,9	27,21	0,4	0,4	0	-
15.10.2022	0,989	0,024	33,01	31,94	32,34	31,72	0,62	24	0	0	66	36	29,99	0,4	0,4	0	-
16.10.2022	0,876	0,022	26,49	25,46	25,91	25,3	0,61	24	0	0	67,2	34,1	33,09	0,4	0,4	0	-
17.10.2022	1,024	0,031	33,94	32,55	33,22	32,33	0,89	24	0	1	67,5	37,7	29,83	0,4	0,4	0	-
18.10.2022	1,016	0,044	32,6	30,95	31,92	30,76	1,16	24	0	1	67,3	36,8	30,51	0,4	0,4	0	-
19.10.2022	1,457	0,042	57,74	55,97	56,53	55,44	1,09	24	0	1	68,1	43,2	24,96	0,4	0,4	0	-
20.10.2022	1,466	0,056	56,23	54,25	55,06	53,75	1,31	24	0	0	67,9	42,2	25,68	0,4	0,4	0	-
21.10.2022	1,635	0,052	71,3	69,29	69,8	68,62	1,18	24	0	0	68,2	45,5	22,69	0,4	0,4	0	-
22.10.2022	1,046	0,105	34,09	30,37	33,36	30,12	3,24	24	0	1	67,9	40,5	27,42	0,4	0,4	0	-
23.10.2022	0,879	0,006	28,2	27,55	27,59	27,31	0,28	24	0	0	67,6	36	31,64	0,4	0,4	0	-
Итого:	17,756	0	634,79	613,61	621,4	608,76	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,756																

Общее время работы системы, ч 456

Период нормальной работы системы, ч 450

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
04.10.2022	0	0	0	0	0
23.10.2022	17,756	634,79	613,61	621,4	608,76

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.10.2022 11:56:33