

# #102463#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Артиллерийская 10-12, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6656  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00210181  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.10.2024	1,094	0,002	34,56	34,06	33,85	33,81	0,04	24	0	0	69,5	37,2	32,33	0,4	0,4	0	8,5
25.10.2024	1,312	0,001	46,56	46,02	45,57	45,66	-0,09	24	0	0	69,8	40,9	28,95	0,4	0,4	0	4
26.10.2024	0,997	0,001	30,49	30,06	29,88	29,83	0,05	24	0	0	69,2	35,9	33,32	0,4	0,4	0	8,2
27.10.2024	0,899	0,001	26,43	26,09	25,89	25,86	0,03	24	0	0	68,8	34,1	34,67	0,4	0,4	0	9,6
28.10.2024	1,052	0	33,46	33,12	32,77	32,88	-0,11	24	0	0	69,4	37	32,41	0,4	0,4	0	10,2
29.10.2024	0,985	0	31,16	30,9	30,51	30,69	-0,18	24	0	0	69	36,5	32,54	0,4	0,4	0	10,9
30.10.2024	0,973	0	31,06	30,81	30,38	30,66	-0,28	24	0	0	68,8	36,4	32,41	0,4	0,4	0	12,2
31.10.2024	1,024	0	33,49	33,3	32,75	33,08	-0,33	24	0	0	68,8	37,1	31,74	0,4	0,4	0	9,6
01.11.2024	0,947	0	29,48	29,29	28,86	29,14	-0,28	24	0	0	68,8	35,7	33,12	0,4	0,4	0	-
02.11.2024	1,124	0	36,15	35,94	35,36	35,7	-0,34	24	0	0	69,5	37,2	32,27	0,4	0,4	0	-
03.11.2024	1,092	0	35,3	35,12	34,52	34,88	-0,36	24	0	0	69,4	37,4	32,08	0,4	0,4	0	-
04.11.2024	1,264	-0,004	47,11	47,01	46,13	46,67	-0,54	24	0	0	68,2	40,3	27,91	0,4	0,4	0	-
05.11.2024	1,35	-0,002	50,79	50,62	49,67	50,19	-0,52	24	0	0	69,6	41,9	27,66	0,4	0,4	0	-
06.11.2024	1,409	-0,004	54,15	53,98	52,99	53,54	-0,55	24	0	0	70,1	43	27,06	0,4	0,4	0	-
07.11.2024	1,385	-0,003	53,11	53	51,95	52,56	-0,61	24	0	0	69,9	42,7	27,2	0,4	0,4	0	-
08.11.2024	1,27	-0,001	44,33	44,13	43,31	43,78	-0,47	24	0	0	70,1	40,3	29,84	0,4	0,4	0	-
09.11.2024	1,213	0	40,11	39,89	39,19	39,65	-0,46	24	0	0	69,8	38,4	31,42	0,4	0,4	0	-
10.11.2024	1,401	-0,001	49,12	48,97	47,98	48,51	-0,53	24	0	0	70,9	41,2	29,77	0,4	0,4	0	-
11.11.2024	1,718	-0,009	64,6	64,46	63,01	63,77	-0,76	24	0	0	74,8	46,9	27,87	0,4	0,4	0	-
12.11.2024	1,743	-0,02	67,48	67,47	65,79	66,73	-0,94	24	0	0	75,1	47,9	27,2	0,4	0,4	0	-
13.11.2024	1,763	-0,024	68,2	68,21	66,46	67,46	-1	24	0	0	75,5	48,3	27,25	0,4	0,4	0	-
14.11.2024	1,539	-0,008	59,6	59,56	58,24	58,98	-0,74	24	0	0	71,9	44,8	27,07	0,4	0,4	0	-
15.11.2024	1,356	-0,005	50	49,87	48,89	49,46	-0,57	24	0	0	70,3	42	28,26	0,4	0,4	0	-
16.11.2024	1,126	0	35,59	35,27	34,82	35,03	-0,21	24	0	0	69,7	37	32,63	0,4	0,4	0	-
17.11.2024	1,273	0	42,6	42,2	41,67	41,95	-0,28	24	0	0	70	39,1	30,9	0,4	0,4	0	-
18.11.2024	1,569	-0,007	65,37	65,13	63,93	64,48	-0,55	24	0	0	70,4	45,4	24,98	0,4	0,4	0	-
19.11.2024	1,675	-0,008	69,55	69,35	67,92	68,63	-0,71	24	0	0	71,9	46,8	25,16	0,4	0,4	0	-
20.11.2024	1,594	-0,009	67,67	67,46	66,15	66,77	-0,62	24	0	0	71	46,5	24,57	0,4	0,4	0	-
21.11.2024	1,86	0,006	88,3	87,41	86,28	86,4	-0,12	24	0	0	70,8	49,1	21,7	0,4	0,4	0	-
22.11.2024	1,943	0,006	75,98	74,86	74,08	74,02	0,06	24	0	0	75,6	49,5	26,16	0,4	0,4	0	-
23.11.2024	1,767	0,003	62,86	61,81	61,32	61,21	0,11	24	0	0	74,6	45,8	28,78	0,4	0,4	0	-
Итого:	41,717	0	1524,66	1515,37	1490,12	1501,98	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,717																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2024	656,903	24719,21	24261,62	24115,23	24002,73
23.11.2024	698,62	26243,87	25776,99	25605,35	25504,71

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.11.2024 8:10:33