

#67511#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 10-12, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6656
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00210181
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.12.2023	1,718	0,004	56,14	54,96	54,73	54,48	0,25	24	0	0	74,8	43,6	31,24	0,4	0,4	0	-
25.12.2023	1,459	0,011	51,05	50,06	49,92	49,66	0,26	24	0	0	70,4	41,4	29,06	0,4	0,4	0	-
26.12.2023	1,604	0,003	62,37	61,36	60,98	60,81	0,17	24	0	0	69,7	43,5	26,23	0,4	0,4	0	-
27.12.2023	1,741	0,005	71,1	70,12	69,52	69,43	0,09	24	0	0	70,3	45,3	25	0,4	0,4	0	-
28.12.2023	1,687	0,004	64,09	63,06	62,58	62,44	0,14	24	0	0	72,2	45,3	26,9	0,4	0,4	0	-
29.12.2023	1,451	0,013	51,96	50,86	50,82	50,45	0,37	24	0	0	69,6	41,3	28,29	0,4	0,4	0	-
30.12.2023	1,378	0,022	45,5	44,29	44,53	44,04	0,49	24	0	0	69,6	39	30,54	0,4	0,4	0	-
31.12.2023	1,527	0,024	51,58	50,26	50,38	49,8	0,58	24	0	0	70,9	41	29,88	0,4	0,4	0	-
01.01.2024	1,921	0,01	73,88	72,66	72,11	71,84	0,27	24	0	0	74,1	47,6	26,47	0,4	0,4	0	-
02.01.2024	2,26	0,004	84,78	83,6	82,45	82,5	-0,05	24	0	0	79,6	52,2	27,44	0,4	0,4	0	-
03.01.2024	2,561	-0,009	101,41	100,37	98,36	98,84	-0,48	24	0	0	83,1	56,8	26,31	0,4	0,4	0	-
04.01.2024	2,752	-0,024	115,69	114,74	112,06	112,85	-0,79	24	0	0	84,9	60	24,96	0,4	0,4	0	-
05.01.2024	2,28	0	82,69	81,52	80,32	80,44	-0,12	24	0	0	81,3	52,9	28,47	0,4	0,4	0	-
06.01.2024	2,164	0,002	71,04	69,73	68,98	68,89	0,09	24	0	0	81,2	49,9	31,27	0,4	0,4	0	-
07.01.2024	3,342	-0,006	148,89	147,06	143,8	144,15	-0,35	24	0	0	89,5	66,1	23,36	0,4	0,4	0	-
08.01.2024	3,527	-0,063	180,73	179,58	174,41	175,62	-1,21	24	0	0	90,8	70,1	20,65	0,4	0,4	0	-
09.01.2024	2,502	-0,007	86,68	85,54	83,89	84,28	-0,39	24	0	0	86,4	56,4	30,03	0,4	0,4	0	-
10.01.2024	1,889	0,005	60,47	59,27	58,83	58,66	0,17	24	0	0	78,8	46,9	31,96	0,4	0,4	0	-
11.01.2024	1,917	0,01	64,27	62,98	62,6	62,3	0,3	24	0	0	77,1	46,7	30,42	0,4	0,4	0	-
12.01.2024	2,089	0,007	76,64	75,36	74,6	74,48	0,12	24	0	0	78,3	50,4	27,93	0,4	0,4	0	-
13.01.2024	1,931	0,005	60,92	59,6	59,28	59,02	0,26	24	0	0	78,7	46,3	32,38	0,4	0,4	0	-
14.01.2024	1,725	0,013	50,85	49,58	49,49	49,1	0,39	24	0	0	77,8	43,3	34,57	0,4	0,4	0	-
15.01.2024	2,022	0,01	69,02	67,66	67,16	66,92	0,24	24	0	0	78,3	48,3	29,94	0,4	0,4	0	-
16.01.2024	2,439	0,004	94,16	92,81	91,45	91,48	-0,03	24	0	0	81,4	54,7	26,71	0,4	0,4	0	-
17.01.2024	2,602	-0,002	106,63	105,34	103,45	103,72	-0,27	24	0	0	82,8	57,5	25,29	0,4	0,4	0	-
18.01.2024	2,181	0,006	78,32	76,98	76,15	76,04	0,11	24	0	0	79,6	51	28,56	0,4	0,4	0	-
19.01.2024	2,217	0,014	82,08	80,58	79,83	79,59	0,24	24	0	0	79,4	51,8	27,63	0,4	0,4	0	-
20.01.2024	1,835	0,011	55,62	54,29	54,11	53,79	0,32	24	0	0	78,7	45	33,68	0,4	0,4	0	-
21.01.2024	1,872	0,014	58,83	57,44	57,24	56,85	0,39	24	0	0	78	45,6	32,42	0,4	0,4	0	-
22.01.2024	1,842	0,014	66,06	64,67	64,41	63,99	0,42	24	0	0	74,5	46,2	28,31	0,4	0,4	0	-
23.01.2024	1,685	0,017	62,87	61,57	61,43	60,99	0,44	24	0	0	71,5	44,4	27,12	0,4	0,4	0	-
Итого:	64,12	0	2386,32	2347,9	2319,87	2317,45	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,12																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2023	438,337	16775,97	16492,15	16364,02	16312,39
23.01.2024	502,457	19162,29	18840,05	18683,89	18629,84

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.01.2024 7:16:43