

#116577#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя А. Невского 50-52А, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8040
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211319
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2025 | 3,234 | -0,206 | 240,57 | 242,53 | 234,72 | 238,61 | -3,89 | 24 | 0 | 0 | 74 | 59,2 | 14,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.01.2025 | 3,128 | -0,191 | 242,92 | 244,79 | 237,28 | 240,96 | -3,68 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 58 | 14,05 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.01.2025 | 3,107 | -0,181 | 246,04 | 247,83 | 240,42 | 243,99 | -3,57 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 57,8 | 13,74 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.01.2025 | 3,068 | -0,183 | 246,26 | 248,02 | 240,64 | 244,16 | -3,52 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 57,9 | 13,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.01.2025 | 3,101 | -0,186 | 255,92 | 257,77 | 249,99 | 253,64 | -3,65 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 58,7 | 13,22 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.01.2025 | 3,039 | -0,189 | 258,5 | 260,39 | 252,58 | 256,23 | -3,65 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 58,8 | 12,85 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.01.2025 | 2,683 | -0,155 | 236,08 | 237,78 | 231,19 | 234,4 | -3,21 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 55 | 12,36 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.01.2025 | 2,98 | -0,19 | 246,32 | 248,33 | 240,76 | 244,45 | -3,69 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 57,9 | 13,21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.02.2025 | 3,115 | -0,208 | 239,33 | 241,45 | 233,68 | 237,63 | -3,95 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 58,5 | 14,29 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.02.2025 | 3,31 | -0,23 | 240,82 | 243,1 | 234,84 | 239,09 | -4,25 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 59,7 | 15,13 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.02.2025 | 3,345 | -0,241 | 240,66 | 242,98 | 234,46 | 238,82 | -4,36 | 24 | 0 | 0 | 76,3 | 61 | 15,36 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.02.2025 | 3,257 | -0,219 | 241,24 | 243,46 | 235,4 | 239,54 | -4,14 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 59 | 14,83 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.02.2025 | 3,312 | -0,226 | 240,62 | 242,92 | 234,77 | 238,99 | -4,22 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 59 | 15,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.02.2025 | 3,108 | -0,202 | 238,89 | 241,02 | 233,38 | 237,3 | -3,92 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 57,6 | 14,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.02.2025 | 3,321 | -0,239 | 239,89 | 242,25 | 233,91 | 238,31 | -4,4 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 59,5 | 15,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.02.2025 | 3,675 | -0,288 | 235,14 | 237,81 | 228,57 | 233,53 | -4,96 | 24 | 0 | 0 | 80 | 62,6 | 17,38 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.02.2025 | 3,789 | -0,3 | 233,27 | 235,98 | 226,5 | 231,6 | -5,1 | 24 | 0 | 0 | 81,6 | 63,6 | 18,09 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.02.2025 | 3,912 | -0,319 | 228,82 | 231,62 | 221,93 | 227,27 | -5,34 | 24 | 0 | 0 | 83,2 | 64,1 | 19,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.02.2025 | 3,915 | -0,323 | 226,35 | 229,22 | 219,52 | 224,91 | -5,39 | 24 | 0 | 0 | 83,5 | 64,2 | 19,35 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.02.2025 | 3,866 | -0,315 | 227,13 | 229,94 | 220,35 | 225,66 | -5,31 | 24 | 0 | 0 | 83 | 64 | 19,02 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.02.2025 | 3,799 | -0,306 | 231,86 | 234,57 | 225,04 | 230,18 | -5,14 | 24 | 0 | 0 | 82,2 | 63,9 | 18,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.02.2025 | 3,767 | -0,298 | 237,71 | 240,39 | 230,88 | 235,93 | -5,05 | 24 | 0 | 0 | 81,2 | 63,5 | 17,65 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.02.2025 | 3,765 | -0,3 | 239,52 | 242,18 | 232,6 | 237,65 | -5,05 | 24 | 0 | 0 | 81,6 | 64,1 | 17,52 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.02.2025 | 3,866 | -0,304 | 239,85 | 242,56 | 232,8 | 237,95 | -5,15 | 24 | 0 | 0 | 82,3 | 64,4 | 17,97 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.02.2025 | 3,794 | -0,302 | 242,86 | 245,57 | 235,86 | 240,95 | -5,09 | 24 | 0 | 0 | 81,5 | 64,1 | 17,42 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.02.2025 | 3,677 | -0,29 | 243,41 | 246,06 | 236,6 | 241,57 | -4,97 | 24 | 0 | 0 | 79,9 | 63,1 | 16,81 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.02.2025 | 3,496 | -0,26 | 233,38 | 235,73 | 226,89 | 231,43 | -4,54 | 23 | 1 | 1 | 79,8 | 63,2 | 16,62 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.02.2025 | 3,826 | -0,294 | 239,84 | 242,37 | 232,8 | 237,78 | -4,98 | 24 | 0 | 0 | 82,1 | 64,4 | 17,76 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.02.2025 | 3,771 | -0,281 | 239,65 | 242,09 | 232,84 | 237,66 | -4,82 | 24 | 0 | 0 | 80,6 | 63,2 | 17,44 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.02.2025 | 3,55 | -0,246 | 245,9 | 248,13 | 239,43 | 243,83 | -4,4 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 61,3 | 15,92 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.02.2025 | 3,412 | -0,233 | 242,89 | 245,05 | 236,7 | 240,94 | -4,24 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 60,3 | 15,45 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 106,988 | 0 | 7441,64 | 7513,89 | 7247,33 | 7384,96 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 106,988 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.01.2025 | 1763,774 | 167614,48 | 168824,49 | 163687,56 | 165931,95 |
| 23.02.2025 | 1870,762 | 175056,12 | 176338,38 | 170934,89 | 173316,91 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 12:43:37