

#296814#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя А. Невского 50-52А, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8040
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211319
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,217	-0,197	265,51	267,22	259,07	262,67	-3,6	24	0	0	73,8	60,6	13,22	0,6	0,4	-
20.03.2026	3,198	-0,192	262,41	264,12	256,13	259,73	-3,6	24	0	0	73,3	60	13,31	0,6	0,4	-
21.03.2026	3,228	-0,19	263,16	264,88	256,86	260,47	-3,61	24	0	0	73,3	59,9	13,36	0,6	0,4	-
22.03.2026	3,219	-0,191	266,51	268,2	260,12	263,7	-3,58	24	0	0	73,5	60,3	13,18	0,6	0,4	-
23.03.2026	3,115	-0,182	275,46	276,99	268,85	272,24	-3,39	24	0	0	73,4	61,1	12,33	0,6	0,4	-
24.03.2026	3,143	-0,181	279,98	281,43	273,22	276,55	-3,33	24	0	0	73,6	61,4	12,22	0,6	0,4	-
25.03.2026	3,111	-0,172	281,52	282,84	274,75	277,93	-3,18	24	0	0	73,5	61,5	12,01	0,6	0,4	-
26.03.2026	3,15	-0,175	272,63	274,04	266,05	269,31	-3,26	24	0	0	73,7	61,2	12,54	0,6	0,4	-
27.03.2026	3,172	-0,182	266,12	267,67	259,76	263,18	-3,42	24	0	0	73,4	60,4	12,97	0,6	0,4	-
28.03.2026	3,225	-0,181	271,82	273,38	265,33	268,75	-3,42	24	0	0	73,4	60,5	12,9	0,6	0,4	-
29.03.2026	3,219	-0,184	274	275,56	267,48	270,92	-3,44	24	0	0	73,2	60,5	12,76	0,6	0,4	-
30.03.2026	3,177	-0,177	276,45	277,91	269,83	273,14	-3,31	24	0	0	73,4	61	12,47	0,6	0,4	-
31.03.2026	3,175	-0,173	270,97	272,4	264,48	267,77	-3,29	24	0	0	73,4	60,6	12,73	0,6	0,4	-
01.04.2026	3,105	-0,168	266,18	267,59	259,82	263,02	-3,2	24	0	0	73,4	60,8	12,65	0,6	0,4	-
02.04.2026	3,17	-0,182	267,28	268,87	260,99	264,4	-3,41	24	0	0	72,8	59,9	12,89	0,6	0,4	-
03.04.2026	3,21	-0,192	270,63	272,27	264,17	267,71	-3,54	24	0	0	73,4	60,4	12,92	0,6	0,4	-
04.04.2026	3,174	-0,181	270,17	271,71	263,76	267,17	-3,41	24	0	0	73,1	60,3	12,78	0,6	0,4	-
05.04.2026	3,259	-0,173	275,85	277,25	269,27	272,54	-3,27	24	0	0	73,4	60,6	12,79	0,6	0,4	-
06.04.2026	3,201	-0,169	272,08	273,44	265,64	268,85	-3,21	24	0	0	73	60,3	12,75	0,6	0,4	-
07.04.2026	3,149	-0,172	264,99	266,35	258,64	261,88	-3,24	24	0	0	73,4	60,5	12,89	0,6	0,4	-
08.04.2026	3,145	-0,168	259,62	261,04	253,41	256,7	-3,29	24	0	0	73,3	60,1	13,15	0,6	0,4	-
09.04.2026	3,25	-0,184	261,94	263,46	255,62	259,05	-3,43	24	0	0	73,6	60,2	13,47	0,6	0,4	-
10.04.2026	3,187	-0,173	267,64	269,1	261,24	264,55	-3,31	24	0	0	73,4	60,5	12,92	0,6	0,4	-
11.04.2026	3,151	-0,173	273,53	274,92	266,97	270,2	-3,23	24	0	0	73,5	61	12,49	0,6	0,4	-
12.04.2026	3,148	-0,167	277,47	278,77	270,84	273,99	-3,15	24	0	0	73,3	61	12,3	0,6	0,4	-
13.04.2026	3,147	-0,17	279,13	280,39	272,37	275,53	-3,16	24	0	0	73,7	61,4	12,24	0,6	0,4	-
14.04.2026	3,055	-0,155	279,85	281,05	273,33	276,3	-2,97	24	0	0	72,4	60,6	11,81	0,6	0,4	-
15.04.2026	2,622	-0,162	243,53	245,32	238,16	241,44	-3,28	24	0	1	69,9	58,2	11,78	0,6	0,4	-
16.04.2026	3,035	-0,162	275,07	276,39	268,53	271,61	-3,08	24	0	0	73,1	61,1	11,96	0,6	0,4	-
17.04.2026	3,108	-0,164	275,93	277,3	269,35	272,5	-3,15	24	0	0	73,4	61,2	12,21	0,6	0,4	-
18.04.2026	3,048	-0,161	280,23	281,47	273,54	276,57	-3,03	24	0	0	73,3	61,5	11,78	0,6	0,4	-
Итого:	97,513	0	8387,66	8433,33	8187,58	8290,37	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,513															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	2728,703	254223,7	255955,99	248135,25	251486,02
18.04.2026	2826,216	262611,36	264389,32	256322,83	259776,39

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:51:09