

#79998#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя А. Невского 50-52А, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8040
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211319
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	3,138	-0,162	270,37	271,72	264,27	267,36	-3,09	24	0	0	71,3	58,8	12,52	0,6	0,4	3,6
25.03.2024	3,159	-0,164	271,82	273,17	265,6	268,75	-3,15	24	0	0	71,6	59	12,56	0,6	0,4	3,9
26.03.2024	3,13	-0,16	277,06	278,35	270,71	273,78	-3,07	24	0	0	71,8	59,6	12,2	0,6	0,4	5,5
27.03.2024	3,085	-0,153	280,65	281,86	274,27	277,22	-2,95	24	0	0	71,5	59,6	11,85	0,6	0,4	9,1
28.03.2024	2,914	-0,134	281,6	282,65	275,41	278,06	-2,65	24	0	0	70,2	59	11,11	0,6	0,4	11,8
29.03.2024	2,966	-0,142	279,93	281,07	273,71	276,52	-2,81	24	0	0	70,4	59	11,41	0,6	0,4	10,7
30.03.2024	2,948	-0,142	288,47	289,57	281,92	284,71	-2,79	24	0	0	71,3	60,3	11,02	0,6	0,4	13,4
31.03.2024	2,919	-0,141	288,14	289,17	281,58	284,26	-2,68	24	0	0	71,4	60,5	10,91	0,6	0,4	16,7
01.04.2024	2,868	-0,142	286,2	287,22	279,73	282,43	-2,7	24	0	0	71,1	60,3	10,8	0,6	0,4	-
02.04.2024	2,909	-0,142	279,58	280,69	273,32	276,08	-2,76	24	0	0	70,8	59,6	11,21	0,6	0,4	-
03.04.2024	3,094	-0,168	262,93	264,35	256,78	260,01	-3,23	24	0	0	72,4	59,7	12,76	0,6	0,4	-
04.04.2024	3,196	-0,179	267,48	268,93	261,15	264,47	-3,32	24	0	0	73	60	12,98	0,6	0,4	-
05.04.2024	3,053	-0,157	280,18	281,45	273,83	276,83	-3	24	0	0	71,2	59,4	11,77	0,6	0,4	-
06.04.2024	2,964	-0,152	281,25	282,41	274,87	277,78	-2,91	24	0	0	71,1	59,7	11,38	0,6	0,4	-
07.04.2024	2,937	-0,146	283,53	284,63	277,12	279,89	-2,77	24	0	0	71,2	60,1	11,17	0,6	0,4	-
08.04.2024	2,962	-0,144	287,34	288,39	280,82	283,58	-2,76	24	0	0	71,2	60,1	11,11	0,6	0,4	-
09.04.2024	2,829	-0,13	280,5	281,44	274,14	276,69	-2,55	24	0	0	71,3	60,4	10,84	0,6	0,4	-
10.04.2024	1,581	-0,065	182	182,56	177,84	179,31	-1,47	24	0	0	71,4	62	9,36	0,6	0,4	-
11.04.2024	0,982	-0,036	167,27	167,61	163,53	164,44	-0,91	24	0	0	70,5	64,2	6,32	0,6	0,4	-
12.04.2024	0,992	-0,04	175,03	175,39	171,12	172,08	-0,96	24	0	0	70,5	64,4	6,12	0,6	0,4	-
13.04.2024	0,938	-0,035	173,03	173,36	169,2	170,11	-0,91	24	0	0	70,1	64,2	5,85	0,6	0,4	-
14.04.2024	1,034	-0,04	164,59	165,04	160,96	161,99	-1,03	24	0	0	70,2	63,5	6,79	0,6	0,4	-
15.04.2024	1,024	-0,046	163,58	164,04	159,98	161,02	-1,04	24	0	0	70,2	63,5	6,77	0,6	0,4	-
16.04.2024	0,725	-0,023	169,53	169,79	165,8	166,44	-0,64	24	0	0	70,2	65,6	4,61	0,6	0,4	-
17.04.2024	0,539	-0,014	172,85	172,99	169,05	169,51	-0,46	24	0	0	70	66,6	3,33	0,6	0,4	-
18.04.2024	1,86	-0,096	185,18	186,27	181,07	183,21	-2,14	24	0	0	70,2	59,2	10,91	0,6	0,4	-
19.04.2024	2,784	-0,154	207,1	208,7	202,42	205,57	-3,15	24	0	0	71,2	56,6	14,6	0,6	0,4	-
20.04.2024	2,628	-0,143	192,99	194,45	188,61	191,55	-2,94	24	0	0	71,3	56,5	14,77	0,6	0,4	-
21.04.2024	2,663	-0,142	190,84	192,29	186,5	189,5	-3	24	0	0	71,3	56,1	15,15	0,6	0,4	-
22.04.2024	2,659	-0,139	190,65	192,04	186,26	189,18	-2,92	24	0	0	71,7	56,5	15,13	0,6	0,4	-
23.04.2024	2,691	-0,148	191,72	193,13	187,21	190,19	-2,98	24	0	0	72,8	57,5	15,25	0,6	0,4	-
Итого:	74,171	0	7273,39	7304,73	7108,78	7182,52	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,171															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	1240,818	107887,44	108766,26	105331,14	106940,33
23.04.2024	1314,989	115160,83	116070,99	112439,92	114122,85

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 7:37:15