

#130497#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/04/25г.-23/05/25г.

Абонент: УКЛРАдрес: Невского, 50-52а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00211319

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

Т3=0

КС=0x5ЕС3

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.2025	71,41	65,57	5,84	177,19	173,13	177,56	174,1	-0,97	6	4	0,954	-0,042	24	0	
23.04.2025	71,57	65,94	5,63	174,63	170,66	174,94	171,47	-0,81	6	4	0,912	-0,031	24	0	
24.04.2025	71,54	65,51	6,03	167,75	163,9	168,03	164,74	-0,84	6	4	0,938	-0,032	24	0	
25.04.2025	71,48	65,41	6,07	166,97	163,15	167,29	164,03	-0,88	6	4	0,938	-0,035	24	0	
26.04.2025	71,72	65,39	6,33	167,23	163,39	167,55	164,27	-0,88	6	4	0,984	-0,033	24	0	
27.04.2025	71,52	65,04	6,48	167,23	163,42	167,57	164,33	-0,91	6	4	1,006	-0,039	24	0	
28.04.2025	71,65	65,53	6,12	174,44	170,43	174,79	171,36	-0,93	6	4	0,99	-0,038	24	0	
29.04.2025	71,72	65,92	5,8	177,96	173,89	178,25	174,74	-0,85	6	4	0,958	-0,033	24	0	
30.04.2025	71,93	66,1	5,83	177,4	173,28	177,68	174,14	-0,86	6	4	0,96	-0,033	24	0	
01.05.2025	71,78	65,97	5,81	176,42	172,37	176,69	173,2	-0,83	6	4	0,952	-0,032	24	0	
02.05.2025	71,47	65,66	5,81	177,69	173,6	177,95	174,45	-0,85	6	4	0,959	-0,034	24	0	
03.05.2025	70,27	64,36	5,91	155,89	152,43	156,08	153,14	-0,71	6	4	0,863	-0,021	23	1	*
04.05.2025	72	65,82	6,18	173,04	169,03	172,94	169,54	-0,51	6	4	1,018	-0,011	24	0	
05.05.2025	71,76	65,65	6,11	170,54	166,6	170,46	167,11	-0,51	6	4	0,993	-0,011	24	0	
06.05.2025	67,97	61,92	6,05	162,14	158,75	162,07	159,19	-0,44	6	4	0,937	-0,009	24	0	
07.05.2025	72,11	65,77	6,34	170,7	166,72	170,69	167,33	-0,61	6	4	1,024	-0,018	24	0	
08.05.2025	72,53	65,85	6,68	170,03	166,05	170,08	166,74	-0,69	6	4	1,07	-0,023	24	0	
09.05.2025	72,41	66,14	6,27	171,31	167,32	171,31	167,92	-0,6	6	4	1,015	-0,016	24	0	
10.05.2025	72,59	65,99	6,6	171,51	167,46	171,54	168,14	-0,68	6	4	1,069	-0,021	24	0	
11.05.2025	72,09	65,52	6,57	169,89	165,94	169,93	166,6	-0,66	6	4	1,054	-0,02	24	0	
12.05.2025	72,6	66,27	6,33	171,94	167,88	171,93	168,51	-0,63	6	4	1,026	-0,017	24	0	
13.05.2025	72,39	65,98	6,41	173,41	169,38	174,75	171,28	-1,9	6	4	0,966	-0,104	24	0	*
14.05.2025	72,03	65,9	6,13	175,77	171,71	175,79	172,34	-0,63	6	4	1,018	-0,019	24	0	
15.05.2025	71,21	65,05	6,16	172,95	169,05	172,99	169,65	-0,6	6	4	1,008	-0,016	24	0	
16.05.2025	71,29	65,05	6,24	172,42	168,5	172,46	169,11	-0,61	6	4	1,02	-0,016	24	0	
17.05.2025	71,77	65,68	6,09	174,55	170,55	174,54	171,09	-0,54	6	4	1,011	-0,01	24	0	
18.05.2025	71,87	65,39	6,48	174,17	170,15	174,19	170,81	-0,66	6	4	1,063	-0,019	24	0	
19.05.2025	71,33	65,65	5,68	167,58	163,77	167,54	164,25	-0,48	6	4	0,902	-0,01	24	0	
20.05.2025	71,94	66,63	5,31	150,91	147,43	150,88	147,82	-0,39	6	4	0,763	-0,006	24	0	
21.05.2025	71,64	66,45	5,19	159,96	156,31	159,94	156,72	-0,41	6	4	0,792	-0,007	24	0	
22.05.2025	71,67	66,76	4,91	158,04	154,4	157,95	154,78	-0,38	6	4	0,738	-0,005	24	0	
23.05.2025	71,42	66,22	5,2	157,64	154,04	157,6	154,44	-0,4	6	4	0,783	-0,008	24	0	
Итого:				5429,3	5304,69	5433,9	5327,34	-22,65			30,684	-0,769	767	1	
Средние:	71,64	65,62	6,01						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/04/2524:00	188923,94	184480,42	190300,95	187049,93	-2569,51	2030,638	-129,532	22754	1378
23/05/2524:00	194353,24	189785,11	195734,91	192377,27	-2592,16	2061,322	-130,301	23521	1379
Итого:	5429,3	5304,69	5433,96	5327,34	-22,65	30,684	-0,769	767	1

Период нормальной работы 767ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 25023ч

Представитель Абонента Для Представитель теплоснабж. организации