

#9877#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя А. Невского 50-52А, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8040
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211319
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,655	-0,047	136,69	137,46	133,92	135,07	-1,15	24	0	0	66,9	61,5	5,38	0,6	0,4	16
25.05.2021	0,635	-0,043	141,1	141,81	138,24	139,32	-1,08	24	0	0	67	61,9	5,05	0,6	0,4	-
26.05.2021	0,664	-0,041	137,27	138,07	134,53	135,63	-1,1	24	0	0	66,8	61,5	5,39	0,6	0,4	-
27.05.2021	0,645	-0,048	134,01	134,77	131,32	132,43	-1,11	24	0	0	67	61,6	5,39	0,6	0,4	-
28.05.2021	0,683	-0,046	134,1	134,88	131,39	132,54	-1,15	24	0	0	66,7	61	5,69	0,6	0,4	11
29.05.2021	0,697	-0,067	144,23	145,35	141,24	142,73	-1,49	24	0	0	68	62,5	5,55	0,6	0,4	12,3
30.05.2021	0,694	-0,045	151,86	152,48	148,5	149,54	-1,04	24	0	0	70	65	5,09	0,6	0,4	-
31.05.2021	0,715	-0,035	156,62	157,05	153,19	154,06	-0,87	24	0	0	69,9	64,9	5	0,6	0,4	16
01.06.2021	0,716	-0,028	154,43	154,83	151,07	151,87	-0,8	24	0	0	69,5	64,4	5,04	0,6	0,4	-
02.06.2021	0,65	-0,039	139,67	140,26	136,6	137,56	-0,96	24	0	0	70,2	65	5,19	0,6	0,4	-
03.06.2021	0,63	-0,073	143,44	144,56	140,25	141,77	-1,52	24	0	0	70,3	65,2	5,16	0,6	0,4	15
04.06.2021	0,614	-0,073	147,51	148,63	144,23	145,7	-1,47	24	0	0	70,4	65,5	4,88	0,6	0,4	-
05.06.2021	0,591	-0,061	143,4	144,34	140,22	141,51	-1,29	23	1	1	70,3	65,5	4,79	0,6	0,4	13,4
06.06.2021	0,684	-0,043	150,08	150,69	146,72	147,74	-1,02	24	0	0	70,6	65,5	5,09	0,6	0,4	22
07.06.2021	0,639	-0,032	148,18	148,62	144,89	145,74	-0,85	24	0	0	70,2	65,4	4,76	0,6	0,4	-
08.06.2021	0,654	-0,024	149,39	149,79	146,12	146,87	-0,75	24	0	0	70	65,3	4,76	0,6	0,4	18,8
09.06.2021	0,634	-0,024	140,86	141,32	137,96	138,76	-0,8	24	0	0	67,5	62,6	4,9	0,6	0,4	21
10.06.2021	0,587	-0,045	136,31	137,03	133,38	134,49	-1,11	24	0	0	68,5	63,6	4,9	0,6	0,4	-
11.06.2021	0,601	-0,056	141,65	142,57	138,7	139,96	-1,26	24	0	0	68,3	63,5	4,86	0,6	0,4	-
12.06.2021	0,624	-0,03	138,5	139,1	135,71	136,66	-0,95	24	0	0	66,8	61,8	5	0,6	0,4	-
13.06.2021	0,64	-0,025	141,34	141,78	138,42	139,23	-0,81	24	0	0	67,4	62,4	4,95	0,6	0,4	-
14.06.2021	0,654	-0,018	142,42	142,8	139,5	140,21	-0,71	24	0	0	67,8	62,8	4,96	0,6	0,4	-
15.06.2021	0,589	-0,044	142,35	143,1	139,43	140,53	-1,1	24	0	0	67,1	62,5	4,66	0,6	0,4	-
16.06.2021	0,549	-0,079	146,12	147,47	143,09	144,77	-1,68	24	0	0	67,6	63	4,54	0,6	0,4	-
17.06.2021	0,579	-0,068	148,11	149,27	145,04	146,53	-1,49	24	0	0	67,6	63	4,6	0,6	0,4	-
18.06.2021	0,598	-0,039	150,17	150,81	147,07	148,02	-0,95	24	0	0	67,7	63,3	4,42	0,6	0,4	-
19.06.2021	0,583	-0,025	152,86	153,27	149,66	150,39	-0,73	24	0	0	68,1	63,9	4,19	0,6	0,4	-
20.06.2021	0,615	-0,019	156,04	156,35	152,74	153,39	-0,65	24	0	0	68,5	64,3	4,27	0,6	0,4	-
21.06.2021	0,607	-0,013	151,58	151,83	148,43	148,99	-0,56	24	0	0	68	63,7	4,28	0,6	0,4	-
22.06.2021	0,561	-0,01	151,85	152,06	148,72	149,24	-0,52	24	0	0	67,7	63,7	3,97	0,6	0,4	-
23.06.2021	0,563	-0,008	148,78	148,99	145,76	146,28	-0,52	24	0	0	66,9	62,8	4,06	0,6	0,4	-
Итого:	19,55	0	4500,92	4521,34	4406,04	4437,53	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,55															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	418,665	26834,51	27058,76	26164,11	26636,92
23.06.2021	438,215	31335,43	31580,1	30570,15	31074,45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.06.2021 8:14:20