

#9878#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя А. Невского 50-52А, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8040
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211319
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,601	-0,012	151,92	152,13	148,76	149,31	-0,55	24	0	0	67,9	63,7	4,23	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,607	-0,013	153,83	154,04	150,65	151,2	-0,55	24	0	0	67,9	63,6	4,22	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,627	-0,015	155,76	156,02	152,52	153,11	-0,59	24	0	0	68	63,6	4,33	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,621	-0,015	154,23	154,5	150,99	151,59	-0,6	24	0	0	68,4	64,1	4,33	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,609	-0,012	152,67	152,92	149,54	150,1	-0,56	24	0	0	67,7	63,4	4,28	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,641	-0,017	153,33	153,6	150,16	150,8	-0,64	24	0	0	67,6	63,1	4,51	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,364	-0,019	94,82	95,26	93,06	93,68	-0,62	24	0	1	64,5	60,3	4,19	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,554	-0,083	154,55	155,9	151,28	152,95	-1,67	24	0	0	68,6	64,3	4,33	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,585	-0,048	146,61	147,33	143,52	144,6	-1,08	24	0	0	68,3	63,7	4,52	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,602	-0,017	148,06	148,37	144,94	145,61	-0,67	24	0	0	68,2	63,8	4,4	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,63	-0,014	147,18	147,43	144,12	144,71	-0,59	24	0	0	68,1	63,6	4,58	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,6	-0,016	148,49	148,7	145,37	145,96	-0,59	24	0	0	68,1	63,7	4,36	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,6	-0,016	147,57	147,79	144,48	145,1	-0,62	24	0	0	67,6	63,2	4,38	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,598	-0,01	150,87	151,06	147,76	148,27	-0,51	24	0	0	67,5	63,3	4,22	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,595	-0,007	154,22	154,41	151,09	151,58	-0,49	24	0	0	67,3	63,2	4,1	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,575	-0,011	155,38	155,56	152,23	152,74	-0,51	24	0	0	67	63	3,96	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,614	-0,01	153,23	153,39	150,07	150,6	-0,53	24	0	0	67,4	63,1	4,28	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,614	-0,013	150,93	151,13	147,85	148,41	-0,56	24	0	0	66,9	62,6	4,34	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,628	-0,011	152,98	153,17	149,85	150,34	-0,49	24	0	0	67,7	63,4	4,34	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,567	-0,004	156,69	156,84	153,5	153,92	-0,42	24	0	0	67,4	63,6	3,82	0,6	0,4	-
14.07.2021	0,534	-0,008	149,85	150,02	146,75	147,24	-0,49	24	0	0	67,6	63,7	3,83	0,6	0,4	-
15.07.2021	0,537	-0,008	151,71	151,89	148,61	149,1	-0,49	24	0	0	67,2	63,4	3,77	0,6	0,4	-
16.07.2021	0,536	-0,01	152,4	152,61	149,28	149,78	-0,5	24	0	0	67,2	63,4	3,77	0,6	0,4	-
17.07.2021	0,538	-0,01	140,25	140,5	137,5	138,05	-0,55	24	0	0	65,6	61,4	4,11	0,6	0,4	-
18.07.2021	0,556	-0,006	149,68	149,91	146,67	147,17	-0,5	24	0	0	67,1	63,1	3,97	0,6	0,4	-
19.07.2021	0,602	-0,011	148,7	148,94	145,69	146,26	-0,57	24	0	0	66,9	62,5	4,34	0,6	0,4	-
20.07.2021	0,588	-0,013	149,56	149,78	146,49	147,07	-0,58	24	0	0	67,3	63	4,23	0,6	0,4	-
21.07.2021	0,547	-0,013	148,44	148,64	145,4	145,95	-0,55	24	0	0	67	63,1	3,95	0,6	0,4	-
22.07.2021	0,573	-0,008	148,22	148,43	145,21	145,71	-0,5	24	0	0	67,2	63,1	4,11	0,6	0,4	-
23.07.2021	0,563	-0,006	147,78	147,98	144,8	145,29	-0,49	24	0	0	67	63	4,06	0,6	0,4	-
Итого:	17,406	0	4469,91	4478,25	4378,14	4396,2	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,406															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	438,215	31335,43	31580,1	30570,15	31074,45
23.07.2021	455,621	35805,34	36058,35	34948,29	35470,65

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.07.2021 7:53:52