

#142298#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
А. Невского 50-52А, Калининград
5346
8040
ВКТ-7
00211319
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,67	-0,002	147,59	147,5	144,24	144,53	-0,29	24	0	0	71,1	66,4	4,75	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,676	-0,002	149,38	149,26	145,93	146,19	-0,26	24	0	0	71,9	67,2	4,7	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,685	-0,002	149,27	149,12	145,86	146,1	-0,24	24	0	0	71,6	66,8	4,77	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,706	0,001	150,51	150,39	147,08	147,35	-0,27	24	0	0	71,7	66,8	4,9	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,713	-0,002	150,59	150,45	147,14	147,43	-0,29	24	0	0	71,4	66,5	4,94	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,685	0,001	150,92	150,77	147,45	147,73	-0,28	24	0	0	71,5	66,8	4,72	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,681	0	150,4	150,26	147,01	147,23	-0,22	24	0	0	71,3	66,6	4,68	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,71	-0,005	151,03	151	147,64	147,98	-0,34	24	0	0	71	66,1	4,93	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,642	-0,002	152,23	152,12	148,83	149,14	-0,31	24	0	0	70,3	65,9	4,4	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,656	-0,004	149,24	149,14	145,92	146,24	-0,32	24	0	0	70,4	65,8	4,61	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,659	-0,003	146,83	146,77	143,61	143,93	-0,32	24	0	0	70,1	65,4	4,69	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,686	0	148,17	148,1	144,9	145,17	-0,27	24	0	0	70,4	65,6	4,83	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,661	0	147,6	147,51	144,35	144,62	-0,27	24	0	0	70,4	65,7	4,64	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,651	0,001	148,44	148,32	145,11	145,37	-0,26	24	0	0	70,7	66,1	4,56	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,647	0,001	147,8	147,64	144,49	144,73	-0,24	24	0	0	70,5	65,9	4,54	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,679	0	147,55	147,45	144,27	144,57	-0,3	24	0	0	70,5	65,7	4,81	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,711	-0,001	148,16	148,06	144,89	145,21	-0,32	24	0	0	70,2	65,2	4,99	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,698	0	150,82	150,69	147,44	147,69	-0,25	24	0	0	70,7	65,9	4,8	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,663	-0,001	149,75	149,59	146,42	146,66	-0,24	24	0	0	70,4	65,8	4,61	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,702	-0,001	149,51	149,37	146,17	146,46	-0,29	24	0	0	70,5	65,6	4,9	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,641	0,004	150,45	150,27	147,12	147,25	-0,13	24	0	0	70,5	66,1	4,39	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,647	0,002	149,91	149,71	146,53	146,71	-0,18	24	0	0	70,7	66,2	4,45	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,689	-0,002	152,63	152,46	149,22	149,46	-0,24	24	0	0	70,7	66	4,69	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,582	0,003	145,75	145,58	142,53	142,66	-0,13	22	2	1	70,3	66,2	4,12	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,685	0,001	157,36	157,16	153,88	154,05	-0,17	24	0	0	70,3	65,8	4,48	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,68	-0,002	156,58	156,43	153,1	153,29	-0,19	24	0	0	70,7	66,2	4,49	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,685	0,001	154,68	154,51	151,26	151,49	-0,23	24	0	0	70,3	65,7	4,59	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,675	0,004	155,46	155,25	152,01	152,13	-0,12	24	0	0	70,6	66,2	4,46	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,649	0,001	155,66	155,42	152,16	152,33	-0,17	24	0	0	70,6	66,3	4,3	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,678	0,001	154,52	154,32	151,07	151,24	-0,17	24	0	0	70,7	66,2	4,54	0,6	0,4	-
Итого:	20,192	0	4518,79	4514,62	4417,63	4424,94	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,192															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	2083,235	199162,97	200544,25	194485,92	197090,28
23.07.2025	2103,427	203681,76	205058,87	198903,55	201515,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 6:54:14