

#28668#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя А. Невского 50-52А, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8040
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211319
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,732	-0,012	163,46	163,63	159,92	160,47	-0,55	24	0	0	69,6	64,9	4,77	0,6	0,4	-
25.07.2023	0,684	-0,006	168,14	168,2	164,51	164,93	-0,42	24	0	0	69,5	65,2	4,28	0,6	0,4	-
26.07.2023	0,69	-0,045	169,34	169,97	165,67	166,68	-1,01	24	0	0	69,6	65,1	4,52	0,6	0,4	-
27.07.2023	0,701	-0,022	167,87	168,2	164,25	164,96	-0,71	24	0	0	69,4	64,9	4,52	0,6	0,4	-
28.07.2023	0,687	-0,012	169,3	169,48	165,64	166,2	-0,56	24	0	0	69,5	65,2	4,32	0,6	0,4	-
29.07.2023	0,668	-0,007	169,39	169,47	165,7	166,17	-0,47	24	0	0	69,7	65,5	4,19	0,6	0,4	-
30.07.2023	0,669	-0,009	168,96	169,03	165,29	165,73	-0,44	24	0	0	69,6	65,4	4,19	0,6	0,4	-
31.07.2023	0,715	-0,009	185,7	185,76	181,67	182,14	-0,47	24	0	0	69,5	65,5	4,06	0,6	0,4	-
01.08.2023	0,727	-0,012	169,85	169,99	166,2	166,72	-0,52	24	0	0	69,6	65	4,53	0,6	0,4	-
02.08.2023	0,018	-0,054	11,01	12,38	10,81	12,18	-1,37	24	0	1	68	59,3	8,64	0,6	0,4	-
03.08.2023	0	0	0,03	0,02	0,03	0,02	0,01	24	0	1	23,2	21,9	1,28	0,6	0,4	-
04.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,2	20,8	0,41	0,6	0,4	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,5	20,2	0,34	0,6	0,4	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21	20,6	0,36	0,6	0,4	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,9	19,7	0,19	0,6	0,4	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,2	17,9	0,34	0,6	0,4	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	17,6	17,1	0,51	0,6	0,4	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	17,2	16,7	0,47	0,6	0,4	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	17,6	17,3	0,38	0,6	0,4	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,1	17,8	0,34	0,6	0,4	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19	18,9	0,13	0,6	0,4	-
14.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,8	18,5	0,35	0,6	0,4	-
15.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,2	19,8	0,39	0,6	0,4	-
16.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,8	20,4	0,42	0,6	0,4	-
17.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,1	19,9	0,23	0,6	0,4	-
18.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,6	20,4	0,18	0,6	0,4	-
19.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21	20,7	0,26	0,6	0,4	-
20.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,1	20,9	0,21	0,6	0,4	-
21.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,4	20,4	0,04	0,6	0,4	-
22.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,7	19,5	0,17	0,6	0,4	-
23.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,3	19,2	0,18	0,6	0,4	-
Итого:	6,291	0	1543,05	1546,13	1509,69	1516,2	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,291															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	664,143	58066,06	58624,68	56711,49	57659,2
23.08.2023	670,434	59609,11	60170,81	58221,18	59175,4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 29.08.2023 15:17:57