

#145161#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
А. Невского 50-52А, Калининград
5346
8040
ВКТ-7
00211319
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,696	0,002	152,68	152,51	149,27	149,47	-0,2	24	0	0	70,8	66,1	4,7	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,673	0,001	151,79	151,58	148,31	148,49	-0,18	24	0	0	71,6	67,1	4,58	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,649	0,002	152,67	152,47	149,26	149,42	-0,16	24	0	0	70,5	66,1	4,37	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,687	0	155,96	155,75	152,44	152,65	-0,21	24	0	0	70,9	66,3	4,55	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,646	0,002	151,78	151,66	148,35	148,63	-0,28	24	0	0	70,7	66,3	4,44	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,672	-0,002	154,22	154,18	150,73	151,09	-0,36	24	0	0	71	66,4	4,58	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,647	-0,004	154,6	154,56	151,12	151,48	-0,36	24	0	0	70,9	66,5	4,4	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,685	-0,001	155,47	155,34	151,96	152,19	-0,23	24	0	0	71,2	66,7	4,55	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,654	0,005	155,38	155,12	151,92	151,99	-0,07	24	0	0	71	66,6	4,3	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,689	0,004	155,64	155,38	152,13	152,24	-0,11	24	0	0	71,2	66,6	4,55	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,679	0,002	153,24	153,01	149,82	149,98	-0,16	24	0	0	70,6	66,1	4,56	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,666	0,005	156,24	155,94	152,7	152,8	-0,1	24	0	0	71,4	67	4,37	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,701	0,005	156,22	155,85	152,64	152,68	-0,04	24	0	0	71,5	66,9	4,56	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,709	0,004	154,23	153,91	150,78	150,86	-0,08	24	0	0	70,8	66,1	4,7	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,692	0,004	152,2	151,94	148,79	148,9	-0,11	24	0	0	70,8	66,2	4,65	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,685	0,003	150,72	150,47	147,33	147,51	-0,18	24	0	0	70,4	65,7	4,69	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,706	0,001	151,1	150,84	147,7	147,87	-0,17	24	0	0	70,8	65,9	4,81	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,677	0,003	149,07	148,82	145,8	145,9	-0,1	24	0	0	70,2	65,6	4,65	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,7	0,004	150,63	150,44	147,3	147,48	-0,18	24	0	0	70,5	65,7	4,78	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,737	-0,013	152,17	152,2	148,85	149,3	-0,45	24	0	0	69,8	64,7	5,1	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,136	-0,009	41,3	41,53	40,73	41,05	-0,32	24	0	1	54	50,4	3,65	0,6	0,4	-
14.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25	23,6	1,39	0,6	0,4	-
15.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,9	23	0,87	0,6	0,4	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,1	22,2	0,9	0,6	0,4	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,7	20,5	1,18	0,6	0,4	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21	19,9	1,1	0,6	0,4	-
19.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,6	19,7	0,91	0,6	0,4	-
20.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,4	19,6	0,87	0,6	0,4	-
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,6	18,6	1,03	0,6	0,4	-
22.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,4	18,5	0,95	0,6	0,4	-
23.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,6	17	1,53	0,6	0,4	-
Итого:	13,786	0	3107,31	3103,5	3037,93	3041,98	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,786															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	2103,427	203681,76	205058,87	198903,55	201515,22
23.08.2025	2117,213	206789,07	208162,37	201941,48	204557,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 9:08:09