

#34871#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 05.09.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя А. Невского 50-52А, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8040
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211319
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,5	19,4	0,12	0,6	0,4	-
25.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,2	18,9	0,3	0,6	0,4	-
26.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,2	20	0,17	0,6	0,4	-
27.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,1	20,1	-0,04	0,6	0,4	-
28.08.2023	0	0	0,01	0	0,01	0	0,01	24	0	1	19,5	19,3	0,25	0,6	0,4	-
29.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,6	18,4	0,23	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,005	0,005	0,5	0,3	0,5	0,3	0,2	24	0	1	19,2	19	0,17	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,62	-0,014	91,55	91,66	89,64	90,07	-0,43	24	0	1	68,2	61	7,16	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,627	-0,059	143,26	144,16	140,12	141,39	-1,27	24	0	0	69,8	64,8	5,03	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,597	-0,062	151,2	152,15	147,86	149,18	-1,32	24	0	0	69,6	65	4,56	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,625	-0,062	152,19	153,13	148,85	150,19	-1,34	24	0	0	69,6	64,9	4,74	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,61	-0,062	165,88	166,8	162,23	163,53	-1,3	24	0	0	69,9	65,6	4,24	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,569	-0,062	171,16	172,12	167,4	168,71	-1,31	24	0	0	69,8	65,9	3,88	0,6	0,4	-
Итого:	3,653	0	875,75	880,32	856,61	863,37	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,653															

Общее время работы системы, ч 312
Период нормальной работы системы, ч 312

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	670,434	59609,11	60170,81	58221,18	59175,4
05.09.2023	674,519	60593,1	61158,78	59183,71	60144,33

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.09.2023 11:23:31