

#30723#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Невского, 50-52а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00211319

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х5ЕС3

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2023	19,33	19,15	0,18	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
24.08.2023	19,5	19,38	0,12	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
25.08.2023	19,2	18,9	0,3	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
26.08.2023	20,17	20	0,17	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
27.08.2023	20,09	20,13	-0,04	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
28.08.2023	19,54	19,29	0,25	0,01	0,01	0	0	0,01	6	4	0	0	24	0	*
29.08.2023	18,63	18,4	0,23	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
30.08.2023	19,21	19,04	0,17	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	6	4	0,005	0,005	24	0	*
31.08.2023	68,16	61	7,16	91,55	89,64	91,66	90,07	-0,43	6	4	0,62	-0,014	24	0	*
01.09.2023	69,78	64,75	5,03	143,26	140,12	144,16	141,39	-1,27	6	4	0,627	-0,059	24	0	
02.09.2023	69,61	65,05	4,56	151,2	147,86	152,15	149,18	-1,32	6	4	0,597	-0,062	24	0	
03.09.2023	69,64	64,9	4,74	152,19	148,85	153,13	150,19	-1,34	6	4	0,625	-0,062	24	0	
04.09.2023	69,87	65,63	4,24	165,88	162,23	166,8	163,53	-1,3	6	4	0,61	-0,062	24	0	
05.09.2023	69,82	65,94	3,88	171,16	167,4	172,12	168,71	-1,31	6	4	0,569	-0,062	24	0	
06.09.2023	68,9	65,1	3,8	108,24	105,92	107,65	105,56	0,36	6	4	0,432	0,018	24	0	*
07.09.2023	69,96	65,94	4,02	174,27	170,43	175,12	171,69	-1,26	6	4	0,611	-0,058	24	0	
08.09.2023	69,97	65,9	4,07	171,33	167,55	172,21	168,84	-1,29	6	4	0,602	-0,061	24	0	
09.09.2023	70,07	66,08	3,99	171,81	168,03	172,77	169,33	-1,3	6	4	0,592	-0,062	24	0	
10.09.2023	69,86	66,01	3,85	171,71	167,95	171,78	168,4	-0,45	6	4	0,623	-0,006	24	0	
11.09.2023	70,15	65,96	4,19	170,78	167,01	170,83	167,45	-0,44	6	4	0,678	-0,007	24	0	
12.09.2023	69,25	65,3	3,95	168,96	165,32	168,91	165,62	-0,3	6	4	0,64	-0,006	24	0	
13.09.2023	70,23	66,29	3,94	176,43	172,56	176,36	172,85	-0,29	6	4	0,667	-0,002	24	0	
14.09.2023	69,87	65,57	4,3	161,29	157,76	161,65	158,46	-0,7	6	4	0,635	-0,026	24	0	
15.09.2023	69,83	65,33	4,5	158,73	155,29	159,53	156,43	-1,14	6	4	0,63	-0,053	24	0	
16.09.2023	69,85	65,56	4,29	157,33	153,9	157,58	154,47	-0,57	6	4	0,626	-0,015	24	0	
17.09.2023	70,01	65,26	4,75	156,09	152,65	156,48	153,44	-0,79	6	4	0,681	-0,031	24	0	
18.09.2023	69,96	65,44	4,52	156,74	153,34	157,05	153,97	-0,63	6	4	0,658	-0,018	24	0	
19.09.2023	69,93	65,44	4,49	154,99	151,59	155,3	152,24	-0,65	6	4	0,645	-0,02	24	0	
20.09.2023	69,77	65,36	4,41	157,83	154,39	158,19	155,13	-0,74	6	4	0,639	-0,026	24	0	
21.09.2023	70,02	65,68	4,34	162,13	158,57	162,38	159,21	-0,64	6	4	0,654	-0,019	24	0	
22.09.2023	70,01	65,85	4,16	162,72	159,13	162,82	159,6	-0,47	6	4	0,638	-0,01	24	0	
23.09.2023	70,04	65,68	4,36	161,49	157,91	161,63	158,45	-0,54	6	4	0,657	-0,011	24	0	
Итого:				3778,6	3695,91	3788,5	3714,51	-18,6			14,961	-0,729	768	0	
Средние:	57,19	53,85	3,34						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР	ВОС
22/08/2324:00	59609,11	58221,18	60170,81	59175,4	-954,22	670,434	-48,164	8177	1363
23/09/2324:00	63387,73	61917,09	63959,37	62889,91	-972,82	685,395	-48,893	8945	1363
Итого:	3778,62	3695,91	3788,56	3714,51	-18,6	14,961	-0,729	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 10391ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



проверено с сайта