

#94744#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
А. Невского 50-52А, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00211319	Показания прибора, Гкал 23.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1421,016	1406,123	14.893 <i>+ расход</i>

Подпись исполнителя _____



#94304#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8040
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211319
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	0,62	0,007	167,01	166,69	163,25	163,34	-0,09	24	0	0	70,6	66,8	3,8	0,6	0,4
25.08.2024	-	0,661	-0,009	165,41	165,01	161,73	161,72	0,01	24	0	0	70,5	66,5	4,03	0,6	0,4
26.08.2024	-	0,674	0,016	159,78	159,19	156,19	156	0,19	24	0	0	70,7	66,5	4,19	0,6	0,4
27.08.2024	-	0,632	-0,009	148,82	148,83	145,5	145,88	-0,38	24	0	0	70,4	66	4,46	0,6	0,4
28.08.2024	-	0,62	-0,013	150,12	150,31	146,78	147,33	-0,55	24	0	0	70,5	66,1	4,41	0,6	0,4
29.08.2024	-	0,651	-0,002	164,8	164,8	161,07	161,45	-0,38	24	0	0	71	66,9	4,16	0,6	0,4
30.08.2024	-	0,517	-0,09	163,81	165,19	160,1	161,82	-1,72	24	0	0	71	67,1	3,91	0,6	0,4
31.08.2024	-	0,521	-0,103	160,78	162,37	157,19	159,11	-1,92	24	0	0	70,6	66,5	4,08	0,6	0,4
01.09.2024	-	0,545	-0,099	168,23	169,71	164,48	166,31	-1,83	24	0	0	70,5	66,5	4	0,6	0,4
02.09.2024	-	0,603	-0,07	169,35	170,45	165,6	167,03	-1,43	24	0	0	70,3	66,1	4,17	0,6	0,4
03.09.2024	-	0,584	-0,046	172,92	173,64	169,07	170,1	-1,03	24	0	0	70,6	66,8	3,8	0,6	0,4
04.09.2024	-	0,563	-0,046	172,6	173,3	168,81	169,82	-1,01	24	0	0	70,2	66,5	3,69	0,6	0,4
05.09.2024	-	0,61	-0,037	174,97	175,5	171,06	171,96	-0,9	24	0	0	70,5	66,7	3,87	0,6	0,4
06.09.2024	-	0,602	-0,025	174,19	174,57	170,32	171,06	-0,74	24	0	0	70,4	66,6	3,78	0,6	0,4
07.09.2024	-	0,647	-0,02	176,31	176,62	172,4	173,05	-0,65	24	0	0	70,6	66,6	3,95	0,6	0,4
08.09.2024	-	0,624	-0,017	173,94	174,19	170,07	170,68	-0,61	24	0	0	70,3	66,4	3,88	0,6	0,4
09.09.2024	-	0,627	-0,01	175,28	175,43	171,37	171,88	-0,51	24	0	0	70,6	66,8	3,81	0,6	0,4
10.09.2024	-	0,662	-0,011	183,48	183,61	179,38	179,87	-0,49	24	0	0	70,6	66,7	3,82	0,6	0,4
11.09.2024	-	0,637	-0,01	184,24	184,37	180,27	180,71	-0,44	24	0	0	69,6	66	3,66	0,6	0,4
12.09.2024	-	0,655	-0,013	187,02	187,2	182,85	183,43	-0,58	24	0	0	70,4	66,7	3,76	0,6	0,4
13.09.2024	-	0,668	-0,03	188,08	188,53	183,88	184,71	-0,83	24	0	0	70,6	66,7	3,88	0,6	0,4
14.09.2024	-	0,718	-0,022	190,15	190,45	185,93	186,63	-0,7	24	0	0	70,4	66,4	4,07	0,6	0,4
15.09.2024	-	0,716	-0,008	189,77	189,84	185,53	186	-0,47	24	0	0	70,6	66,6	3,99	0,6	0,4
16.09.2024	-	0,457	0,006	190,56	190,31	186,35	186,35	0	24	0	0	70,4	67,9	2,41	0,6	0,4
17.09.2024	-	0,079	0,012	87,69	87,48	85,75	85,56	0,19	23	1	1	70,5	69,8	0,71	0,6	0,4
18.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	70,4	68	2,36	0,6	0,4
19.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	70,7	68,1	2,59	0,6	0,4
20.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	70,5	68,1	2,45	0,6	0,4
21.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	70,4	67,8	2,64	0,6	0,4
22.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	70,4	67,6	2,73	0,6	0,4
23.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	70,8	68	2,89	0,6	0,4
Итого:	-	14,893	-0,631	4239,31	4247,59	4144,93	4161,8	-16,87	743	1	-	70,5	66,96	3,55	0,6	0,4

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2024	1406,123	134655,41	135646,74	131499,24	133316,17
23.09.2024	1421,016	138894,72	139894,33	135644,17	137477,97

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения