

#148597#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
А. Невского 50-52А, Калининград  
5346  
8040  
ВКТ-7  
00211319  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.08.2025 | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0       | 0         | 23          | 1          | 1      | 18,1      | 16,7      | 1,38  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 25.08.2025 | -0,061      | -0,048       | 7,9        | 9,8        | 7,88    | 9,77    | -1,89     | 24          | 0          | 1      | 26,3      | 28,1      | -1,77 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 26.08.2025 | -0,077      | -0,125       | 48,08      | 53,5       | 47,84   | 53,27   | -5,43     | 24          | 0          | 1      | 32,3      | 30,7      | 1,57  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 27.08.2025 | 0,607       | -0,091       | 151,43     | 152,92     | 148,32  | 150,17  | -1,85     | 24          | 0          | 0      | 67,4      | 62,6      | 4,84  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 28.08.2025 | 0,554       | -0,089       | 160,95     | 162,27     | 157,37  | 159,04  | -1,67     | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 66,3      | 4,17  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 29.08.2025 | 0,582       | -0,086       | 166,63     | 167,95     | 162,87  | 164,56  | -1,69     | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 66,6      | 4,21  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 30.08.2025 | 0,585       | -0,081       | 163,16     | 164,41     | 159,54  | 161,11  | -1,57     | 24          | 0          | 0      | 70,6      | 66,4      | 4,28  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 31.08.2025 | 0,628       | -0,086       | 159,06     | 160,33     | 155,47  | 157,14  | -1,67     | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 66,2      | 4,7   | 0,6        | 0,4        | -              |
| 01.09.2025 | 0,599       | -0,083       | 162,52     | 163,76     | 158,84  | 160,43  | -1,59     | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 66,8      | 4,38  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.09.2025 | 0,625       | -0,089       | 163,17     | 164,51     | 159,52  | 161,2   | -1,68     | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 66,4      | 4,57  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.09.2025 | 0,626       | -0,074       | 163,71     | 164,84     | 160,09  | 161,57  | -1,48     | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 66        | 4,49  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.09.2025 | 0,651       | -0,031       | 166,71     | 167,15     | 162,98  | 163,8   | -0,82     | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 66,5      | 4,29  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.09.2025 | 0,666       | -0,027       | 168,94     | 169,35     | 165,19  | 165,97  | -0,78     | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 66,2      | 4,27  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.09.2025 | 0,681       | -0,03        | 168,67     | 169,08     | 164,93  | 165,74  | -0,81     | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 66,1      | 4,42  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.09.2025 | 0,678       | -0,026       | 165,14     | 165,5      | 161,49  | 162,24  | -0,75     | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 65,9      | 4,47  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.09.2025 | 0,644       | -0,02        | 166,85     | 167,14     | 163,13  | 163,8   | -0,67     | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 66,2      | 4,18  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.09.2025 | 0,655       | -0,021       | 170,31     | 170,56     | 166,52  | 167,17  | -0,65     | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 66,3      | 4,16  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.09.2025 | 0,661       | -0,017       | 164,46     | 164,72     | 160,8   | 161,43  | -0,63     | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 66,2      | 4,32  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.09.2025 | 0,647       | -0,02        | 153,61     | 153,92     | 150,21  | 150,89  | -0,68     | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 65,7      | 4,57  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.09.2025 | 0,64        | -0,012       | 165,75     | 165,98     | 162,07  | 162,65  | -0,58     | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 66,3      | 4,13  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.09.2025 | 0,68        | -0,022       | 165,11     | 165,37     | 161,43  | 162,08  | -0,65     | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 66,1      | 4,44  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.09.2025 | 0,703       | -0,024       | 163,5      | 163,82     | 159,87  | 160,59  | -0,72     | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 65,8      | 4,66  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.09.2025 | 0,675       | -0,03        | 162,19     | 162,58     | 158,56  | 159,33  | -0,77     | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 66,4      | 4,55  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.09.2025 | 0,656       | -0,023       | 163,27     | 163,59     | 159,53  | 160,24  | -0,71     | 24          | 0          | 0      | 71,5      | 67,1      | 4,38  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.09.2025 | 0,671       | -0,024       | 162,08     | 162,38     | 158,36  | 159,07  | -0,71     | 24          | 0          | 0      | 71,7      | 67,2      | 4,49  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.09.2025 | 0,695       | -0,031       | 162,84     | 163,18     | 159,04  | 159,84  | -0,8      | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 67,1      | 4,66  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.09.2025 | 0,64        | -0,02        | 162,92     | 163,21     | 159,21  | 159,87  | -0,66     | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 67,2      | 4,26  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.09.2025 | 0,659       | -0,018       | 163,63     | 163,89     | 159,89  | 160,51  | -0,62     | 24          | 0          | 0      | 71,5      | 67,2      | 4,33  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.09.2025 | 0,675       | -0,014       | 163,71     | 163,86     | 159,94  | 160,49  | -0,55     | 24          | 0          | 0      | 71,7      | 67,3      | 4,42  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.09.2025 | 0,659       | -0,005       | 161,65     | 161,73     | 157,96  | 158,4   | -0,44     | 24          | 0          | 0      | 71,6      | 67,3      | 4,34  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.09.2025 | 0,687       | -0,012       | 160,79     | 160,95     | 157,14  | 157,66  | -0,52     | 24          | 0          | 0      | 71,5      | 66,9      | 4,55  | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 17,991      | 0            | 4628,74    | 4652,25    | 4525,99 | 4560,03 | 0         | 743         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 17,991      |              |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV2, м3   | dM1, т    | dM2, т    |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.08.2025 | 2117,213 | 206789,07 | 208162,37 | 201941,48 | 204557,2  |
| 23.09.2025 | 2135,204 | 211417,81 | 212814,62 | 206467,47 | 209117,23 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 13:41:28